



Częstochowa, 2021.01.19

IZ.271.77.2020

**Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania  
z dnia 14.01.2021 r.**

**Dot. przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Szkoły  
Podstawowej nr 34 przy ul. Dąbrowskiej 5/9 w Częstochowie.**

Informuję, że wpłynęły następujące pytania dotyczące ww. postępowania, w związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następujących zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie 2:**

*W dokumentacji brak jest zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Proszę o uzupełnienie.*

**Odpowiedź 2:**

W załączeniu zestawienie stolarki.

**Pytanie 3:**

*Proszę o informację jakiego typu i rodzaju mają być drzwi D1? Ponieważ podane jest tylko jak mają być wykończone. Czy muszą być otwierane do wewnątrz tak jak na rysunku nr 4?*

**Odpowiedź 3:**

Zgodnie z projektem drzwi D1:

ocieplone  $U = 1,3$  wymiary drzwi w świetle przejścia (podano w cm), skrzydło nie może zawęźać szerokości otworu, otwór w ścianie odpowiednio większy w zależności od rodzaju drzwi i producenta 1 skrzydło min 90cm z samozamykaczami i zamkami antypanicznymi. D1 – 100/200cm drzwi pełne NCS S 4502-Y, blacha stalowa laminowana PCV – 3 szt. (wymiar do sprawdzenia na budowie)

Przykładowe rozwiązanie - Konstrukcja oparta jest na dwuwarstwowych ramiakach drewnianych, które znajdują się na całym obwodzie skrzydła lub rama aluminiowa, stabilny profil skrzydła z kompozytu karbonu i włókna szklanego, wyposażony w przegrodę termiczną np. polistyren ekspandowany, opłaszczowanie skrzydła blacha stalowa min. 0,6 mm ocynkowana, wykończona folią PVC . (dopuszcza się rozwiązania alternatywne o nie gorszych parametrach, spełniających założone zadanie).

Drzwi antywłamaniowe. Drzwi mogą otwierać się na zewnątrz.

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający **przedłuża termin składania ofert oraz wniesienia wadium** w w/w postępowaniu do dnia **25.01.2021 r. do godz. 9<sup>30</sup>**.

**Otwarcie ofert nastąpi 25.01.2021 r. o godz. 10<sup>00</sup> w pokoju 418** Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13.

**Transmisja online z procedury otwarcia ofert** będzie przeprowadzana poprzez stronę internetową wskazaną przez zamawiającego: <http://przetargi.czestochowa.um.gov.pl/>

(-) Michał Konieczny  
Naczelnik Wydziału Inwestycji  
i Zamówień Publicznych

**Załączniki:**

1. Zestawienie stolarki



Urząd Miasta Częstochowy  
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych  
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa  
tel. 34 370-76-22, fax. 34 370-71-70

[www.czestochowa.pl](http://www.czestochowa.pl), [iz@czestochowa.um.gov.pl](mailto:iz@czestochowa.um.gov.pl)

