




OBUDOWA WNEĘKOWA 6x24 MOD., NP. 440x1070 mm
OBUDOWE INSTALOWAĆ W MIEJSCU ISTN. ROZDZIELNIC
ISTN. OBUDOWY ZDEMONTOWAĆ
WYMIARY WNEK DOSTOSOWAĆ DO INSTALOWANEJ ROZDZIELNICY
ODTWORZYĆ STAN SCIAŁY (OBROBIENIE WNEĘKI, TYNKOWANIE, MALOWANIE)



| | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------|
| licz. odbiorów | 2 | 2 | 9 | 10 | 9 | PROGR. |
| Moc zainst. [kW] | 0,08 | 0,08 | 0,90 | 1,0 | 1,10 | ASTRONOM |
| Uwagi | TEREN L4,16 | TEREN L1,1,3 | TEREN L2,1,5 | ZEWN. "z1" | ZEWN. "z2" | 2-KANAL. |
| | | | | [A] | [B] | |

OPRĄWKI GRUPY "z1" ORAZ ŁATARNIE Ł4,Ł6 – CAŁOKOŃCIE
OPRĄWKI GRUPY "z2" ORAZ ŁATARNIE Ł1,Ł2,Ł3,Ł5 – PÓŁKOCNE (NP. OD ZMIERZCHU DO 22.).
PRZEWODY OŚWIEŚLENIA UKŁADAĆ W BRUZZACH POD OCIEPLENIEM PRZEWADZĄC PO ELEWACJI

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | | TIM ARCHITEKCI S.C. | |
| architekci | | Tomasz Borowiecki, Małgorzata Małasińska Al. Armii Krajowej 1/3, 42-200 Częstochowa tel. 607 047 198, 668 482 532 e-mail: biuro@timarchitekci.pl www.timarchitekci.pl | |
| OBIEKT | TERMODERYZACJA BUDYNKU VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SAMORZĄDOWEGO CZĘSTOCHOWA, UL. WORCELLA 22 | | |
| TREŚĆ | SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | | |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Szymon Szmidt upr. nr SLK/5430/PWOE/14 | | |
| SPRAWDZIŁ | inż. Tadeusz Szmidt upr. nr FT-83861/105/1552/82 | | |
| SKALA _ | | DATA II.2021 | |
| | | NR RYS. E2 | |