



IZ.271.11.2021

**Odpowiedź na pytanie  
z dn. 19.04.2021 r.**

**Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi przy Al. Wojska Polskiego 130 w Częstochowie.**

Informuję, że wpłynęło następujące pytanie dotyczące ww. postępowania:

**Pytanie 1:**

*W opisie robót budowlanych strona 11 jest napisane montaż nowych osłon grzejników a w opisie robót sanitarnych: do wykonania prac demontażowych obudowy należy zdemontować. Po wykonaniu nowej instalacji osłony należy zamontować ponownie. Proszę o wyjaśnienie: czy należy wykonać nowe osłony grzejnikowe czy po renowacji zamontować stare osłony.*

**Odpowiedź 1:**

Należy wykonać i zamontować nowe osłony grzejnikowe.

(-) Michał Konieczny  
Naczelnik Wydziału Inwestycji  
i Zamówień Publicznych

