



OZNACZENIA:
A – Oprawa LED 1200x300 n/1 ED 4000lm/840 MPRM biały (4000 lm; 35.0 W; 1xLED 4000K),
E – Oprawa awaryjna LED RP-3W-CW (325 lm; 3.0 W; 1xPowerLED),
T3 – Tablica rozdzielcza p/1 IP40,

LEGENDA:
- łącznik świecznikowy 1-biegunowy p/1 IP20, 10A, 250V,
- łącznik schodowy 1-biegunowy p/1 IP20, 10A, 250V,

UWAGA:
1. Okablowanie instalacji należy wykonać p/1,
2. Projektowaną tablicę należy zasilic z istniejącej tablicy rozdzielczej,
3. W istniejącej tablicy rozdzielczej należy zabudować rozłącznik bezpiecznikowy
jednopolowy na wkładki typu D01.
4. WLZ zasilający projektowaną tablicę należy zabezpieczyć bezpiecznikiem 20A.

NAZWA INWEST.: REMONT KORYTARZY NA 1 I 2 PIETRZE, KLATKI SCHODOWEJ PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM ORAZ 3 SAL LEKCYJNYCH IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W CZĘSTOCHOWIE UL. JASNOGÓRSKA 8			
ADRES OBIEKTU BUDOWANEGO: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. C. K. NORWIDA UL. JASNOGÓRSKA 8, 42-200 CZĘSTOCHOWA			
INWESTOR: GMINA MIASTA CZĘSTOCHOWY UL. ŚW. JAKUBA 11/13 42-200 CZĘSTOCHOWA		JEDN.: PROJEKTOWA USŁUGOWA "GAWŁOWSKI", GAWŁOWSKI PIOTR UL. BOKA 1 42-200 CZĘSTOCHOWA	
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł KŁOBUCH	NR UPRAWNIEN	PROJPS
SPRACOWUJĄCY	mgr inż. Paweł BŁĄDY	SLX/0366/PW06/04	
FAZA	PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY		DATA 03.2021
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		SKALA 1:100
NAZWA RYSUNKU	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – PIĘTRO II		ARKUSZ 1/1 NR RYS. E-03