



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 16.06.2021

BDG.0003.1.2026.2021

**Pan
Piotr Kaliszewski
Radny Miasta Częstochowy**

*Dot.: interpelacji z dnia 06.06.2021 r. w sprawie
wycieku wody w pasie zieleni w I Alei Najświętszej Maryi Panny.*

W odpowiedzi na Pana interpelację, dotyczącą wycieku wody w Al. Najświętszej Maryi Panny, uprzejmie informuję:

Opisane w interpelacji zdarzenie miało miejsce 2 czerwca br., w dniu sprawdzania i przygotowywania do uruchomienia systemu nawadniającego zieleń w I Alei Najświętszej Maryi Panny. W momencie odnotowania awarii wykonawca, któremu zlecono obsługę systemu, był na miejscu i natychmiast zakreślił dopływ wody.

Z informacji otrzymanej od przedstawiciela zakładu energetycznego wynika, że do uszkodzenia rur zasilających linie kroplujące doszło w grudniu 2020 roku z powodu kolizji drogowej. Została wówczas wyrwana z gruntu lampa oświetlenia ulicznego, którą służby energetyczne musiały usunąć z chodnika i zabrać do naprawy, a potem ponownie zamontować w zieleńcu. Obecnie system nawadniający jest sprawny, a zieleńce są już nawadniane. Zarówno koszty naprawy jak i zużycia wody finansowane są z budżetu Centrum Usług Komunalnych.

Nie mamy żadnych informacji na temat wcześniejszych wycieków.

System nawadniający rośliny w mieście jest corocznie wyłączany około połowy września, a woda zakreślana w studniach do momentu ponownego uruchomienia pod koniec maja lub na początku czerwca, w zależności od warunków atmosferycznych.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Piotr Grzybowski