










	Oprawa LED nasufiowana 1200 Pmax=35W min. 4400lm, IP55
	Oprawa LED nasufiowana 1500 Pmax=60W min. 7300lm, IP55
	Oprawa LED nasufiowana Pmax.=15W_ min. 1700lm 000K IP44
	Oprawa LED nasufiowana Pmax.=25W_ min. 2600lm 000K IP44
	Oprawa LED nasufiowana 60x30 Pmax=20W min. 2700lm 840 IP 20
	Oprawa LED nasufiowana 60x30 Pmax=30W min. 3800lm 840 IP 20
	Oprawa LED nasufiowana 60x30 Pmax=40W min. 4700lm 840 IP 20
	Oprawa awaryjna LED M1 301 NM Pmax.=1,6W min. 128lm IP44
	Oprawa awaryjna LED C1 302 NM Pmax. 3,4W, min. 204lm IP44
	Oprawa awaryjna LED S W1 302 Pmax. 3,4A min. 294lm NM COLD zewnętrzna
	Oprawa ewakuacyjna LED z pilotem Pmax. 1,6W S M1 301 M
	Oprawa ewakuacyjna LED z pilotem Pmax. 1,6W G "WyscIE"

	– Wyłącznik 1-biegunowy, bryzgoszczelny, IP-44 p/t
	– Wyłącznik 1-biegunowy, IP-20 p/t
	– Wyłącznik świecnikowy, IP-20 p/t
	– Wyłącznik świecnikowy, bryzgoszczelny IP-44 p/t
	– Wyłącznik sschodowy IP-20 p/t
	– Tablica zabezpieczeń ŚDS, Tablica Licznikowa –istniejąca
	– Tablica zabezpieczeń ŚDS, Tablica Licznikowa projektowana
	– Puszka przyłączeniowa oświetlenia nad umywalkowego, LED IP44 max. 12W, min. 1400lm, z własnym wyłącznikiem
	– Puszka przyłączeniowa oświetlenia podszafkowego, LED IP44 max. 16W, min. 1800lm, z własnym wyłącznikiem

Usługi projektowe EUTURIS					
Rodzaj inwestycji	Remont lokalu w budynku przy ul. Nowowiejskiego 15 na potrzeby ŚDS dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną				Skala 1 : 100
Adres	42-217 Częstochowa				Nr str.
Inwestor	Gmina Miasto Częstochowa				Data
Adres	ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa				I X .2019
Przedmiot rysunku	Plan instalacji elektrycznych oświetlenia Rzut przysięmnia				Nr rys. E – 1
Projektant	mgr inż. Jan Kostzanowski UAN-VIII-7342/156/94				Podpis: