



PI= 18,5kW

Nr obwodu	G7	G8	G9	G10	G11	G12	SI	S2	K4
Przeznaczenie	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Kuchienka indukcyjna	Kurtyna powietrzna	Gniazda wtykowe DATA
Pomieszczenie	pom. 9, 10	pom. 5, 17	pom. 3, 4	pom. 7	pom. 1, 2, 6	pom. piwnice	pom. 22	pom. 18	pom. 2, 6, alarm
Moc zainst.	max. 1,0 kW	max. 1,0 kW	max. 1,0 kW	max. 2,0 kW	max. 1,0 kW	max. 1,0 kW	max. 4,5 kW	max. 6,0 kW	max. 1,0 kW

<div>Usługi projektowe</div> <div>PROJEKT</div>											
Rodzaj inwestycji		Remont lokalu w budynku przyul. Nowowiejskiego 15 na potrzeby ŚDS dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością, sprężoną, 42-217 Częstochowa		Skala %		Przedmiot rysunku		Tablica zabezpieczeń "TZ" ŚDS		Nr rys. E-4.2	
Adres								Schemat ideowy			
Inwestor		Gmina Miasto Częstochowa		Data: IX.2019		Projektant		mgr inż. Jan Kosztrzanowski		Podpis:	
Adres		ul. Ślaska 11/13, 42-217 Częstochowa						upr. bud. UAN-VIII-7342/156/94			