



IZ.271.41.2021

**Odpowiedzi na pytania
z dnia 6, 9 i 10 sierpnia 2021 r.**

Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na budowę boiska z nawierzchnią sztuczną na potrzeby klubu Victoria Częstochowa, ul. Krakowska 80 w Częstochowie – BO.

Informuję, że wpłynęły następujące pytania dotyczące ww. postępowania (pytania, które wpłynęły od dnia 06.08.2021 r.):

Pytanie 15:

Czy zamawiający dopuści do przetargu pn.: "Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną na potrzeby klubu Victoria Częstochowa, ul. Krakowska 80 w Częstochowie" system trawy syntetycznej o następujących parametrach:

- skład włókna: polietylen (PE) 100%
- dwa kolory włókna w jednym pęczku
- rodzaj i przekrój włókien: włókno monofilowe z wtopionym rdzeniem wzmacniającym zapewniającym sztywność włókna,
- wysokość włókien: 58-62 mm, grubość włókna monofilowego: min. 350 um,
- Dtex: min. 13400,
- ilość pęczków: min. 8400/m²
- ilość włókien: min. 134 000/m²
- wrywanie pęczka po starzeniu: min. 65N
- połączenie klejone przed starzeniem: min. 180/100 mm
- waga włókna: min 2400 g/m²
- podkład trawy: poliuretanowy, nie dopuszcza się podkładu lateksowego.

Wypełnienie sztucznej trawy:

piasek kwarcowy oraz granulát gumowy EPDM w kolorze czarnym, zgodny z normą EN71-3 i dyrektywą EU REACH.

Dokumenty, które Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

- a) Raport z badań dotyczący trawy syntetycznej przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 dla poziomu FIFA Actuality oraz FIFA Quality PRO.
- b) Badanie laboratoryjne oferowanej sztucznej trawy na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013.
- c) Kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta oraz jej próbkę.
- d) Aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer).
- e) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.
- f) Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję.



Dodatkowo prosimy o dopuszczenie badań z innym zasypem niż EPDM o ile przy budowie boiska zastosowany będzie zasyp w postaci granulatu EPDM.

Odpowiedź 15:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego systemu trawy syntetycznej z uwagi na niespełnienie minimalnych parametrów przedstawionych w dokumentacji projektowej.

Pytanie 16:

Prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy spełniającej wymogi normy EN 15330-1 oraz FIFA dla poziomu Quality i Quality PRO. Trawa została zainstalowana na boisku pełnowymiarowym w Polsce. Nawierzchnia była bardzo intensywnie użytkowana, a po 3 latach uzyskała certyfikat FIFA Quality PRO. Dodatkowo trawa po 8 latach użytkowania nie wykazała żadnych oznak zużycia, nawet w wysoko narażonych miejscach. Proponowana trawa posiada następujące parametry:

1. Metoda produkcji: tuftowana
2. Skład włókna: 100% polietylen(PE)
3. Wysokość włókna: min.60 mm
4. W jednym pęczku min. dwa rodzaje włókien
 - Pierwsze włókno monofilowe, 100% polietylen, o grubości min. 270 mikronów i
 - Drugie włókno monofilowe, 100% polietylen, o grubości min. 415 mikronów z rdzeniem stabilizującym.
5. Ciężar włókna w pęczku – min. 15900 dtex
6. Waga włókna na m² - min. 1900g/m²
7. Ilość pęczków na m² – min.9 400
8. Ilość włókien na m² – min. 130 000
9. Podkład: lateksowy
10. Kolor – min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku
11. Przepuszczalność wody sztucznej trawy – min. 2700 mm/h
12. Przepuszczalność systemu nawierzchni – min. 1500 mm/h
13. Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy przed i po starzeniu – min. 62 N
14. Wytrzymałość łączenia klejonego min. 79N/100mm
15. Waga całkowita nawierzchni na m² – min. 3.000 g

Wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz granulaty gumowy EPDM w kolorze czarnym w ilościach zgodnych z badaniem laboratoryjnym.

Trawa posiada poniższe dokumenty potwierdzające jej minimalne parametry:

- Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa + wypełnienie granulaty EPDM) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality i FIFA Quality Pro- edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wymaganych parametrów technicznych.
- Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa + wypełnienie granulaty EPDM) potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1:2013 oraz parametry techniczne oferowanej nawierzchni.
- Producent oferowanej sztucznej trawy musi posiadać status FIFA Preferred Producer (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) i być wymieniony na oficjalnej stronie FIFA.
- Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj.: trawy syntetycznej oraz wypełnienia (granulaty gumowy).
- Świadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj.: trawy syntetycznej i wypełnienia (granulaty gumowy EPDM).
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
- Raport z badań testu Lisport XL na min. 20.000 cykli dla oferowanego systemu potwierdzający, że nawierzchnia po min. 20.000 cyklach nie wykazuje poważnych uszkodzeń.

Zaproponowana przez nas nawierzchnia spełnia wymagania jakościowe i zapewnia odpowiedni komfort gry oczekiwane przez Zamawiającego. Ponadto dokumenty posiadane przez nawierzchnię potwierdzają jej wysokie parametry wytrzymałościowe. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o w/w parametrach i dokumentach.

Odpowiedź 16:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego systemu trawy syntetycznej z uwagi na niespełnienie minimalnych parametrów przedstawionych w dokumentacji projektowej.

Pytanie 17:

Prosimy o dopuszczenie do przetargu wymagania klasyfikacji reakcji na ogień w klasie min. Cfl-s1. Wyróżniamy dwie klasy charakteryzujące bezpieczne materiały: Bfl-s1 oraz Cfl-s1. Oba typy zapewniają najbezpieczniejsze z możliwych parametry wydzielanego dymu i kontrolowane rozprzestrzenianie się płomieni. Z powyższego stwierdzenia jasno wynika, że wystarczającym potwierdzeniem bezpieczeństwa w zakresie trudnopalności jest uzyskanie klasy Cfl-s1.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu wymagania klasyfikacji reakcji na ogień wykonanej wg. normy EN 13501-1:2018 potwierdzającej zakres reakcji na ogień w klasie minimum Cfl-s1.

Odpowiedź 17:

Zamawiający nie dopuszcza nawierzchni o klasie reakcji na ogień niższej niż Bfl-s1.

Pytanie 18:

SWZ podaje wymagania w zakresie zdolności technicznej: **co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej budowę lub remont boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł brutto.**

Tak określone wymagania są niefortunne ponieważ odnoszą się do wartości umowy a nie przedmiotu, który daje doświadczenie Wykonawcy. To powoduje, że Wykonawcy, którzy mają doświadczenie w budowie lub remoncie boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni nie mniejszej niż przedmiotowe boisko, których wartość robót wynosiła mniej niż 1.500.000,00 zł brutto, nie mogą brać w nim udziału. Tak określone wymagania ograniczają konkurencję, co jest niekorzystne dla Zamawiającego.

Dla zwiększenia konkurencji i umożliwienia udziału w postępowaniu wnosimy o dopuszczenie zdolności technicznej: **co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej budowę lub remont boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej o pow. nie mniejszej niż powierzchnia zamawianego boiska tj. minimum 6060 m².**

Odpowiedź 18:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku w proponowanym zakresie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 10 w dniu 06.08.2021 r. Zamawiający zmienił warunek określony w punkcie 18.1. SWZ, który otrzymał następujące brzmienie: „(...) co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej budowę lub remont boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto (...)”.

Pytanie 19:

Proszę o potwierdzenie, że do wypełnienia traw sztucznej zamawiany jest granulata EPDM z recyklingu w kolorze czarnym.

Odpowiedź 19:

Wypełnieniem trawy jest granulata EPDM w kolorze czarnym/grafit.

Pytanie 20:

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź 20:

W ramach inwestycji nie występują kolizje z sieciami.

Pytanie 21:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź 21:

Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.

Pytanie 22:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź 22:

Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia.

Pytanie 23:

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z przedmiotem robót.

Odpowiedź 23:

Zakres robót jest zgodny z dokumentacją projektową zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania i udzielonymi odpowiedziami na pytania.

Pytanie 24:

Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie.

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania Wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.

Odpowiedź 24:

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Powyższa informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, tj. BIP po upływie terminu na składanie ofert, a przed terminem ich otwarcia.

Pytanie 25:

Wnioskujemy o usunięcie żądania oświadczenia producenta trawy sztucznej, że jest członkiem FIFA.

Uzasadnienie:

Zamawiający nie powinien żądać od Wykonawców przedstawienia przedmiotowego dokumentu, gdyż żądanie to narusza regułę wyrażoną w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Członkostwo FIFA dla producenta sztucznej trawy nie odnosi się do jakości oferowanej trawy, a potwierdza jedynie o przynależności do danej organizacji.

Zamawiający nie podaje przyczyny żądania tego dokumentu, zatem trudno uznać że dokument ten jest niezbędny do przeprowadzenia postępowania.

Przynależność do wskazanej organizacji nie przesądza o jakości oferowanych produktów. Członkostwo nie jest obowiązkowe, a wprowadzenie wymogu takowej przynależności ogranicza w nieuzasadniony sposób krąg potencjalnych dostawców do kilku wybranych firm.

Odpowiedź 25:

Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący posiadania przez producenta trawy statusu minimum licencjonowanego przez FIFA. Wymóg ten daje pewność, że badania nawierzchni piłkarskiej są przeprowadzane przez akredytowane laboratoria zgodnie z wytycznymi zawartymi w podręczniku FIFA, a co za tym idzie proponowane trawy syntetyczne posiadają wszelkie sportowe i użytkowe parametry, potwierdzone badaniami na zgodność z odpowiednimi normami i tym samym spełniają oczekiwania Zamawiającego. Nadmienić należy, że większość producentów traw syntetycznych na świecie posiada ten minimalny status licencjonowanego przez FIFA.

(-) Michał Konieczny

Naczelnik

Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych