



LEGENDA	
	KUCHNIA ELEKTRYCZNA ISTNIEJĄCA
	KUCHNIA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWANA 4–PALNIKOWA, Z PIEKARNIKIEM ZASILANIE 230V, MOC MAX. 7,0 kW LUB PŁYTA GRZEWCA 4–PALNIKOWA, 230V, 6,0 kW + PIEKARNIK, 230V, 2,0kW
	ZASOBNIK C.W.U. WISZĄCY, 150 LITRÓW, Z GRZAKĄ ELEKTRYCZNĄ ZASILANIE 230V, MOC MAX. 1,5 kW INST. WODY ZIMNEJ I C.W.U. WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
	GNIAZDO WTYKOWE 230V, IP44, POJEDYNCZE WTYNKOWE, MONT. NA WYS. 140 cm (GNIAZDO DLA ZASOBNIKA C.W.U.)
	WYPUST ZASILANIA 230V ZAKOŃCZONY PUSZKĄ N/T Z LISTWĄ ZACISKOWĄ MONT. NA WYS. 20 cm (ZASILANIE KUCHENKI ELEKTRYCZNEJ/PLTY)
	GNIAZDO WTYKOWE 230V, IP44, POJEDYNCZE WTYNKOWE, MONT. NA WYS. 40 cm (GNIAZDO DLA PIEKARNIKA)
	TABLICA ROZDZIELCZA
	MIJSCOWE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

UWAGA:  
W łazienkach wyposażonych w natryski lub wanny wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze. Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LgYz 6 mm<sup>2</sup> w następujący sposób: w puszcze szczelnej za pomocą listwy zaciskowej dołączyć do szyny metalowe elementy wyposażenia łazienki.  
Połączeniem wyrównawczym podlegają: metalowe rurociągi, armatura, brodziki, wanny.  
Szyny lokalne połączyć przewodem LgYz 16 mm<sup>2</sup> z szyną główną, którą wykonać w tablicach piętrowych TP...

		"ELITIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA	
e-mail: ppelitis@gmail.com		Częstochowa, ul. Warszawska 125	
tel.: 34 366 95 65; 502 561 226			
Nazwa obiektu i adres	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY CZĘSTOCHOWA, UL. KILIŃSKIEGO 13 DZ. NR EWID. 5/2, OBRĘB 0150		
Przedmiot rysunku	INSTALACJE ELEKTRYCZNE. RZUT I PIĘTRA		
Projektant	mgr inż. Szymon Szmidt	SLK/5430/PWOE/14	
Skala: 1:100		Data: 07.2021	
		Nr rys.: 1	