

1 - kocioł gazowy EVODENS PRO AMC 55 firmy DeDietrich
2 - zawór bezpieczeństwa SYR 1915 Dn20mm
3 - pompa kotłowa Wilo Yonos PICO 15/1-6 130
4 - kanał powietrzno spalinowy
5 - kanał powietrzno spalinowy
6 - sprzęgło hydrauliczne
7 - pompa obiegowa WILO Stratos 25/1-6 CAN PN 10
8 - zawór 3-drogowy dn40 z siłownikiem
9 - pompa obiegowa WILO Stratos 40/1-8
10 - przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex NG140
11 - stacja uzdatniania wody BWT Rondomat duo S2 2m3/h
12 - zawór antyskażeniowy CA DN25
13 - neutralizator kondensatu
14 - zawór odcinający MAG-3 DN50
15 - Czujnik DEX

LEGENDA:

INSTALACJE PROJEKTOWANE

- Instalacja ogrzewania - zasilanie
- Instalacja ogrzewania - powrót
- Instalacja wody zimnej
- Instalacja ciepłej wody
- Instalacja cyrkulacji
- Odpływ kondensatu
- Instalacja gazu
- Automatyka

INSTALACJE ISTNIEJĄCE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

F.U. "NEO-PROJEKT"
Wojciech Nowak
42-202 Częstochowa
ul. Dusznicka 4
NIP:573-256-39-98
tel. 504-123-965
e-mail: neo-projekt@poczta.pl

TEMAT

Projekt likwidacji kotłowni węglowej, zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na potrzeby kotłowni gazowej, budowy wewnętrznej instalacji gazu z odcinkiem zewnętrznym, likwidacja pieca węglowego w kuchni oraz montaż urządzeń elektrycznych i gazowych w zamian za piec węglowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Miejskie Przedszkole nr 41
ul. Powstańców 9/11;
42-202 Częstochowa
dz. nr 202/1, obreb 0290,

INWESTOR

Gmina Miasta Częstochowa
42-217 Częstochowa,
ul.Śląska 11/13

PROJEKTANCI

FUNKCJA	IMIĘ i NAZWISKO	NR. UPRAWNIEŃ	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Wojciech Nowak	SLK/3774/PWOS/11	
PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech Nowak	SLK/3774/PWOS/11	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Łukasz Modliński	LOD/2038/POOS/13	

SKALA:	DATA:	FAZA:	BRANŻA:	REWIZJA:	KOD PROJEKU:	NR RYSUNKU:
1:-	12.2021	P-B	SANITARNA	A	21_42	8

TYTUŁ RYSUNKU:

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI - SCHEMAT