


	Legenda
	OPRAWA OŚWIETLENIOVA LED, PRZEMYSŁOWA SZCZELNA, LINOWA, IP66, NASTROPOWA, 8140 lm, 4000K
	OPRAWA OŚWIETLENIOVA LED, PRZEMYSŁOWA SZCZELNA, LINOWA, IP66, NASTROPOWA, 4490 lm, 4000K
	OPRAWA OŚWIETLENIOVA LED, PŁATONIERA SZCZELNA, IP66, NASTROPOWA/MASCIENNA, 3100 lm, 4000K
	OPRAWA OŚWIETLENIOVA, AMARYJNEGO OŚWIETLENIA, EMKULACYJNEGO, Z MOD. AMARYJNĄ TH, AUTOTESTI, PRACA AMARYJNA, IP65, 270lm, OPTYKA ANTYPAJACZNA
	OPRAWA OŚWIETLENIOVA, AMARYJNEGO OŚWIETLENIA, EMKULACYJNEGO, Z MOD. AMARYJNĄ TH, AUTOTESTI, PRACA AMARYJNA, IP65, 180lm, OPTYKA ASYMETRYCZNA WERSJA ZEWNĘTRZNA
	ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA POJEDYŃCZY - IP44
	GNIAZDO 230V, IP44, POJEDYŃCZE / WIELOKROTNE
	GNIAZDO 400V, IP55, 16A / 32A
	MIKROSWIATŁO POŁĄCZENIE WYRÓWNAWACZE
	TABLICA ROZDZIELCZA ELEKTRYCZNA



UWAGA: OPRACOWANIE OBEJMUJE WYKONANIE INSTALACJI W ZAKRESIE ZASILANIA PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ WRAZ Z NEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ZASILANIA I TABLICZ ROZDZIELCZEJ.

PRZED WYKONANIEM INSTALACJI ZAPOZNAĆ SIĘ Z DTR RFAKTYCZNE STOSOWANYCH URZĄDZEŃ, W PRZYPADKU ROZBIĘŻNOŚCI DOT. PRZYJĘTEJ W DOKUMENTACJI MOCY ORAZ SPOSOBU ZASILANIA URZĄDZENIA NALEŻY DOSTOSOWAĆ WYKONANIE INSTALACJI DO WYMAGAŃ URZĄDZEŃ PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM. INSTALACJE W KORYTARZU WYKONAĆ W LISTWACH INSTALACYJNYCH PCV, W KUCHNI W BRUJDACH WTYNKOWO.

PK—PIEC KONWEKCYJNO—PAROWY
KE—KUCHNIA ELEKTRYCZNA
TE—TABORET ELEKTRYCZNY
CW—CENTRALA WENTYLACYJNA
WD—WENTYLATOR DACHOWY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA				F. U. " NEO-PROJEKT "			
42-202 Częstochowa				w o j c i e c h N o w a k			
neo projekt				42-202 Częstochowa ul. Dusznicka 4 NIP:573-256-39-98 tel. 504-123-965 e-mail: neo-projekt@poczta.pl			
TEMAT				Projekt likwidacji kotłowni węglowej, zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na potrzeby nowej kotłowni gazowej, budowy wewnętrznej instalacji gazu i wentylacja mechaniczna pom. kuchni			
LOKALIZACJA INWESTYCJI				Miejskie Przedszkole nr 41 ul. Powstańców 9/11, 42-202 Częstochowa dz. nr 202/1, obręb 0290			
INWESTOR				Gmina Miasto Częstochowa 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13			
PROJEKTANT				IMIE I NAZWISKO			
OPRACOWAŁ				NR. UPRRAWNIENI			
PROJEKTANT				SLK/5430/PWOE/14			
SPRAWDZAJĄCY				SLK/5430/PWOE/14			
SKALA:				REWIZJA:			
1:100				A			
TYTUŁ RYSUNKU:				NR RYSUNKU:			
INSTALACJE ELEKTRYCZNE				E3			
RZUT PIĘTRA							