

proj. sięgacz kan. sanit. do dz. nr ewid. 11/16

1:100

1:500

Poziom porówn.260,00 m.n.p.m

	istn. studnia betonowa Ø1200mm	włączyć do istn. kan. sanitarnej Ø200 PVC	istn. przyłącze wody w40	linia rozgraniczająca	linia rozgraniczająca	istn. kabel energetyczny eN - 269,57	istn. sieć wodociagowa w125 - 268,62	proj. studnia betonowa Ø1200mm	proj. studnia betonowa Ø1200mm	istn. sieć wodociagowa w125 - 268,62	linia rozgraniczająca	istn. kabel energetyczny eN - 269,57
RZĘDNA TERENU	270,09		270,11			270,29	270,30	270,30	270,30	270,30	270,30	
RZEDNA DNA KANAŁU	267,79		267,81			267,96	267,97	267,99	268,10	268,12	268,14	
ZAGŁĘBIENIE	2,30		2,30			2,33	2,33	2,32	2,20	2,18	2,16	
MATERIAŁ/ŚREDNICE		Ø200/5,9 PVC SN8 lite SDR34		Ø200/5,9 PVC SN8 lite SDR34						Ø160/4,7 PVC SN8 lite SDR34		
SPADKI/DŁUGOŚĆ [% / m]		i=0,5%							L=58,7m	i=1,5%	L=2,8m	
ODLEGŁOŚĆ [m]	0,00	3,5	3,50 19,9	23,40	10,3	33,40	33,70 1,2 34,90	1,5 36,40	22,3	58,70	1,4 60,10	1,4 65,50
	Sistn						S1			S2		1

UWAGI:
1. Rzędne istniejącej sieci odczytano z mapy do celów projektowych
2. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy wykonać przekopy kontrolne na istniejącym uzbrojeniu, porównać rzędne posadowienia i dokonać ewentualnych zmian w projekcie
3. W rejonie istniejącej infrastruktury podziemnej wykopy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności

JLP - USŁUGI PROJEKTOWE
Jacek Latocha
e-mail: jlp.projektowanie@gmail.com tel. +48 603 527 034

NAZWA PROJEKTU :	Projekt budowlany odcinka sieci kanalizacji sanitarnej		
LOKALIZACJA:	Częstochowa, ul. Skierniewicka i Koniecpolska dz. nr ewid. 11/13; 11/19; 15 - obręb 0164		
NAZWA RYSUNKU :	Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej		SKALA 1:100
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jacek Latocha upr. OPL/1135/PWOS/15		DATA 2021
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Karol Przybyła upr. SLK/6211/PWBS/15		RYS.NR 2