



UWAGI OGÓLNE:		
<div>1. Rysunku nie skalować</div> <div>2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym. Wymiary sprawdzić na budowie.</div> <div>3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie</div> <div>4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane.Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych</div> <div>5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić/rozwieść te, które służą jedynie zmianie technologii powinny być przedstawione Nadzorowi Autorskiemu</div> <div>6. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody</div> <div>7. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy niebędące oddzieleniem stref pożarowych należy wykonać w standardowych tulejach ochronnych</div> <div>8. Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru</div> <div>9. Z uwagi na modernizacyjny charakter robót wszystkie wymiary i rozmieszczenie instalacji sprawdzić na budowie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, należy bezwzględnie zawiadomić pracownię projektową.</div> <div>10. Instalację prowadzić z zachowaniem kompensacji naturalnej oraz przy użyciu kompensatorów mieszkowych zgodnie z zaleceniami producenta rur.</div>		
Biuro projektowe LAREDO BIS		
Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku Technicznych Zakładów Naukowych przy ul. Jasnogórskiej 84/90	Skala 1:100
Adres		
Inwestor	Gmina Miasto Częstochowa,	Data
Adres	ul. Ślaska 11 / 13, 42-200 Częstochowa	X.2016
Przedmiot rysunku	Szkola - rzut II piętra - instalacja centralnego ogrzewania	Nr rys. 27
Projektant	mgr inż. Ewelina Chłąd Upr. nr SLK/6257/PWBS/16	

Podpis: