



<p><b>UWAGI OGÓLNE:</b></p> <p>1. Rysunki nie składować</p> <p>2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym. Wymiary sprawdzić na budowie.</p> <p>3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie</p> <p>4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich przepisach prace powiązane. Eventualnie wady koordynacyjne przedstawić Nadzorczi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niekazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych</p> <p>5. Wszelkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które służą jedynie zmianie technologii) powinny być przedstawiane Nadzorczi Autorskiemu</p> <p>6. Przepisy instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnąć ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody</p>		<p>7. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy niebędące oddzieleniem stref pożarowych należy wykonać w standardowych tulejach ochronnych</p> <p>8. Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru</p> <p>9. Z uwagi na modernizacyjny charakter robót wszystkie wymiary i rozmieszczenie instalacji sprawdzić na budowie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, należy bezwzględnie zawiadomić pracownię projektową.</p> <p>10. Instalacje prowadzić z zachowaniem kompensacji naturalnej oraz przy użyciu kompensatorów mieszkowych zgodnie z zaleceniami producenta kur.</p>		<p>Biurowisko projektowe</p> <p><b>LAREDO BIS</b></p>	
<p><b>Rodzaj inwestycji</b></p> <p><b>Adres</b></p>		<p>Termomodernizacja budynku Technicznych Zakładów Naukowych przy ul. Jasnogórskiej 84/90 w Częstochowie</p>		<p><b>Skala</b></p> <p><b>1:100</b></p>	
<p><b>Inwestor</b></p> <p><b>Adres</b></p>		<p>Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11 / 13, 42-200 Częstochowa</p>		<p><b>Data</b></p> <p><b>X.2016</b></p>	
<p><b>Przedmiot rysunku</b></p>		<p>Hala i internat - rzut i piętra, część A - instalacja centralnego ogrzewania</p>		<p><b>Nr rys.</b></p> <p><b>25</b></p>	
<p><b>Projektant</b></p>		<p>mgr inż. Ewelina Chład Upr. nr SLK/6257/PWSB/16</p>		<p><b>Podpis:</b></p>	