



Częstochowa, dnia 31.03.2022 r.

IZ.271.10.2022

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI, ZMIANA SWZ**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na **budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie.**

**Informuję, że wpłynęły następujące pytania dot. ww. postępowania:**

### **Pytanie 1:**

„Prosimy o podanie kwoty przewidzianej na sfinansowanie zamówienia.”

### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4. ustawy Prawo zamówień publicznych, udostępni bezpośrednio przed otwarciem ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

### **Pytanie 2:**

„Prosimy o podanie kwot finansowania zamówienia jakie przewidziano w poszczególnych latach realizacji zadania tj. w 2022, 2023 i 2024.”

### **Odpowiedź na pytanie 2:**

Finansowanie przedmiotowej inwestycji będzie następowało z pozycji budżetowej: Budynki komunalne, poz. 1.3.2.20 Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2022 – 2038. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień dzisiejszy przewidziano finansowanie w następujących kwotach: 2022 r. – 500.000,00 zł; 2023 r. – 2.400.000,00 zł; 2024 r. – pozostała kwota zgodnie z ofertą wybranego wykonawcy, na rok 2024 przewidziano kwotę – 7.600.000,00 zł. Z doświadczeń zamawiającego wynika, że kwoty te ulegają zmianie. W związku z powyższym ostateczne finansowanie inwestycji w poszczególnych latach zostanie doprecyzowane w trakcie opracowywania harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 7 lit. b projektu umowy.

### **Pytanie 3:**

„Prosimy o odpowiedź czy finansowanie zamówienia pochodzi ze środków własnych budżetu miasta czy ze środków zewnętrznych.”

### **Odpowiedź na pytanie 3:**



Urząd Miasta Częstochowy  
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych  
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa  
tel. 34 370-76-22, fax. 34 370-71-70  
[www.czestochowa.pl](http://www.czestochowa.pl), [iz@czestochowa.um.gov.pl](mailto:iz@czestochowa.um.gov.pl)



Zadanie przewidziane do realizacji przy udziale finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

**Pytanie 4:**

„W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SWZ użycie materiałów i urządzeń technicznych równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji przetargowej, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych, które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.”

**Odpowiedź na pytanie 4:**

Zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczą równoważności norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, a nie równoważności materiałów i urządzeń technicznych.

**Pytanie 5:**

„Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu dokumentację projektową, na podstawie której będzie realizowane przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zapewnienia Zamawiający, poprzez co Wykonawca nie miał żadnego wpływu na jej opracowanie, wnosimy o uzupełnienie Umowy o dodatkowe zapisy, o proponowanej treści:

„ Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności finansowej, za błędy, rozbieżności lub braki dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, których stwierdzenie wymaga specjalistycznej wiedzy projektowej lub dokonywania stosownych obliczeń i sprawdzeń. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania wykrytych w dokumentacji projektowej nieprawidłowości. Wykonawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów doprowadzenia dokumentacji projektowej do należytego stanu, ponoszenia kosztów prac koniecznych do wykonania robót zgodnie ze zmienioną, poprawioną, czy w inny sposób zmodyfikowaną dokumentacją projektową. Jeśli wskutek wykrytych błędów, braków i innych nieprawidłowości dokumentacji projektowej nie będzie możliwe kontynuowanie robót objętych przedmiotem nin. Umowy, Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania się z wykonaniem robót i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w stosunku do podanego w umowie terminu zakończenia robót. Po otrzymaniu skorygowanej dokumentacji projektowej od Zamawiającego, sporządzony zostanie aneks, w którym Strony wprowadzą nowy termin zakończenia robót. Przesunięcie terminu końcowego nastąpi o okres od chwili przekazania przez Wykonawcę informacji o nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej do chwili przekazania Wykonawcy skorygowanej dokumentacji.”

**Odpowiedź na pytanie 5:**

Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie umowy.

**Pytanie 6:**

„Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie poza częściami zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, także firmy (oznaczenie przedsiębiorców) jedynie w tych przypadkach, w których na etapie składania oferty znane są już nazwy konkretnych podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć określone zakresy robót w ramach podwykonawstwa. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, ale nie zostali oni jeszcze wybrani na etapie składania ofert, a więc nie są mu znane dane tychże podwykonawców, wystarczającym będzie podanie w ofercie jedynie zakresów robót, których wykonanie zamierza powierzyć w ramach podwykonawstwa.”

**Odpowiedź na pytanie 6:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 7:**

„Przedmiotem zamówienia objęta jest także wycinka drzew na podstawie decyzji. Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje już decyzją zezwalającą na wycinkę drzew?”

**Odpowiedź na pytanie 7:**

Tak, zamawiający dysponuje decyzją dot. wycinki drzew.

**Pytanie 8:**

„Wg zapisu par. 4 ust. 2 wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, którzy wykonali przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego im wynagrodzenia składali oświadczenia z datą pewną jednoznacznie potwierdzające powyższe fakty. Uzyskanie daty pewnej na oświadczeniu każdego podwykonawcy może istotnie spowalniać proces gromadzenia niezbędnych dokumentów warunkujących możliwość wystawienia i złożenia faktury przez Wykonawcę. Ponadto, z uwagi na istniejące procedury związane ze zgłaszaniem podwykonawców, jak również obowiązujące procedury odbiorowe, wskazany wymóg, zwłaszcza w obliczu trwającej wciąż pandemii, wydaje się być niezasadny. Prosimy zatem o usunięcie z umowy zapisów związanych z koniecznością uzyskania na oświadczenia składanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców – daty pewnej.”

**Odpowiedź na pytanie 8:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 4 ust. 2 wzoru umowy.

**Pytanie 9:**

„Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na jeden okres wynoszący min. 36, a max 60 miesięcy, przy czym okres udzielonej gwarancji

podlega punktacji. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie jest producentem wielu specjalistycznych materiałów i urządzeń, których użycie jest konieczne przy realizacji przedmiotowej inwestycji, prosimy o dopuszczenie możliwości udzielenia gwarancji i jednocześnie wprowadzenia odrębnego okresu rękojmi na użyte materiały i urządzenia na okres równy okresowi gwarancji, jakiej udzielają producenci przedmiotowych materiałów i urządzeń, jednak na okres nie krótszy niż 24 miesiące? Punktacji natomiast podlegałyby okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

**Odpowiedź na pytanie 9:**

Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące okresu gwarancji.

**Pytanie 10:**

„Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie we własnym zakresie i na własny koszt dokonywał, w okresie gwarancyjnym, czynności konserwacyjnych oraz przeglądów technicznych urządzeń zamontowanych przy realizacji przedmiotu nin. zamówienia, w zakresie i na warunkach wymaganych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oraz wymogi producenta?”

**Odpowiedź na pytanie 10:**

W okresie gwarancyjnym, czynności konserwacyjne oraz przeglądy techniczne urządzeń zamontowanych przy realizacji przedmiotu zamówienia, w zakresie i na warunkach wymaganych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oraz wymogi producenta dokonywane będą przez użytkownika przy obowiązkowym udziale Wykonawcy.

Po stronie Wykonawcy pozostają czynności opisane w paragrafie 13 wzoru umowy dotyczące:

- 1) obowiązkowego udziału w przeglądach gwarancyjnych (corocznych w okresie gwarancji oraz na miesiąc przed upływem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego - bezpłatnych),
- 2) usuwania stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie,
- 3) obowiązkowego udziału w odbiorach gwarancyjnych przeprowadzanych po przeglądach gwarancyjnych w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości,
- 4) przedłużenia gwarancji na nowy okres w przypadku stwierdzenia podczas odbioru ostatecznego nieusunięcia wszystkich wad skutkujących niemożliwością użytkowania przedmiotu umowy bądź jego części.

Do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca przedkłada sprawdzony przez inspektora nadzoru komplet dokumentacji z wykazem zabudowanych/zamontowanych urządzeń przy realizacji przedmiotu zamówienia i związanych z nimi wymaganych przepisami prawa oraz wymogami producenta przeglądów i czynności konserwacyjnych (terminy i wykaz dedykowanych firm).

**Pytanie 11:**

„Prosimy o potwierdzenie, iż w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający będzie ponosił koszty materiałów eksploatacyjnych.”

**Odpowiedź na pytanie 11:**

Nie, koszty materiałów eksploatacyjnych w okresie udzielonej gwarancji obciążać będą użytkownika.

**Pytanie 12:**

„Zgodnie z postanowieniem § 14 ust. 2 pkt a) projektu umowy Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, pomimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie. Wykonawca zobowiązany jest zatem do wykonania założonego przerobu robót przez kolejne 3 miesiące, pomimo nieotrzymania od Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia, co dla każdego wykonawcy może stanowić ogromną trudność finansową, zwłaszcza w obecnej sytuacji rynkowej. Z tego też względu wnosimy o zmianę powyższego zapisu w ten sposób, aby prawo do ewentualnego odstąpienia od umowy przysługiwało Wykonawcy w razie nie wywiązywania się przez zamawiającego z obowiązku zapłaty faktur, pomimo dodatkowego wezwania w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur.”

**Odpowiedź na pytanie 12, zmiana SWZ:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 14 ust. 2 lit. a wzoru umowy. W związku z tym, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następującej zmiany SWZ:

**we wzorze umowy w § 14 ust. 2 lit. a JEST:**

„a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,”

**we wzorze umowy w § 14 ust. 2 lit. a POWINNO BYĆ:**

„a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania, w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,”

**Pytanie 13:**

W § 15 ust. 1 pkt b) umowy Zamawiający przewiduje karę umowną za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1. nin. Umowy.

Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 0,1% wynagrodzenia umownego netto.”

**Odpowiedź na pytanie 13:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu par. 15 ust. 1 lit. b wzoru umowy.

**Pytanie 14:**

„W § 15 ust. 1 pkt i) umowy Zamawiający przewiduje karę umowną za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego netto. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 0,5% wynagrodzenia umownego netto.”

**Odpowiedź na pytanie 14:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu par. 15 ust. 1 lit. i wzoru umowy.

**Pytanie 15:**

„W § 15 ust. 1 pkt k) umowy Zamawiający przewiduje karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 nin. Umowy. Mając na uwadze nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 0,1% wynagrodzenia umownego netto.”

**Odpowiedź na pytanie 15:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu par. 15 ust. 1 lit. k wzoru umowy.

**Pytanie 16:**

„W § 21 Umowy wprowadzony został bezwzględny zakaz obrotu wierzytelnościami. Mając na uwadze, iż Wykonawca zobowiązany będzie w znacznym stopniu kredytować przedmiotową realizację, prosimy o wprowadzenie łagodniejszej formy zapisu, która także w pełni zabezpiecza Zamawiającego, tj. przeniesienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z Umowy na osobę trzecią dopuszczalne jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Wówczas to Zamawiający decyduje, czy wyrazi ewentualną zgodę na dokonanie cesji wierzytelności np. na rzecz banku w celu zabezpieczenia spłaty kredytu, który Wykonawca mógłby uzyskać w celu finansowania przedmiotowej realizacji. Prosimy o dokonanie w umowie stosownych zmian w tym zakresie.”

**Odpowiedź na pytanie 16, zmiana SWZ:**

Zamawiający wyraża zgodę na ww. propozycję zmiany w § 21 Umowy, tj. możliwość przeniesienia wierzytelności Wykonawcy wynikających z Umowy na osobę trzecią wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

W związku z tym, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następującej zmiany SWZ:

**we wzorze umowy w § 12 JEST:**

**„§ 21**

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy Częstochowa.”

**we wzorze umowy w § 12 POWINNO BYĆ:**

**„§ 21**

Zamawiający dopuszcza dokonywanie przelewu wierzytelności, cesję wierzytelności oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy Częstochowa wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.”

**Pytanie 17:**

W związku z faktem, iż Zamawiający w SWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, m.in. w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń, dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia.”

**Odpowiedź na pytanie 17:**

Zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczą równoważności norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, a nie równoważności materiałów i urządzeń technicznych.

**Pytanie 18:**

„W przedmiarze robót budowlanych w pozycji 97 jest Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych = 625.723 m2 a w zestawieniu stolarki drzwiowej aluminiowej jest 15 sztuk = 46.78 m2. Proszę o wyjaśnienie.”

**Odpowiedź na pytanie 18:**

Rozbieżność wynika z błędnie podanej ilości metrów kwadratowych w przedmiarze robót. Należy oszacować zgodnie z zestawieniem okien i drzwi (stolarka aluminiowa).

**Pytanie 19:**

„Czy jest możliwość zamiany stropu typu Akerman na inny gęstożebrowy?.”

**Odpowiedź na pytanie 19:**

Dopuszcza się możliwość zamiany rodzaju stropu. Zamiana stropów - dobór rodzaju i wszelkie niezbędne obliczenia należą do wykonawcy.

**Pytanie 20:**

„Czy należy wykonać plac zabaw ponieważ jest ujęty w Specyfikacji Warunków Zamówienia, a w dostępnej Dokumentacji Projektowej nie ma żadnej wzmianki?”

**Odpowiedź na pytanie 20:**

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania placu zabaw.

**Pytanie 21:**

„Czy zaprojektowany kompaktowy węzeł ciepła jest dostarczany przez dostawcę ciepła, czy wykonawca powinien skalkulować w ofercie dostawę i montaż dwufunkcyjnego węzła ciepła?”

**Odpowiedź na pytanie 21:**

Projekt obejmuje dostawę i montaż 2-funkcyjnego węzła ciepłego - należy skalkulować to w ofercie.

**Pytanie 22:**

„Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej zapisanych w wersji Rodos, gdyż jest uciążliwe przetwarzanie danych do innych programów.”

**Odpowiedź na pytanie 22:**

Zamawiający nie udostępni przedmiarów robót w wersji edytowalnej.

**Pytanie 23:**

„Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert.”

**Odpowiedź na pytanie 23:**

Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.

**Pytanie 24:**

„Pytanie dot. stolarki pcv, jaki kolor przyjąć do wyceny?”



**Odpowiedź na pytanie 24:**

Stolarka okienna PCV w kolorze białym.

**Pytanie 25:**

„W przedmiarze robót ujęto posadzkę z plastiduru w Roboty wykonawcze, Posadzki i podłogi parteru pozycji 124. „Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe ENS o grubości 3,0-5,0mm” prosimy o określenie, z uwagi na brak w przyporządkowaniu do dokumentacji, gdzie taka posadzka występuje lub gdzie ma występować bądź czy mamy tą pozycję pominąć?”

**Odpowiedź na pytanie 25:**

Posadzka z plastiduru nie występuje w dokumentacji. W pozycji przedmiaru powinny się znaleźć inne wykończenia przewidziane w projekcie typu płytki lub panele. Obmiar należy przyjąć na podstawie dokumentacji.

W przypadku braku elementów w pozycjach przedmiarów należy je dołożyć zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej.

**Pytanie 26:**

„W przedmiarze, Roboty wykończeniowe, Stolarka drzwi aluminiowych pozycji 97. „Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych”, inwestor przyjął 625,723 m<sup>2</sup> aluminium, według nas jest to błąd pisarski i powinien wynosić 45,83m<sup>2</sup>. Ponieważ podczas zliczania powierzchni szerokości drzwi zostały wpisane z źle wstawionym przecinkiem co spowodowało zwiększenie się liczby w przedmiarze, proszę o sprostowanie.”

**Odpowiedź na pytanie 26:**

Rozbieżność wynika z błędnie podanej ilości metrów kwadratowych w przedmiarze robót. Należy oszacować zgodnie z zestawieniem okien i drzwi (stolarka aluminiowa).

**Pytanie 27:**

„W przedmiarze w ilościach robót, Stanie surowym, Fundamenty wykopy w pozycji 2. „Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o pojemności łyżki 0,60m<sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odległość do 1km” wynosi 768,529 m<sup>3</sup>, a według tych sumarycznych obliczeń zawartych w przedmiarze powinien być wyższy i wynosić 1001, 943 m<sup>3</sup> tak jak w pozycji 1. „Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinym”, proszę o sprostowanie.”

**Odpowiedź na pytanie 27:**

Różnice w robotach ziemnych wynikają z tego, że w pozycji 1 są wszystkie wykopy (na odkład i do odwozu), a w poz. 2 tylko odwóz.

**Pytanie 28:**

„W przedmiarze budowlanym, pozycji 211 i pozycji 249 ujęto klapy odymiające, natomiast w dokumentacji występuje tylko jedna klapa, którą pozycje należy pominąć. Natomiast nigdzie nie występuje schody prowadzące do wyłazu dachowego, które są ujęte w dokumentacji technicznej, prosimy o sprostowanie i dołożenie pozycji.”

**Odpowiedź na pytanie 28:**

Poz. 249 należy usunąć, schody jako wyłaz na dach należy przyjąć w ofercie. Schody powinny być w klasie odporności ogniowej EI30.

**Pytanie 29:**

„W dokumentacji występuje folia kubełkowa, natomiast w przedmiarze je nie ma, czy doliczyć taką pozycje i w jakiej ilości?”

**Odpowiedź na pytanie 29:**

Folia kubełkowa jest ujęta w poz. 224.

(-) Michał Konieczny  
Naczelnik Wydziału Inwestycji  
i Zamówień Publicznych

otrzymują:

1. BIP
2. Aa

M.K.