



Częstochowa, dnia 05.04.2022 r.

IZ.271.10.2022

## PYTANIE I ODPOWIEDŹ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na **budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie.**

**Informuję, że wpłynęło następujące pytanie dot. ww. postępowania:**

### Pytanie 31:

„W przedmiarze robót branża sanitarna instalacje wewnętrzne brak:

- Ciepłomierzy
- Zaworów podpionowych
- elementów do zabudowy ciepłomierzy

Proszę o uzupełnienie.”

### Odpowiedź na pytanie 31:

W przypadku braku elementów w pozycjach przedmiarów należy je dołożyć zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej.

Brakujące pozycje przedmiaru robót branży sanitarnej (ciepłomierze z elementami zabudowy i zawory podpionowe) należy uzupełnić wg. Tom VI - Projekt instalacji sanitarnych rys. nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

(-) Michał Konieczny  
Naczelnik Wydziału Inwestycji  
i Zamówień Publicznych

otrzymują:

1. BIP
2. Aa

M.K.

