



- LEGENDA :
- drut ocynkowany fi 8mm
 - płaskownik ocynkowany FeZn 30x5mm
 - złącze kontrolne w obudowie 100x100
 - złącze krzyżowe
 - pręt uzłomowy fi 16mm L=3m.

Biuro projektowe LAREDO BIS		
Rodzaj inwestycji Adres	PW - Termomodernizacja budynku Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego przy ul. Jasnogórska 84/90, 42-217 Częstochowie	Skala 1:100
Inwestor Adres	Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11 / 13, 42-200 Częstochowa	Data VII.2016
Przedmiot rysunku	Instalacja odgormowa - warsztaty	Nr rys. 12
Projektant	Robert Kucharski LOD/0622/PWOE/06	Podpis: