


PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nazwa opracowania	PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ		
Nazwa zamierzenia budowlanego	ROZBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ Z KONIECZNĄ PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO		
Adres inwestycji	UL. LORETAŃSKA 20 42-226 CZĘSTOCHOWA CZĘŚĆ DZIAŁKI NR EWIDENCYJNY 42/4 OBRĘB 242 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CZĘSTOCHOWA		
Kategoria obiektu	V		
Inwestor	KLUB SPORTOWY SKRA CZĘSTOCHOWA UL. LORETAŃSKA 20 42-226 CZĘSTOCHOWA		
Jednostka projektowa	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH „ZUT” PIOTR SZLEPER UL. IKARA 128B 42-221 CZĘSTOCHOWA		

ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
	Imię i Nazwisko	Numer telefonu	Numer uprawnień	Podpis
BRANŻA – INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
Projektował	mgr inż. Adam Panicz	+48 604-956-301	SLK/0622/PWOE/05	
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Soluch	+48 602-245-052	SLK/1079/POOE/05	
Opracował	mgr inż. Magdalena Mesjasz			
Opracował	mgr inż. Michał Cichoń	+48 530-101-082		
DATA I MIEJSCE OPRACOWANIA I SPRAWDZENIA PROJEKTU - CZĘSTOCHOWA 10.2021				

SPIS TREŚCI

PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY INSTALACJE ELEKTRYCZNE	1
1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	3
2. WSTĘP	4
3. DEMONTAŻE ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI	4
4. PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ ZABUDOWANYCH NA WSCHODNIEJ ELEWACJI	4
5. ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE BUDYNKU	7
5.1. STAN ISTNIEJĄCY	7
5.1.1. BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO	7
5.1.2. BUDYNEK SZATNI	7
5.2. STAN PROJEKTOWANY	8
6. WYŁĄCZNIK GŁÓWNY POŻAROWY	8
7. BUDOWA TRAS KABLOWYCH	9
8. TABLICE ROZDZIELCZE	9
9. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I ZASILANIA	9
10. INSTALACJA OŚWIETLENIA	10
10.1. OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE	10
10.2. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE – OPRAWY MONTOWANE W PODCIEŃNIU	10
11. INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO	10
12. BUDOWA INSTALACJI PRZYWOŁAWCZEJ	11
13. MONTAŻ WYŁĄCZNIKÓW SERWISOWYCH	11
14. BUDOWA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO	12
15. BUDOWA INSTALACJI UZIEMIENIA	12
16. BUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ	13
17. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA	13
18. OCHRONA PRZECIWPRIĘCIOWA	14
19. OCHRONA OCHRONA PRZETĘŻENIOWA	14
20. BILANS MOCY	15
21. UWAGI KOŃCOWE	16

Nr rys.	Tytuł	Skala
E-1	Plansza Zagospodarowania Terenu	1:500
E-2	Rzut parteru - plan instalacji gniazd wtykowych i zasilania	1:100
E-3	Rzut piętra I - plan instalacji gniazd wtykowych i zasilania	1:100
E-4	Rzut piętra II - plan instalacji gniazd wtykowych i zasilania	1:100
E-5	Rzut parteru - plan instalacji oświetlenia	1:100
E-6	Rzut piętra I - plan instalacji oświetlenia	1:100
E-7	Rzut piętra II - plan instalacji oświetlenia	1:100
E-8	Plan instalacji uziemienia	1:100
E-9	Plan instalacji odgromowej	1:100
E-10	Schemat ideowy rozbudowy SWG	-:-
E-11	Schemat szafki zasilanie wewnętrznych tablic rozdzielczych	-:-
E-12	Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TR0.2	-:-
E-13	Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TR1.2	-:-
E-14	Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TR2.1	-:-
E-15	Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TR2.2	-:-
E-16	Schemat rozbudowy sieci LAN	-:-
E-17	Schemat systemu przywoławczego	-:-

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane oświadczam,
że projekt:

Tytuł projektu	ROZBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ Z KONIECZNĄ PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO
Adres inwestycji	UL. LORETAŃSKA 20 42-226 CZĘSTOCHOWA CZĘŚĆ DZIAŁKI NR EWIDENCYJNY 42/4 OBRĘB 242 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CZĘSTOCHOWA

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej

ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
	Imię i Nazwisko	Numer telefonu	Numer uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Adam Panicz	+48 604-956-301	SLK/0622/PWOE/05	
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Soluch	+48 602-245-052	SLK/1079/POOE/05	
DATA I MIEJSCE OPRACOWANIA I SPRAWDZENIA PROJEKTU - CZĘSTOCHOWA 10.2021				

2. Wstęp

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowę i budowę instalacji elektrycznych gniazd wtykowych, siły, zasilania urządzeń sanitarnych, oświetlenia ogólnego oraz awaryjnego, tablic rozdzielczych, instalacji uziemienia, instalacji odgromowej oraz przebudowy zespołu szafek zasilających budynek zaplecza sportowego, rozbudowanego i nadbudowywanego budynku zaplecza sportowego w przy ul. Loretańskiej 20 w Częstochowie.

Ze względu na to, że prace budowlane będą przebiegać przy czynnych pomieszczeniach budynku zaplecza sportowego, wszystkie terminy prac budowlanych i ewentualnych przerw w zasilaniu należy uzgadniać z Inwestorem.

Przebudowa oraz rozbudowa systemu SSWiN nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Obszar objęty opracowaniem zaznaczono na rys. E2, E3, E5 i E6.

3. Demontaże istniejących instalacji

Wskazane w projekcie istniejące instalacje elektryczne w pomieszczeniach objętym niniejszym opracowaniem należy unieczynnić i zdemontować. Wszystkie prace demontażowe należy rozpocząć od zabezpieczenia instalacji przed przypadkowym pojawieniem się napięcia w unieczynnianej instalacji, pomimo odłączenia obwodu zasilającego. Prace należy prowadzić w sposób niepowodujący dodatkowych uszkodzeń.

Osprzęt elektryczny który zostanie zdemontowany a jego stan i parametry wskazują na możliwość ponownego użycia taki jak: gniazda, łączniki oświetlenia, obudowy tablic rozdzielczych, instalacyjna aparatura elektryczna, korytka elektroinstalacyjne, oprawy oświetleniowe, źródła światła, przewodowanie zdemontowane z koryt kablowych itp. należy przekazać Inwestorowi.

4. Przebudowa urządzeń zabudowanych na wschodniej elewacji


Istniejące urządzenia zabudowane na wschodniej elewacji istniejącego budynku należy przebudować na północną elewację projektowanej części budynku.

Wszystkie elementy w porozumieniu z Inwestorem należy zdemontować na czas robót budowlanych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Proponowana lokalizacja przebudowywanych elementów została przedstawiona na rysunku nr 2 oraz nr 3. Ostateczną lokalizację należy uzgodnić z Inwestorem podczas prac montażowych. Wszystkie miejsca wykonania przedłużenia okablowania należy nanieść na dokumentacji powykonawczej.




Rysunek 1 - Lokalizacja istniejących urządzeń przeznaczonych do przeniesienia

I – kamera obrotowa, II – nagłośnienie, III – zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny systemu SSWiN, IV – naświetlacz LED (przeznaczony do demontażu), V – kamera typu „bullet”, VI – puszka elektroinstalacyjna z układem fotoelektrycznym, VII – zestaw zasilający przedmiotowy budynek zaplecza sportowego



Rysunek 2 - Proponowana lokalizacja przeniesionych urządzeń na elewacji południowej
I – kamera obrotowa, II – nagłośnienie, VII – zestaw zasilający przedmiotowy budynek zaplecza sportowego



Rysunek 3 - Proponowana lokalizacja przeniesionych urządzeń na elewacji wschodniej
III – zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny systemu SSWiN, VI – puszka elektroinstalacyjna z układem fotoelektrycznym.

5. Zasilanie elektroenergetyczne budynku

5.1. Stan istniejący

5.1.1. Budynek zaplecza sportowego

Przedmiotowy budynek zasilany jest linią kablową ze złącza kablowego znajdującego się w granicy działki od strony ul. Loretańskiej. W złączu kablowym znajduje się granica eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

Na wschodniej elewacji przedmiotowego budynku znajduje się zestaw zasilający wykonany z pięciu szafek w obudowach kompozytowych.



Rysunek 2 – Widok zestawu zasilającego budynek zaplecza sportowego wykonany z termoutwardzalnych szafek. Ręczny przełącznik zasilania (1), Szafka Wyłącznika Głównego Pożarowego (2), szafka zasilania wewnętrznych tablic rozdzielczych (3), szafka zasilania zewnętrznych odbiorów nN (4) oraz szafka kompensacji mocy biernej (5)

5.1.2. Budynek szatni

Istniejący budynek szatni (przeznaczony do rozbioru) zasilony jest z szafki zasilania zewnętrznych odbiorów nN (4). Tablica rozdzielcza budynku szatni znajduje się na jego zachodniej elewacji (5).



Rysunek 3 – Widok zestawu tablicy rozdzielczej (6) budynku szatni

5.2. Stan projektowany

Ze względu na dobudowywaną część budynku, istniejący zestaw zasilający budynek zaplecza sportowego należy przenieść na północną elewację w miejsce wskazane na rysunku nr E-1. Szafki należy z licować z docelową elewacją.

Kable, których rezerwa w złączu zasilającym będzie nie wystarczająca należy przedłużyć za pomocą odpowiednich muf kablowych przelotowych. Odcinki kabli prowadzonych pod projektowanym budynkiem należy prowadzić w rurach osłonowych o odporności na ściskanie 450N, o średnicy min. $\Phi 75$. Lokalizację ewentualnych muf należy nanieść na dokumentacji powykonawczej.

Ze względu na rozbudowę szafki zasilania wewnętrznych tablic rozdzielczych (3) o dodatkowe aparaty elektryczne, należy wymienić istniejącą obudowę kompozytową na większą o wymiarach 60x80cm. Schemat rozbudowy w/w szafki został przedstawiony na rys. nr E-X.

6. Wyłącznik główny pożarowy

Przedmiotowy budynek jest wyposażony w Wyłącznik Główny Pożarowy. Jako aparat wyłączający zasilanie zastosowano wyłącznik mocy 250A, wyposażony w cewkę wyzwalacza wzrostowego, zabudowanego w zestawie zasilającym budynek zaplecza sportowego zlokalizowanym na elewacji zewnętrznej.

Przycisk wyłącznika pożarowego znajduje się wewnątrz budynku w miejscu wskazanym na rys. nr E-2 i nie zachodzi konieczność jego przebudowy. Nad przyciskiem należy zainstalować oprawę oświetlenia awaryjnego wyposażoną w 1h moduł podtrzymania zasilania oraz w widocznym miejscu zamieścić napis „WYŁĄCZNIK GŁÓWNY POŻAROWY”.

Istniejącą Szafkę Wyłącznika Głównego (2) należy doposażyć w układ posiadający możliwość automatycznego przełączania faz, które podczas zaniku napięcia w jednej bądź dwóch fazach automatycznie przełączy zasilanie cewki wyzwalającej na fazę będącą obecnie pod napięciem.

Wszystkie przejścia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć masami ogniochronnymi do wartości EI tych przegród.

7. Budowa tras kablowych

Kable należy prowadzić:

- p/t w bruzdach,
- n/t w korytach kablowych metalowych perforowanych ocynkowanych, montowanych za pomocą dedykowanych systemów nośnych – w przestrzeni między sufitowej,

Przejścia kablami poprzez połąć dachową należy wykonać zbiorczo w jednym miejscu, poprzez przepust dachowy dedykowany do zastosowanej połąć dachowej.

Objęte zakresem opracowania instalacje elektryczne zaprojektowano przewodami dobranymi wg. normy N SEP E 007 0, dotyczącej klasy reakcji na ogień przewodów oraz kabli ogólnego przeznaczenia zainstalowanych na drogach ewakuacyjnych oraz poza w budynkach określonego rodzaju. Przedmiotowy budynek posiada kategorię zagrożenia ludzi ZLIII, w związku z tym zaprojektowana instalacja spełnia poniższe wymagania:

<i>Miejsce instalowania kabli i innych przewodów</i>	<i>Klasa reakcji na ogień kabli i innych przewodów</i>
Przewody instalowane w obrębie dróg ewakuacyjnych	B2 _{ca} -S1b, d1, a1.
Przewody instalowane poza obrębem dróg ewakuacyjnych	D _{ca} -S2, d1, a3.

Ze względu na lokalizację tablic rozdzielczych oraz uniknięcie dodatkowych połączeń w puszkach elektroinstalacyjnych całą instalację w budynku zaprojektowano klasie reakcji na ogień B2_{ca}-S2b,d1,a1. Dopuszcza się jednocześnie zmianę ww typów kabli/przewodów po przejściu poza drogami ewakuacyjnymi na kable/przewody o klasie reakcji na ogień D_{ca}-S2,d1,a3..

Wszystkie przejścia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć masami ogniochronnymi do wartości EI przegród.

8. Tablice rozdzielcze

Celem rozprowadzenia i zabezpieczenia obwodów odbiorczych zaprojektowane zostały tablice rozdzielcze obiektowe, których zakres pracy powiązany będzie z funkcją pomieszczeń w budynku. Schemat strukturalny zasilania budynku został przedstawiony na rysunku.

Projektuje się następujące tablice rozdzielcze:

- TR0.2 – tablica rozdzielcza przeznaczona do zasilania projektowanych pomieszczeń na parterze,
- TR1.2 – tablica rozdzielcza przeznaczona do zasilania projektowanych pomieszczeń na piętrze,
- TR2.1 – tablica rozdzielcza przeznaczona do zasilania projektowanych pomieszczeń na drugim piętrze po lewej stronie oraz urządzeń na dachu,
- TR2.2 – tablica rozdzielcza przeznaczona do zasilania projektowanych pomieszczeń na drugim piętrze po prawej stronie budynku

Rozdzielnice obiektowe zasilane będą z szafki zasilania wewnętrznych tablic rozdzielczych.

Należy stosować tablice rozdzielcze p/t wykonane w II klasie ochronności, zamykane na klucz, o stopniu szczelności IP min. 30 lub równoważną.

9. Instalacja gniazd wtykowych i zasilania

Zasilanie gniazd wtykowych w remontowanych pomieszczeniach należy realizować z istniejących obwodów w danym pomieszczeniu. Zasilanie instalacji elektrycznych w projektowanych pomieszczeniach należy realizować z projektowanych tablic rozdzielczych na danej kondygnacji.

W miejscach instalowania stanowisk komputerowych należy zainstalować zestawy gniazd wtykowych w kolorze czerwonym, z kluczem umożliwiającym podłączenie jedynie urządzeń elektronicznego przetwarzania danych, w systemie ramkowym.

Wszystkie urządzenia dostarczone na etapie wykonawstwa należy zasilić wg DTR urządzeń i zgodnie z dokumentacją przekazaną przez dostawcę urządzeń, a zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji nanieść na dokumentacji powykonawczej.

Do central wentylacyjnych, w zakresie branży elektrycznej należy doprowadzić kabel zasilający szafkę sterowniczą centrali. Dostawę sterownic central i przewodowanie własne central wentylacyjnych, wykonuje dostawca centrali tzn. zasilanie od szafki sterowniczej do wszystkich elementów wykonawczych centrali takich jak wentylatory, nagrzewnice itp.

Wszystkie przejścia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć masami ogniochronnymi do wartości EI przegród

10. Instalacja oświetlenia

10.1. Oświetlenie wewnętrzne

Zasilanie oświetlenia w remontowanych pomieszczeniach należy realizować z istniejących obwodów w danym pomieszczeniu. Zasilanie oświetlenia w projektowanych pomieszczeniach należy realizować z projektowanych tablic rozdzielczych na danej kondygnacji.

Oświetlenie zaprojektowano na podstawie opraw z energooszczędnymi źródłami świetlnymi typu LED. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą tradycyjnych łączników oświetleniowych oraz czujników ruchu.

Obliczenia natężenia oświetlenia roboczego wykonano przy pomocy programu komputerowego DIALUX. Wyniki obliczeń przedstawiono w załącznikach. Podane typy opraw, zostały przyjęte do przeprowadzenia symulacji komputerowych. Dopuszcza się zastosowanie produktów równoważnych.

Wszystkie przejścia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć masami ogniochronnymi do wartości EI przegród

10.2. Oświetlenie zewnętrzne – oprawy montowane w podcieniu

Oświetlenie ciągu pieszego przed budynkiem, należy wykonać za pomocą opraw oświetleniowych montowanych w podcieniu budynku.

Automatyczne załączanie oświetlenia realizowane będzie za pomocą sterownika astronomicznego zabudowanego w tablicy rozdzielczej TR2.2.

11. Instalacja oświetlenia awaryjnego

W budynku zaprojektowano oświetlenie awaryjne. Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażać w min. 1-godzinny moduł podtrzymania zasilania z funkcją autotestu i sygnalizacji stanu oprawy.

Oprawy ewakuacyjne wyposażone w odpowiednie piktogramy powinny pracować w trybie ciemnym. Miejsca zainstalowania oraz typy opraw przedstawiono na rys. nr E-3.

Ze względów bezpieczeństwa, zaleca się, aby akumulatory w oprawach awaryjnych były wymieniane po 4 latach eksploatacji niezależnie od ich stanu. Duży wpływ na trwałość akumulatorów ma pierwsze ładowanie, które powinno trwać bez przerw, przez co najmniej 24h.

Testowanie opraw należy przeprowadzać zgodnie z poniższym harmonogramem:

- Test codzienny sprawdza się wzrokowo przez kontrolę wskaźników prawidłowości działania oprawy.
- Test comiesięczny może być wykonywany ręcznie lub automatycznie. W przypadku stosowania automatycznego urządzenia testującego, wyniki krótkotrwałych testów należy rejestrować.

Kolejne etapy procedury testowej polegają na:

- o włączeniu trybu awaryjnego każdej oprawy i każdego znaku wyjścia oświetlonego wewnątrz z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego na czas wystarczający do upewnienia się, że są czyste oraz czy prawidłowo funkcjonują. Na końcu testu należy przywrócić zasilanie oświetlenia podstawowego oraz sprawdzić każdą lampkę kontrolną lub urządzenie, w celu upewnienia się, że wskazują przywrócenie zasilania podstawowego,
- o sprawdzenie systemu monitorowania w przypadku systemów centralnych akumulatorów,
- o w przypadku zespołów generatorów odnieść się do wymagań przedstawionych w ISO 8528-12.
- Test roczny w przypadku stosowania automatycznych urządzeń testujących przeprowadza się rejestrując wyniki pełnych znamionowych testów. Należy przeprowadzić sprawdzenie comiesięczne oraz dodatkowo:
 - o każdą oprawę oświetleniową i znak oświetlony wewnątrz należy testować w przypadku pełnego znamionowego czasu trwania, zgodnie z zaleceniami producenta,
 - o należy przywrócić zasilanie oświetlenia podstawowego i sprawdzić każdą lampkę kontrolną lub urządzenie, w celu upewnienia się, że wskazują one na przywrócenie zasilania podstawowego. Zaleca się sprawdzenie poprawności działania układu ładowania akumulatorów,
 - o w dzienniku zapisać datę testu i jego wynik.

12. Budowa instalacji przywoławczej

W celu umożliwienia wezwania pomocy z toalety ogólnodostępnej dla klientów z niepełnosprawnością została zaprojektowana instalacja przywoławcza. Sygnalizacja przyzwania odbywa się akustycznie oraz optycznie poprzez zamontowane oświetlenie nad drzwiami wejściowymi do toalety. W toalecie należy zastosować łączniki pociągowe. Umieszczenie centrali oraz poszczególnych elementów systemu zostało przedstawione na rys. nr E-5. Schemat ideowy centrali przywoławczej pokazany został na rys. nr E-17.

13. Montaż wyłączników serwisowych

Wszystkie technologiczne urządzenia stałe, wentylacyjne oraz klimatyzacyjne należy wyposażać w wyłączniki serwisowe. Wyłączniki serwisowe należy montować na obudowie lub w bezpośrednim sąsiedztwie danego urządzenia. Zastosowane wyłączniki serwisowe winny umożliwiać założenie blokady mechanicznej, uniemożliwiającej nieuprawnione załączenie (np. kłódka). Każdy wyłącznik należy opisać w sposób jednoznaczny przynależność do danego urządzenia.

Wyłączniki montowane na zewnątrz budynku, winny posiadać stopień szczelności IP min.65 oraz odporne na UV. Przewody do wyłącznika należy wprowadzić poprzez dławnice kablowe.



Przykładowy widok wyłącznika serwisowego

14. Budowa okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działania dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia najwyższych wymogów jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić:

- okablowanie miedziane ekranowane U/FTP Kat. 6A.
- wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe.
- wszystkie zabezpieczenia (zaślepki) portów miedzianych RJ45 i USB muszą być obsługiwane za pomocą unikalnego klucza umożliwiającego usunięcie blokad z gniazd. Nie może być możliwości usunięcia blokad w inny sposób.

Projektowaną instalację okablowania strukturalnego należy doprowadzić do istniejącej szafy GPD (Głównego Punktu Dostępowego). Szafę należy rozbudować wg. schematu przedstawionego na rys. E-16.

15. Budowa instalacji uziemienia

Jako uziemienie budynku projektuje się wykonanie uziomu fundamentowego.

Rezystancja uziemienia głównej szyny wyrównawczej nie powinna przekroczyć 10Ω . Wartość tą potwierdzić pomiarami, a w przypadku jej przekroczenia uziom należy rozbudować poprzez zabudowę na terenie zewnętrznym uziomów pionowych. Połączenie uziemienia do GSW wykonać przewodem LgY $1 \times 16\text{mm}^2$.

Do szyn uziemiających należy podłączyć wszystkie masy metalowe nie izolowane od ziemi, metalowe części regałów, metalowe koryta, ościeżnice drzwi i okien, metalowe obudowy rozdzielnic, wszystkie metalowe części armatury i osprzętu instalacji sanitarnych.

Jako uziemienie zacisków PE w projektowanych tablicach rozdzielczych oraz SWG projektuje się wykorzystanie uziemienia wykonanego z bednarki FeZn 30x4 połączonego trwale z uziomem fundamentowym.

Plan instalacji uziemienia został przedstawiony na rys. nr E-8.

16. Budowa instalacji odgromowej

Przed przystąpieniem do robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku, istniejącą instalację odgromową zlokalizowaną na istniejącym dachu budynku należy zdemontować.

Ze względu na pozostawienie istniejącej elewacji na pierwszej oraz drugiej kondygnacji budynku, proj. się pozostawienie istniejących przewodów odprowadzających oraz puszek odgromowych do elewacji wraz ze złączami kontrolnymi.

Instalację odgromową zaprojektowano w IV klasie ochrony LPS.

Jako zwody poziome projektuje się drut FeZn $\phi 8\text{mm}$ ułożony na systemowych konstrukcjach wsporczych oraz wolnostojące zwody pionowe w postaci masztów odgromowych o wysokościach podanych na rysunku. Plan instalacji odgromowej został przedstawiony na rys nr E-9.

Proj. przewody odprowadzające po istniejącej części budynku należy połączyć z istniejącymi przewodami w projektowanych puszkach odgromowych do elewacji, wyposażonych w złącza krzyżowe zlokalizowanych pomiędzy drugą a trzecią kondygnacją budynku.

Przewody odprowadzające na części projektowanej prowadzić należy w warstwie ocieplenia na elewacji budynku, w elektroinstalacyjnych rurkach systemowych - wysokonapięciowych. Przewody odprowadzające podłączyć do wypustów z proj. uziemieniem budynku w skrzynkach probierczych ze złączem kontrolnym, zabudowanych w elewacji budynku. Dekle skrzynek kontrolnych winny być zbliżone do koloru elewacji. (Dopuszcza się stosowanie złącz doziemnych – co należy uzgodnić z Inwestorem).

W związku z rezystancyjnym nagrzewaniem elementów metalowych przechwytyjących i odprowadzającym prąd wyładowczy, wszystkie elementy układu LPS winny być łączone w sposób trwały. Niepoprawne połączenie skutkuje wzrostem jego rezystancji, czyli wzrostem zagrożenia pożarowego.

17. Ochrona przeciwporażeniowa

Sieć zasilająca budynek pracuje w układzie TN-C. Instalacje zaprojektowano w układzie TN-S. Przejście z układu TN-C (instalacja zasilająca) na układ TN-S (obwody odbiorcze) zostało wykonane w szafce wyłącznika pożarowego SWG. Przewód ochronno-neutralny rozdzielono na przewód ochronny PE i neutralny N. Rezystancja uziemienia miejsca podziału nie może przekraczać 30Ω .

Ochrona przeciwporażeniowa realizowana jest przez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania. Podstawowym środkiem ochrony przeciwporażeniowej są zabezpieczenia nadmiarowoprądowe oraz zastosowanie urządzeń i aparatów wykonanych w II klasie ochronności. Uzupełniającym środkiem ochrony przeciwporażeniowej są zabezpieczenia różnicowoprądowe w postaci wysokoczułych wyłączników o różnicowym prądzie wyłączenia $\Delta I_n = 30\text{mA}$.

Oprawy oświetleniowe wykonane w II klasie izolacji nie wymagają ochrony przeciwporażeniowej, natomiast zaciski ochronne urządzeń i aparatów wykonanych w I klasie izolacji, należy bezwzględnie połączyć z przewodem ochronnym PE. Obudowy rozdzielnic wykonane w I klasie ochronności należy uziemić.

Uwaga: Skuteczność ochrony potwierdzić pomiarami.

Przewody ochronne PE, uziemiające lub wyrównawcze powinny być oznaczone dwubarwnie, naprzemiennie barwą zieloną i żółtą, przy zachowaniu następujących postanowień:

- barwa naprzemiennie zielona i żółta może służyć tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodów mających udział w ochronie przeciwporażeniowej,
- zaleca się, aby oznaczenie stosować na całej długości przewodu. Dopuszcza się stosowanie oznaczeń nie na całej długości z tym, że powinny one znajdować się we wszystkich dostępnych i widocznych miejscach.

18. Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa wszystkich obwodów jest realizowana za pomocą istniejącego ogranicznika przepięć zabudowanego w szafce zasilania wewnętrznych tablic rozdzielczych.

W projektowanych tablicach rozdzielczych należy zabudować ograniczniki przepięć klasy T2.

Ograniczniki przepięć klasy T3 należy stosować miejscowo przed urządzeniami elektrycznymi szczególnie narażonymi na skutki przepięć. Ograniczniki należy podłączyć do uziemienia.

19. Ochrona ochrona przetężeniowa

Ochronę przed prądami zwarciovymi i przeciążeniowymi projektowanych obwodów zapewnia się poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń nadmiarowoprądowych, dobranych na podstawie występujących obciążeń i parametrów stosowanych urządzeń oraz skorygowanych z nimi dopuszczalnych obciążeń linii kablowych i przewodów instalacji wewnętrznych. Zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 wg kryteriów:

$$I_B \leq I_{nb} \leq I_z$$

$$I_2 \leq 1,45 I_z$$

$$I_{Th1s} \leq I_{zk1s}$$

20. Bilans mocy

Napięcie zasilania

$U_N = 400/230V$



Bilans mocy				
Nazwa tablicy		Pi [kW]	kj	Ps [kW]
RG - rozdzielnia główna	TR0.2 - rozdzielnica parteru		-	2,08
	TR1.2 - rozdzielnica piętra	-	-	3,64
	TR2.1 - rozdzielnica piętra I	-	-	31,12
	TR2.2 - rozdzielnica piętra I			7,97
	SUMA			
				31,37
	In [A]			
	48,22			
TR0.2 - rozdzielnica parteru	gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	5	0,3	1,5
	oświetlenie	0,4	0,7	0,28
	klimatyzacja	0,2	1	0,2
	ogrzewanie elektryczne	0,1	1	0,1
	SUMA			
		5,6		2,08
	In [A]			
	3,20			
TR1.2 - rozdzielnica piętra	gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	9	0,3	2,7
	oświetlenie	1	0,7	0,7
	gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia DATA	0,6	0,4	0,24
	SUMA			
		10,6		3,64
	In [A]			
	5,60			
TR2.1 - rozdzielnica piętra I	gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	4,2	0,3	1,26
	gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia DATA	5	0,4	2
	oświetlenie	0,4	0,7	0,28
	klimatyzacja	17,97	0,6	27,582
	wentylacja	28	0,6	
	SUMA			
		55,57		31,122
	In [A]			
	47,84			
TR2.2 - rozdzielnica piętra I	gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	18	0,3	5,4
	gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia DATA	4	0,4	1,6
	klimatyzacja	0,2	1	0,2

	oświetlenie	1,1	0,7	0,77
		SUMA		
		22,2		7,97
		In [A]		
		12,25		

Pobór mocy przez projektowane wynosi $P_s=31,5$ kW ($I_s=48,5$ A) i według informacji od Inwestora nie zachodzi konieczność zwiększenia mocy i przebudowy układu zasilania.

21. Uwagi końcowe


- I. Wykonanie wszystkich prac powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami BHP.
- II. Wykonawcą prac może być przedsiębiorca lub osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac.
- III. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza się stosowanie urządzeń i aparatów elektrycznych innych producentów i innych typów, jednak o nie gorszych parametrach funkcjonalnych i technicznych.
- IV. Wszelkie zmiany w dokumentacji możliwe są po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.
- V. Przejścia kablowe zabezpieczyć do odpowiednich wartości EI masami ogniochronnymi.
- VI. Wykonywanie wszelkich prac branży elektrycznej należy wykonywać w sposób beznapięciowy.



LEGENDA	
	ZAKRES
	ZAKRES
	ISTNIEJĄ
	PROJEKT
	OBIEKT P
	ISTNIEJĄ
	TERENY
	TERENY
	MIEJSCE
	WEJŚCIA
	MIEJSCA
	INSTALAC
	SCHODY
	BILANS T
	POWIERZ
	POWIERZ
	POWIERZ
	POWIERZ

Rozbudowa i nadbudowa wraz z konieczną przebudową budynku zaplecza sportowego ul. Loretańska 20, 42-226 Częstochowa część działki nr ewidencyjny 42/4 obręb 242, jednostka ewidencyjna Częstochowa Zakład Usług Technicznych "ZUT" Piotr Szleper ul. Ikara 128 B 42-221 Częstochowa			
SKRA CZĘSTOCHOWA ul. Loretańska 20 42-226 Częstochowa			
PLANSZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
Projektował	mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PWOE/05	E-1 10.2021 1:100	
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Soluch SLK/1079/POOE/05		
Opracował	mgr inż. Michał Cichoń		
Opracował	mgr inż. Magdalena Mesjasz		

zestawienie pomieszczeń –
parterpomieszczeń – parter
Nr Nazwa pomieszczeniaPowierzchnia
1/1pomieszczenie techniczne33,90
1/2kotłownia0,04
1/3biuro15,21
1/4kuchnia3,78
1/5komunikacja5,45
1/6umywalka14,48
1/7szatnia29,78
1/8komunikacja8,22
1/9toilet6,01
1/10komunikacja8,39
1/11komunikacja10,60
1/12pomieszczenie porządkowe1,41
1/13szatnia39,20
1/14natrysk012,70
1/15umywalka10,55
1/16komunikacja7,42
1/17pomieszczenie porządkowe1,48
1/18komunikacja5,70
1/19fizjoterapia14,26
1/20magazyn47,33
1/21kuchnia3,82
289,73 m²



- TR0.2:
- obwód 1,
 - obwód 2,
 - obwód 3,
 - obwód 4,
 - obwód 5,
 - obwód 6,
 - obwód 7,
 - obwód 8,
 - obwód 9,
 - obwód 10,


- istn. TS01
— istn. obwód el.



- LEGENDA:
- gniazdo podtynkowe P+N+PE, podwójne, IP20
 - gniazdo podtynkowe P+N+PE, pojedyncze, IP44
 - punkt przyłączeniowy 1f – 230V
 - punkt przyłączeniowy 3f – 230/400V
 - PWP — przycisk głównego wyłącznika pożarowego,
 - SWG — szafka wyłącznika pożarowego
 - TR0.2 — proj. tablica rozdzielcza piętrowa
 - TS01 — istn. tablica rozdzielcza (części nieobjętej opracowaniem)

- UWAGA:
- Instalacje gniazd wtykowych należy wykonać przewodami N2HX–J 600/1000V prowadzonymi:
 - pod tynkiem,
 - n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego,
 - n/t w posadzce w elektroinstalacyjnych rurkach giętkichStosować osprzęt podtynkowy.
 - Gniazda instalować na wysokościach podanych na rysunku. Gdy nie jest podana wysokość instalacji, gniazda montować na wysokości 0,3m nad posadzką.
 - Punkty zasilania zakończyć w elektroinstalacyjnej puszcze podtynkowej o stopniu szczelności IP44.
 - Urządzenia technologiczne w, dostarczane na etapie wykonawstwa należy zasilić wg DTR urzędzeń i zgodnie z dokumentacją przekazaną przez dostawcę osprzętu.
 - Całość prac należy wykonać w sposób niekolidujący z instalacjami innych branż.

Rozbudowa i nadbudowa wraz z konieczną przebudową budynku zaplecza sportowego ul. Loretańska 20, 42-226 Częstochowa część działki nr ewidencyjny 42/4 obręb 242, jednostka ewidencyjna Częstochowa			
	Zakład Usług Technicznych "ZUT" Piotr Szleper ul. Ikara 128 B 42-221 Częstochowa		 KLUB SPORTOWY SKRA CZĘSTOCHOWA ul. Loretańska 20 42-226 Częstochowa
	RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH I ZASILANIA		
Projektował	mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PWOE/05		E-2 10.2021 1:100
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Soluch SLK/1079/POOE/05		
Opracował	mgr inż. Michał Cichoń		
Opracował	mgr inż. Magdalena Mesjasz		



- TR1.2:
- obwód 1,
 - obwód 2,
 - obwód 3,
 - obwód 4,
 - obwód 5,
 - obwód 6,
 - obwód 7,
 - obwód 8,
 - obwód 9,
 - obwód 10,
- istn. TS02
- istn. obwód el.




- LEGENDA:
- gniazdo podtynkowe P+N+PE, podwójne, IP20
 - gniazdo podtynkowe P+N+PE, pojedyncze, IP44
 - dwa pojedyncze gniazda podtynkowe P+N+PE, IP44
 - dwa pojedyncze gniazda DATA z kluczem, IP20
 - gniazdo komputerowe 2xLAN/TEL
 - punkt przyłączeniowy 1f – 230V
 - punkt przyłączeniowy 3f – 230/400V
- TR... – proj. tablica rozdzielcza piętrowa

- UWAGA:
- Instalacje gniazd wtykowych należy wykonać przewodami N2HX-J 600/1000V prowadzonymi:
 - pod tynkiem,
 - n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego,
 - n/t w posadzce w elektroinstalacyjnych rurkach giętkichStosować osprzęt podtynkowy.
 - Gniazda instalować na wysokościach podanych na rysunku. Gdy nie jest podana wysokość instalacji, gniazda montować na wysokości 0,3m nad posadzką.
 - Punkty zasilania zakończyć w elektroinstalacyjnej puszcze podtynkowej o stopniu szczelności IP44.
 - Urządzenia technologiczne w, dostarczane na etapie wykonawstwa należy zasilić wg DTR urządzeń i zgodnie z dokumentacją przekazaną przez dostawcę osprzętu.
 - Całość prac należy wykonać w sposób niekolidujący z instalacjami innych branż.

Rozbudowa i nadbudowa wraz z konieczną przebudową budynku zaplecza sportowego ul. Loretańska 20, 42-226 Częstochowa część działki nr ewidencyjny 42/4 obręb 242, jednostka ewidencyjna Częstochowa			
ZUT	Zakład Usług Technicznych "ZUT" Piotr Szleper ul. Ikara 128 B 42-221 Częstochowa	SKRA KLUB SPORTOWY SKRA CZĘSTOCHOWA ul. Loretańska 20 42-226 Częstochowa	
RZUT PIĘTRA I - PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH I ZASILANIA			
Projektował	mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PWOE/05		E-3 10.2021
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Soluch SLK/1079/POOE/05		
Opracował	mgr inż. Michał Cichoń		1:100
Opracował	mgr inż. Magdalena Mesjasz		

zestawienie pomieszczeń – II piętro
Nr Nazwa pomieszczeniaPowierzchnia
3/1sala spotkań84,32
3/2biuro18,34
3/3biuro18,34
3/4przedsionek6,62
3/5toaleta6,84
3/6pom. pomocnicze o funkcji komunikacyjnejwewnętrzne20,70
3/7biuro16,56
3/8biuro17,96
3/9biuro20,32
3/10komunikacja4,81
3/11sala spotkań71,13
3/12TV9,15
3/13toaleta męska9,72
3/14komunikacja17,41
3/15komentarzy7,18
3/16pomieszczenie VAR11,03
3/17sala spotkań74,29
3/18toaleta damska11,03
425,75 m²





1. Zestaw gniazd dla stanowiska komputerowego montowany jako ścienny.
- Gniazdo 2xRJ45 kat. 6 (TP, LAN) 2 x gniazdo mosaic wydzielonych obwodów 230V, AC (DATA)
2 x gniazdo mosaic ogólnego przeznaczenia 230V, AC
2. Zestaw gniazd dla stanowiska komputerowego montowany w puszcze podłogowej.
- Gniazdo 2xRJ45 kat. 6 (TP, LAN) 2 x gniazdo mosaic wydzielonych obwodów 230V, AC (DATA)
2 x gniazdo mosaic ogólnego przeznaczenia 230V, AC

LEGENDA:


- gniazdo podtynkowe P+N+PE, podwójne, IP20
- gniazdo podtynkowe P+N+PE, pojedyncze, IP44
- dwa pojedyncze gniazda podtynkowe P+N+PE, IP44
- dwa pojedyncze gniazda DATA z kluczem, IP20
- gniazdo komputerowe 2xLAN/TEL
- punkt zasilania
- punkt przyłączeniowy 1f – 230V
- punkt przyłączeniowy 3f – 230/400V

TR...– proj. tablica rozdzielcza piętrowa

- UWAGA:
- Instalacje gniazd wtykowych należy wykonać przewodami N2HX–J 600/1000V prowadzonymi:
 - pod tynkiem,
 - n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego,
 - n/t w posadzce w elektroinstalacyjnych rurkach giętkich
 - Stosować osprzęt podtynkowy.
 - Gniazda instalować na wysokościach podanych na rysunku. Gdy nie jest podana wysokość instalacji, gniazda montować na wysokości 0,3m nad posadzką.
 - Punkty zasilania zakończyć w elektroinstalacyjnej puszcze podtynkowej o stopniu szczelności IP44.
 - Urządzenia technologiczne w, dostarczane na etapie wykonawstwa należy zasilic wg DTR urządzeń i zgodnie z dokumentacją przekazaną przez dostawcę osprzętu.
 - Całość prac należy wykonać w sposób niekolidujący z instalacjami innych branż.

Rozbudowa i nadbudowa wraz z konieczną przebudową budynku zaplecza sportowego ul. Loretańska 20, 42-226 Częstochowa część działki nr ewidencyjny 42/4 obręb 242, jednostka ewidencyjna Częstochowa			
 Zakład Usług Technicznych "ZUT" Piotr Szleper ul. Ikara 128 B 42-221 Częstochowa		 KLUB SPORTOWY SKRA CZĘSTOCHOWA ul. Loretańska 20 42-226 Częstochowa	
RZUT PIĘTRA II - PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH I ZASILANIA			
Projektował	mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PWOE/05	<div>E-4</div> <div>10.2021</div> <div>1:100</div>	
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Soluch SLK/1079/POOE/05		
Opracował	mgr inż. Michał Cichoń		
Opracował	mgr inż. Magdalena Mesjasz		

zestawienie pomieszczeń –
porterpomieszczeń – parter
Nr Nazwa pomieszczeniaPowierzchnia
1/1pomieszczenie techniczne33,90
1/2kuchnia10,04
1/3biuro15,21
1/4azienka3,78
1/5komunikacja5,45
1/6umywalnia14,48
1/7szatnia29,78
1/8komunikacja8,22
1/9toaleta6,01
1/10komunikacja8,39
1/11komunikacja10,60
1/12pomieszczenie porządkowe1,41
1/13szatnia39,20
1/14natrysk12,70
1/15umywalnia10,55
1/16komunikacja7,42
1/17pomieszczenie porządkowe1,48
1/18komunikacja5,70
1/19fizjoterapia14,26
1/20magazyn47,33
1/21azienka3,82
289,73 m²



TR0.2:
— obwód 1,
— obwód 2,
— obwód 3,
— obwód 4,
— obwód 5,
— obwód 6,
— obwód 7,
— obwód 8,
— obwód 9,
— obwód 10,

istn. TS01
— istn. obwód el.



Legenda systemu przywoławczego

- PK — Przycisk przywoławczo-kasujący
- PP — Przycisk podciągowy
- ML — Lampka sygnalizacyjna


LEGENDA:

- łącznik oświetlenia pojedynczy, IP20
- łącznik oświetlenia pojedynczy, IP44
- łącznik oświetlenia schodowy, IP20
- łącznik oświetlenia schodowy, IP44
- łącznik oświetlenia grupowy, IP20
- łącznik oświetlenia grupowy, IP44
- łącznik krzyżowy, IP44
- czujnik ruchu sufitowy 360°

PWP — przycisk głównego wyłącznika pożarowego,


UWAGA:

- Instalacje oświetlenia wewnętrznego należy wykonać przewodami N2XH–J 600/1000V prowadzonymi:
 - pod tynkiem,
 - n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego,
 - n/t w posadzce w elektroinstalacyjnych rurkach giętkich stosować osprzęt podtynkowy.
- Łączniki instalować na wysokości 1,4m nad posadzką. W toalecie dla niepełnosprawnych na wysokości max h=1,2m
- Punkty zasilania zakończyć w elektroinstalacyjnej puszcze podtynkowej o stopniu szczelności IP44.
- Nad urządzeniami służącymi ochroni ppoż. należy zainstalować oprawy oświetlenia awaryjnego, wyposażone w jednogodzinny moduł podtrzymania.



Legenda piktogramówpiktogramów

- kierunek drogi ewakuacyjnej w dół w prawo
- kierunek drogi ewakuacyjnej w dół w lewo
- kierunek drogi ewakuacyjnej w górę w prawo
- kierunek drogi ewakuacyjnej w górę w lewo
- kierunek drogi ewakuacyjnej w dół
- kierunek drogi ewakuacyjnej w górę
- kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo
- kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo
- miejsce gdzie znajduje się przycisk wyłącznika pożarowego
- miejsce gdzie znajduje się hydrant



Legenda opraw oświetlenia:

- A1. SIRIUS.LED 330 3300lm/29W IP54 nt. lub równoważna
- A2. SIRIUS.LED 280 2250lm/24W IP54 nt. lub równoważna

- B1. FLAT.LED+R OP 3400lm/27W IP40 nt. lub równoważna
- B2. FLAT.LED+R MP 4100lm/35W IP20 nt. lub równoważna

- C1. FX45.LED MP 2023 4000lm/39W IP20 nt. lub równoważna
- C2. FX65.LED MP 2023 6000lm/52W IP20 nt. lub równoważna
- C3. FX45.LED MP 1519 3000lm/29W IP20 nt. lub równoważna
- C4. FX45.LED MP 1015 2000lm/19W IP20 nt. lub równoważna


- D1. ICE.LED 530 12W IP44 nt. lub równoważna

- E1. DN140 LED 26W IP54 nt. lub równoważna

- AW1. LUN.LED A1x1TC1VMD IP65 nt. lub równoważna
- AW2. LUN.LED A1x1TC1CR IP65 nt. lub równoważna
- EW1. OP1.LED A1.2TC1 IP40 +piktogram jednostronny lub równoważna
- EW2. DS1.LED A1.2TC1 IP40 +piktogram dwustronny lub równoważna
- AWz. OP3.LED–HO A4x1TC1WD N IP65 lub równoważna

Rozbudowa i nadbudowa wraz z konieczną przebudową budynku zaplecza sportowego ul. Loretańska 20, 42-226 Częstochowa część działki nr ewidencyjny 42/4 obręb 242, jednostka ewidencyjna Częstochowa			
ZUT	Zakład Usług Technicznych "ZUT" Piotr Szleper ul. Ikara 128 B 42-221 Częstochowa	KLUB SPORTOWY SKRA CZĘSTOCHOWA ul. Loretańska 20 42-226 Częstochowa	
RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI OŚWIELENIA			
Projektował	mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PWOE/05		E-5
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Soluch SLK/1079/POOE/05		10.2021
Opracował	mgr inż. Michał Cichoń		1:100
Opracował	mgr inż. Magdalena Mesjasz		

L.piętro
zestawienie pomieszczeń – I piętro
Nr Nazwa pomieszczeniaPowierzchnia
2/1lożnia10,43
2/2pomieszczenie trenerów22,88
2/3pomieszczenie trenerów27,07
2/4pomocnicze o funkcji komunikacyjnej
wewnętrznej43,82
2/5biuro18,97
2/6zaplecze3,80
2/7lożnia5,19
2/8komunikacja23,87
2/9umywalnia24,73
2/10szatnia11,87
2/11szatnia12,05
2/12komunikacja14,11
2/13komunikacja7,76
2/14umywalnia27,13
2/15szatnia13,66
2/16szatnia13,21
2/17komunikacja10,29
2/18centrum monitoringu5,35
296,19 m²



Legenda systemu przywoławczego

- Przycisk przywoławczo–kasujący
- Przycisk podciągowy
- Lampka sygnalizacyjna

LEGENDA:

- łącznik oświetlenia pojedynczy, IP20
- łącznik oświetlenia pojedynczy, IP44
- łącznik oświetlenia schodowy, IP20
- łącznik oświetlenia schodowy, IP44
- łącznik oświetlenia grupowy, IP20
- łącznik oświetlenia grupowy, IP44
- łącznik krzyżowy, IP44
- czujnik ruchu sufitowy 360°


- PWP – przycisk głównego wyłącznika pożarowego,

UWAGA:

- Instalacje oświetlenia wewnętrznego należy wykonać przewodami N2XH–J 600/1000V prowadzonymi:
 - pod tynkiem,
 - n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego,
 - n/t w posadzce w elektroinstalacyjnych rurkach gętych stosować osprzęt podtynkowy.
- Łączniki instalować na wysokości 1,4m nad posadzką. W toalecie dla niepełnosprawnych na wysokości max h=1,2m
- Punkty zasilania zakończyć w elektroinstalacyjnej puszcze podtynkowej o stopniu szczelności IP44.
- Nad urządzeniami służącymi ochroni ppoż. należy zainstalować oprawy oświetlenia awaryjnego, wyposażone w jednodzienny moduł podtrzymania.

Legenda piktogramówpiktogramów

- kierunek drogi ewakuacyjnej w dół w prawo
- kierunek drogi ewakuacyjnej w dół w lewo
- kierunek drogi ewakuacyjnej w górę w prawo
- kierunek drogi ewakuacyjnej w górę w lewo
- kierunek drogi ewakuacyjnej w dół
- kierunek drogi ewakuacyjnej w górę
- kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo
- kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo
- miejsce gdzie znajduje się przycisk wyłącznika pożarowego
- miejsce gdzie znajduje się hydrant



Legenda opraw oświetlenia:

- A1. SIRIUS.LED 330 3300lm/29W IP54 nt. lub równoważna
- A2. SIRIUS.LED 280 2250lm/24W IP54 nt. lub równoważna

- B1. FLAT.LED+R OP 3400lm/27W IP40 nt. lub równoważna
- B2. FLAT.LED+R MP 4100lm/35W IP20 nt. lub równoważna

- C1. FX45.LED MP 2023 4000lm/39W IP20 nt. lub równoważna
- C2. FX65.LED MP 2023 6000lm/52W IP20 nt. lub równoważna
- C3. FX45.LED MP 1519 3000lm/29W IP20 nt. lub równoważna
- C4. FX45.LED MP 1015 2000lm/19W IP20 nt. lub równoważna

- D1. ICE.LED 530 12W IP44 nt. lub równoważna

- E1. DN140 LED 26W IP54 nt. lub równoważna

- AW1. LUN.LED A1x1TC1VMD IP65 nt. lub równoważna
- AW2. LUN.LED A1x1TC1CR IP65 nt. lub równoważna
- EW1. OP1.LED A1.2TC1 IP40 +piktogram jednostronny lub równoważna
- EW2. DS1.LED A1.2TC1 IP40 +piktogram dwustronny lub równoważna
- AWz. OP3.LED–HO A4x1TC1VMD N IP65 lub równoważna

Rozbudowa i nadbudowa wraz z konieczną przebudową budynku zaplecza sportowego ul. Loretańska 20, 42-226 Częstochowa część działki nr ewidencyjny 42/4 obręb 242, jednostka ewidencyjna Częstochowa			
	Zakład Usług Technicznych "ZUT" Piotr Szeleper ul. Ikara 128 B 42-221 Częstochowa		KLUB SPORTOWY SKRA CZĘSTOCHOWA ul. Loretańska 20 42-226 Częstochowa
RZUT PIĘTRA I - PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA			
Projektował	mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PWOE/05		E-6
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Soluch SLK/1079/POOE/05		
Opracował	mgr inż. Michał Cichoń		10.2021
Opracował	mgr inż. Magdalena Mesjasz		1:100

zestawienie pomieszczeń – II piętro
Nr Nazwa pomieszczeniaPowierzchnia
3/1sala spotkań84,32
3/2biuro18,34
3/3biuro18,34
3/4przedsiobek6,62
3/5toalea6,84
3/6pom. pomocnicze o funkcji komunikacyjnejwewnętrznej20,70
3/7biuro16,56
3/8biuro17,96
3/9biuro20,32
3/10komunikacja4,81
3/11sala spotkań71,13
3/12TV9,15
3/13toalea męska9,72
3/14komunikacja17,41
3/15komentaryj7,18
3/16pomieszczenie VAR11,03
3/17sala spotkań74,29
3/18toalea damska11,03
425,75 m²



LEGENDA:

- łącznik oświetlenia pojedynczy, IP20
- łącznik oświetlenia pojedynczy, IP44
- łącznik oświetlenia schodowy, IP20
- łącznik oświetlenia schodowy, IP44
- łącznik oświetlenia grupowy, IP20
- łącznik oświetlenia grupowy, IP44
- czujnik ruchu sufitowy 360°


PWP – przycisk głównego wyłącznika pożarowego,

UWAGA:

- Instalację oświetlenia wewnętrznego należy wykonać przewodami N2XH–J 600/1000V prowadzonymi:
 - pod tynkiem,
 - n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego,
 - n/t w posadzce w elektroinstalacyjnych rurkach gładkich stosować osprzęt podtynkowy.
- Łączniki instalować na wysokości 1,4m nad posadzką. W toalecie dla niepełnosprawnych na wysokości max h=1,2m
- Punkty zasilania zakończyć w elektroinstalacyjnej puszcze podtynkowej o stopniu szczelności IP44.
- Nad urządzeniami służącymi ochroni poż. należy zainstalować oprawy oświetlenia awaryjnego, wyposażone w jednogodzinny moduł podtrzymania.

Legenda piktogramówpiktogramów

- kierunek drogi ewakuacyjnej w dół w prawo
- kierunek drogi ewakuacyjnej w dół w lewo
- kierunek drogi ewakuacyjnej w górę w prawo
- kierunek drogi ewakuacyjnej w górę w lewo
- kierunek drogi ewakuacyjnej w dół
- kierunek drogi ewakuacyjnej w górę
- kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo
- kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo
- miejsce gdzie znajduje się przycisk wyłącznika pożarowego
- miejsce gdzie znajduje się hydrant



Legenda opraw oświetlenia:

- A1. SIRIUS.LED 330 3300lm/29W IP54 nt. lub równoważna
- A2. SIRIUS.LED 280 2250lm/24W IP54 nt. lub równoważna

- B1. FLAT.LED+R OP 3400lm/27W IP40 nt. lub równoważna
- B2. FLAT.LED+R MP 4100lm/35W IP20 nt. lub równoważna


- C1. FX45.LED MP 2023 4000lm/39W IP20 nt. lub równoważna
- C2. FX65.LED MP 2023 6000lm/52W IP20 nt. lub równoważna
- C3. FX45.LED MP 1519 3000lm/29W IP20 nt. lub równoważna
- C4. FX45.LED MP 1015 2000lm/19W IP20 nt. lub równoważna

D1. ICE.LED 530 12W IP44 nt. lub równoważna




E1. DN140 LED 26W IP54 nt. lub równoważna


- AW1. LUN.LED A1x1TC1WD IP65 nt. lub równoważna
- AW2. LUN.LED A1x1TC1CR IP65 nt. lub równoważna
- EW1. OP1.LED A1.2TC1 IP40 +piktogram jednostronny lub równoważna
- EW2. DS1.LED A1.2TC1 IP40 +piktogram dwustronny lub równoważna
- AW3. OP3.LED–H0 A4x1TC1WD N IP65 lub równoważna



Rozbudowa i nadbudowa wraz z konieczną przebudową budynku zaplecza sportowego ul. Loretańska 20, 42-226 Częstochowa część działki nr ewidencyjny 42/4 obręb 242, jednostka ewidencyjna Częstochowa Zakład Usług Technicznych "ZUT" KLUB SPORTOWY Piotr Szleper SKRA CZĘSTOCHOWA ul. Ikara 128 B ul. Loretańska 20 42-221 Częstochowa 42-226 Częstochowa			
RZUT PIĘTRA II - PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA			
Projektował	mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PWOE/05		E-7 10.2021
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Soluch SLK/1079/POOE/05		
Opracował	mgr inż. Michał Cichoń		1:100
Opracował	mgr inż. Magdalena Mesjasz		






1. Uziemienie projektowanej części budynku zaprojektowano jako uziom fundamentowy. Projektowany uziom fundamentowy należy połączyć trwale z istniejącym uziemieniem w złączach kontrolnych na elewacji.
2. Wszelkie połączenia winny być wykonane w sposób uniemożliwiający samoczynne, lub przypadkowe rozłączenie.

Rozbudowa i nadbudowa wraz z konieczną przebudową budynku zaplecza sportowego ul. Loretńska 20, 42-226 Częstochowa część działki nr ewidencyjny 42/4 obręb 242, jednostka ewidencyjna Częstochowa			
 Zakład Usług Technicznych "ZUT" Piotr Szleper ul. Ikara 128 B 42-221 Częstochowa	 KLUB SPORTOWY SKRA CZĘSTOCHOWA ul. Loretńska 20 42-226 Częstochowa		
PLAN INSTALACJI UZIEMIENIA			
Projektował	mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PWOE/05		E-8 10.2021 1:100
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Soluch SLK/1079/PWOE/05		
Opracował	mgr inż. Michał Cichoń		
Opracował	mgr inż. Magdalena Mesjasz		

Rozbudowa i nadbudowa wraz z konieczną przebudową budynku zaplecza sportowego ul. Loretańska 20, 42-226 Częstochowa część działki nr ewidencyjny 42/4 obręb 242, jednostka ewidencyjna Częstochowa		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Zakład Usług Technicznych "ZUT" Piotr Szleper ul. Ikara 128 B 42-221 Częstochowa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>KLUB SPORTOWY SKRA CZĘSTOCHOWA ul. Loretańska 20 42-226 Częstochowa</p> </div> </div>		
<h2>PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ</h2>		
Projektował	mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PWOE/05	E-9 10.2021 1:100
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Soluch SLK/1079/POOE/05	
Opracował	mgr inż. Michał Cichoń	
Opracował	mgr inż. Magdalena Mesjasz	



Rozbudowa i nadbudowa wraz z konieczną przebudową budynku zaplecza sportowego ul. Loretańska 20, 42-226 Częstochowa część działki nr ewidencyjny 42/4 obręb 242, jednostka ewidencyjna Częstochowa			
	Zakład Usług Technicznych "ZUT" Piotr Szeplew ul. Ikara 128 B 42-221 Częstochowa		KLUB SPORTOWY SKRA CZĘSTOCHOWA ul. Loretańska 20 42-226 Częstochowa
SCHEMAT IDEOWY ROZBUDOWY SWG			
Projektował	mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PW0E/05		E-10 10.2021
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Soluch SLK/1079/PO0E/05		
Opracował	mgr inż. Michał Cichoń		
Opracował	mgr inż. Magdalena Mesjasz		1:100


$$\begin{aligned} P_i &= 5,6 \text{ kW} \\ P_s &= 2,1 \text{ kW} \\ I_n &= 3,2 \text{ A} \end{aligned}$$

Rozbudowa i nadbudowa wraz z konieczną przebudową budynku zaplecza sportowego
ul. Loretańska 20, 42-226 Częstochowa

część działki nr ewidencyjny 42/4 obręb 242, jednostka ewidencyjna Częstochowa




Zakład Usług Technicznych "ZUT"
Piotr Szepler
ul. Ikara 128 B
42-221 Częstochowa



KLUB SPORTOWY
SKRA CZĘSTOCHOWA
ul. Loretańska 20
42-226 Częstochowa

SCHEMAT IDEOWY TABLICZY ROZDZIELCZEJ TR0.2

Projektował	mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PWOE/05		E-12 10.2021 1:100
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Soluch SLK/1079/POOE/05		
Opracował	mgr inż. Michał Cichoń		
Opracował	mgr inż. Magdalena Mesjasz		






ARKUSZ 1/1

Pi=10,6kW

Ps=3,6kW

In=5,6A

Rozbudowa i nadbudowa wraz z konieczną przebudową budynku zaplecza sportowego ul. Loretańska 20, 42-226 Częstochowa część działki nr ewidencyjny 42/4 obręb 242, jednostka ewidencyjna Częstochowa			
 <div>Zakład Usług Technicznych "ZUT" Piotr Szleper ul. Ikara 128 B 42-221 Częstochowa</div>	 <div>KLUB SPORTOWY SKRA CZĘSTOCHOWA ul. Loretańska 20 42-226 Częstochowa</div>	SCHEMAT IDEOWY TABLICZY ROZDZIELCZEJ TR1.2	
Projektował	mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PWOE/05		E-13 10.2021 1:100
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Soluch SLK/1079/POOE/05		
Opracował	mgr inż. Michał Cichoń		
Opracował	mgr inż. Magdalena Mesjasz		



Pi=55,6kW
Ps=31,1kW
In=48A

Rozbudowa i nadbudowa wraz z konieczną przebudową budynku zaplecza sportowego
ul. Loretańska 20, 42-226 Częstochowa
część działki nr ewidencyjny 42/4 obręb 242, jednostka ewidencyjna Częstochowa

ZUT

Zakład Usług Technicznych "ZUT"
Piotr Szleper
ul. Ikara 128 B
42-221 Częstochowa

SKRA

KLUB SPORTOWY
SKRA CZĘSTOCHOWA
ul. Loretańska 20
42-226 Częstochowa


SCHEMAT IDEOWY TABLICZY ROZDZIELCZEJ TR1.2

Projektował	mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PWOE/05		E-14a
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Soluch SLK/1079/POOE/05		
Opracował	mgr inż. Michał Cichoń		
Opracował	mgr inż. Magdalena Mesjasz		

10.2021

1:100

□ p/t, IP min. 30



Numer obwodu	6s	1o	2o	3o	4o
Opis	Zasilanie wentylatorów	Oświetlenie ogólnego przeznaczenia (pom. 3.7, 3.8, 3.9)	Oświetlenie ogólnego przeznaczenia (pom. 3.4, 3.5)	Oświetlenie ogólnego przeznaczenia (pom. 3.1)	Oświetlenie ogólnego przeznaczenia (pom. 3.2, 3.3)
Typ przewodu	N2XH-J 5x10 mm ²	N2XH-J 3/4x1.5 mm ²	N2XH-J 3/4x1.5 mm ²	N2XH-J 3/4x1.5 mm ²	N2XH-J 3/4x1.5 mm ²
Moc zainstalowana	7,29kW	0.4kW	0.4kW	0.2kW	0.2kW
FAZA	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L3

ARKUSZ 2/2

Rozbudowa i nadbudowa wraz z konieczną przebudową budynku zaplecza sportowego
ul. Loretańska 20, 42-226 Częstochowa
część działki nr ewidencyjny 42/4 obręb 242, jednostka ewidencyjna Częstochowa


Zakład Usług Technicznych "ZUT"
Piotr Szeleper
ul. Ikara 128 B
42-221 Częstochowa



KLUB SPORTOWY
SKRA CZĘSTOCHOWA
ul. Loretańska 20
42-226 Częstochowa

SCHEMAT IDEOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ TR1.2

Projektował	mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PWOE/05		E-14b 10.2021 1:100
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Soluch SLK/1079/POOE/05		
Opracował	mgr inż. Michał Cichoń		
Opracował	mgr inż. Magdalena Mesjasz		



ARKUSZ 1/1

Pi=22,2kW
Ps=8,0kW
In=12,3A

Rozbudowa i nadbudowa wraz z konieczną przebudową budynku zaplecza sportowego
ul. Loretańska 20, 42-226 Częstochowa
część działki nr ewidencyjny 42/4 obręb 242, jednostka ewidencyjna Częstochowa

ZUT


Zakład Usług Technicznych "ZUT"
Piotr Szleper
ul. Ikara 128 B
42-221 Częstochowa

SKRA

KLUB SPORTOWY
SKRA CZĘSTOCHOWA
ul. Loretańska 20
42-226 Częstochowa

SCHEMAT IDEOWY TABLICZY ROZDZIELCZEJ TR2.2

Projektował	mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PWOE/05		E-15a 10.2021 1:100
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Soluch SLK/1079/POOE/05		
Opracował	mgr inż. Michał Cichoń		
Opracował	mgr inż. Magdalena Mesjasz		



Legenda systemu przywoławczego:



"ML" – Lampka salowa 4 kolorowa z bucziem



"PŁ" – Pociągany



"PK" – Moduł przywoławczo-kasujący



Zasilacz stabilizowany 24V DC

Legenda okablowania:

	przewód typu: YTKSY 2x2x0,8mm ²
	przewód systemowy "S" typu: YTDY 10x0,5mm ²
	przewód zasilający "Z" typu: N2XH-J 3x1,5mm ²

Rozbudowa i nadbudowa wraz z konieczną przebudową budynku zaplecza sportowego
ul. Loretańska 20, 42-226 Częstochowa
część działki nr ewidencyjny 42/4 obręb 242, jednostka ewidencyjna Częstochowa



Zakład Usług Technicznych "ZUT"
Piotr Szeleper
ul. Ikara 128 B
42-221 Częstochowa



KLUB SPORTOWY
SKRA CZĘSTOCHOWA
ul. Loretańska 20
42-226 Częstochowa

SCHEMAT SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO

Projektował	mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PWOE/05		E-17 10.2021 1:100
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Soluch SLK/1079/POOE/05		
Opracował	mgr inż. Michał Cichoń		
Opracował	mgr inż. Magdalena Mesjasz		