

Częstochowa, 2022.04.21



IZ.271.23.2022

Odpowiedź na pytanie 81

Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – Techniczne Zakłady Naukowe ul. Jasnogórska 84/90 w Częstochowie.


Informuję, że wpłynęło następujące pytanie dot. ww. postępowania:


Pytanie 81:

Czy Zamawiający zaakceptuje osłony grzejnikowe mocowane do ściany o następującym wymiarze:

długość osłony to długość grzejnika + 10 cm od strony zaworu termostatycznego, +5 cm z drugiej strony, wysokość osłony to wysokość grzejnika +6 cm od góry, + 2 cm od dołu?

Do zapytania dołączamy przykładowe zdjęcia osłon.





Odpowiedź na pytanie 81:

Tak, Zamawiający akceptuje proponowane rozwiązanie osłon.

(-) Grzegorz Cierpiął
Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych