


Podzespoły zabudowac w obudowie RN-55 1x12 mod

| | | | | | | |
|----|----------|--|--|--|--|----|
| L1 | Obwód MG | | | | | L1 |
| L2 | | | | | | L2 |
| L3 | | | | | | L3 |
| N | | | | | | N |
| PE | | | | | | PE |

$P_i = 2,6 \text{ kW}$
 $K_j = 1,0$
 $P_o = 2,6 \text{ kW}$



| | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|
| Nr obwołu | | MG1 | K1, K2 | RT | MG2 |
| Przeznaczenie | istniejąca tablica T13C budynku | Zasilanie mat grzewczych boksy | Styczniki złączania mat grzewczych od | Regulator temperatury z | Zasilanie mat grzewczych boksy |
| Pomieszczenie | wyłącznik główny istniejący | 7 x 200W strona lewa | temperatury zewnętrznej i pomieszczenia czujnikami zewnętrznymi | | 6 x 200W strona prawa |
| Moc zainst. | max. 12,0kW | max. 1,4 kW | | | max. 1,2 kW |

| | | | | | |
|---|--|--|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Temat projektu: PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ | | Nazwa rysunku | | Inwestor/Adres Inwestora | |
| Zasilanie mat grzewczych w budynku 10 | | SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNEK 10 | | Gmina Miasto Częstochowa | |
| Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt | | Skala | Nr projektu | Projektował | inż. J. Kostrzanowski |
| 42-200 Częstochowa, ul. Głowa 44/46 | | % | UK1-06-2020 | E-2.2 | Podpis |
| dz. nr ewid. 22, obręb 271, jedn. ewid. Częstochowa | | Data 04.2022 | | | |
| | | Uprawnienie UAN-VIII-7342/156/94 | | | |
| | | spec. instalacje i urządzenia elektryczne b.o. | | | |
| | | Wskazany obrazek #11.jpg | | | |