

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW GŁÓWNYCH budynek 13c.

Lp.	Wyszczególnienie	Cena jedn.PLN	Jednostka miary	Ilość	Oznaczenie dok. projektowa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.	Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy podtynkowy IP44 10A bryzgoszczelny		kpl.	15	W	
2.	Wyłącznik instalacyjny świecznikowy podtynkowy IP44 10A bryzgoszczelny		kpl.	6	W	
3.	Wyłącznik instalacyjny schodowy podtynkowy IP44 10A bryzgoszczelny		kpl.	2	W	
4.	Przewód e.-en. typu YDY 3x1,5 mm ² 750 V		mb	100		
5.	Tablica zabezpieczeń T13c istniejąca uzupełnienie zgodnie ze schematem ideowym i rysunkiem montażowym, wyłącznik różnicowoprądowy P302 2-biegunowy 250V, 25A, dJ<30mA " 2 x wyłącznik nadmiarowoprądowy S301 1 biegunowy 230V, B10A, 2 x stycznik elektromechaniczny SM 300 25A 2 biegunowy 25A, 250V		kpl		FJ F1,F2 K1,K2	
6.	Puszka instalacyjna odgałęźna ze złączkami, podtynkowa IP44 bryzgoszczelna ze złączkami 2,5mm ²		kpl	14		
7.	Złączka systemowa, do zalewania w betonie IP65 wodoszczelna ze złączkami 2,5mm ²		kpl	13		
8.	Lampka sygnalizacyjna zielona do montażu w puszkach o śr. 60mm podtynkowych 230V, diodowa		kpl	13	H	
9.	Opraw oświetleniowa LED na sufitowa max. 20W, min 2500lm IP65 IK07		szt.	13		
10.	Opraw oświetleniowa LED na sufitowa max. 40W, min 5000lm IP65 IK07		szt.	5		
11.	Czujnik temperatury zewnętrznej/wewnętrznej do współpracy z termostatem nastawa		szt.	2		
12.	Termostat do sterowania matami grzewczymi nastawa 5*c -22*C		szt.	1		
13.	Promiennik podczerwieni na sufitowy IP44 max. 1000W z termostatem		szt.	6		
14.	Materiały pomocnicze			10%		