



Częstochowa, 2022-05-11

IZ.271.31.2022

Odpowiedzi na pytania nr 10

- Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na realizację nw. zadań z budżetu obywatelskiego:**
- Część 1: Zagospodarowanie placu urządzeniami Parkour i Streetworkout ul. Sabinowska 7 w Częstochowie;**
 - Część 2: Zagospodarowanie placu urządzeniami Parkour i Streetworkout ul. Lechonia w Częstochowie;**
 - Część 3: Budowa kreatywnej strefy gier przy SP nr 1 ul. Księżycowa 6 w Częstochowie – etap I;**
 - Część 4: Wymiana nawierzchni placu zabaw przy SP 13 ul. Wręczycka 111/115 w Częstochowie.**

Informuję, że wpłynęło następujące pytanie dotyczące ww. postępowania:

Pytanie nr 10:

W związku ze zmianami dotyczącymi nawierzchni bezpiecznej wprowadzonymi w przedmiarze na cz. 1 (ul. Sabinowska) oraz cz. 2 (ul. Lechonia) proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia bezpieczna to tylko warstwa żwiru gr. 40 cm i nie wymaga się ułożenia płyt gumowych HIC 2,4 m

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Warstwa żwiru gr. 40 cm nie wymaga ułożenia płyt gumowych dla uzyskania HIC 2,4 m.

(-) Michał Konieczny

Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Wykonawca, który zadał pytanie w przedmiotowym postępowaniu;
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania.

J.M.



Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
tel. 34 370-76-22, fax. 34 370-71-70
www.czestochowa.pl, iz@czestochowa.um.gov.pl

