



IZ.271.38.2022

**Zmiana SWZ i odpowiedzi na pytania  
z dnia 20 i 24 maja 2022 r.**

**Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez  
przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na remont  
pomieszczeń w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 6 przy  
ul. Sosnowej 22/28 w Częstochowie.**

Informuję, że wpłynęły następujące pytania dotyczące ww. postępowania. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących zmian w specyfikacji warunków zamówienia:

**- pytanie z dnia 20.05.2022 r.**

**Pytanie 1:**

W części elektrycznej projektu znajduje się zapis o niewystarczającej mocy i koniecznym do wykonania: wystąpienia do Tauron o zwiększenie mocy, przebudowie WLZ, wymianie tablicy. Niestety tego zakresu nie ma w przedmiarach. Czy powyższe wchodzi w zakres prac do wykonania?

**Odpowiedź 1:**

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie 2:**

Na rysunkach jest zaprojektowana winda na naczynia, natomiast brak jest jakichkolwiek szczegółów dotyczących tego elementu. Windy brakuje także w przedmiarach. Czy montaż windy jest do wykonania w ramach przetargu?

**Odpowiedź 2:**

Winda nie jest w zakresie ww. postępowania.

**- pytanie z dnia 24.05.2022 r.**

**Pytanie 3:**

Według producenta i dostawcy systemów klimatyzacji przedstawiony w dokumentacji przetargowej klimatyzator o mocy chłodniczej 14 kW jest przewymiarowany dla pomieszczenia kuchni o powierzchni 14,89 m<sup>2</sup>. Wnioskujemy aby Zamawiający dokonał korekty dokumentacji przetargowej wskazując odpowiednie urządzenie dla przedstawionej powierzchni/kubatury kuchni.



**Odpowiedź 3:**

Należy zastosować klimatyzator 10 kW.

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,  
Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 30.05.2022 r. do godz. 9<sup>00</sup>**. W związku z powyższym w SWZ zmianie ulega:

1) pkt 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA.

Wykonawcy będą związani ofertami do dnia ~~24.06.2022 r.~~ **28.06.2022 r.**

2) pkt 11.11. **Termin składania ofert: do dnia ~~26.05.2022 r.~~ 30.05.2022 r. do godziny 9<sup>00</sup>.**

3) pkt 12.1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu ~~26.05.2022 r.~~ 30.05.2022 r. o godzinie 11<sup>00</sup>.**

(-) Michał Konieczny

Naczelnik

Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych