



Częstochowa, 2023-07-10

BDG.0003.1.3037.2023

Szanowna Pani
Małgorzata Iżyńska

Radna Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrównania nawierzchni ul. Kucelińskiej i pobocznych uliczek/wjazdów, uprzejmie informuję:

Działka 24/1 obręb 269 nie leży w pasie drogowym i nie jest w trwałym zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg. Teren ten należy do Skarbu Państwa i ma charakter drogi dojazdowej do szpitala i przychodni Amicus.

Występujące tam zastoisko wody spowodowane jest brakiem sieci kanalizacji deszczowej i podłączonych do niej wpustów deszczowych.

W związku z powyższym niezbędnym jest wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej do istniejącego sięgacza we wjeździe z ul. Kucelińskiej. Istniejąca studnia na wjeździe drogi dojazdowej ma bardzo płytkie posadowienie więc konieczna jest budowa pompowni wód opadowych obsługująca zalewany fragment drogi. Wszelkie przeprowadzone prace wyrównawcze nie spowodują pozbycia się problemu zalewania tego odcinka bez wybudowania ww. odwodnienia.

Sfinansowanie powyższej inwestycji z uwagi na ograniczone środki budżetowe w chwili obecnej nie jest możliwe.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Piotr Grzybowski

