

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZĘSTOCHOWIE

42-200 Częstochowa, ul. Jasnogórska 15a

e-mail: [psse.czestochowa@pis.gov.pl](mailto:psse.czestochowa@pis.gov.pl)

<https://www.gov.pl/web/psse-czestochowa>

Częstochowa, dn. 14.04.2022 r.

Nr sprawy: NS-HDM.9022.125.2022

**Gmina Częstochowa**  
**ul. Śląska 11/13**  
**42-200 Częstochowa**

**Szkoła Podstawowa nr 13**  
**ul. Wręczycka 111/115**  
**42-202 Częstochowa**

## DECYZJA Nr NS-HDM.1.2022

Na podstawie art. 104 ustawy kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.); art. 27 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. tj. 2021 r., poz. 195); art. 10 i art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), § 2, § 8 i § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jednolity Dz.U z 2020. Poz. 1604.); § 14 i zał. 3 § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) § 78 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz po zapoznaniu się z protokołem kontroli sanitarnej z dnia 24.03.2022 r. Nr: 120/1205/NS/HDM/2022 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 13 ul. Wręczycka 111/115 w Częstochowie

### **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie zarządza:**

1. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego dwa pomieszczenia sanitarnohigieniczne dla dziewcząt na parterze:
  - a) wymienić uszkodzone i uzupełnić brakujące płytki w glazurze ściennej oraz podłogowej,
  - b) wymienić zniszczoną stolarkę drzwiową do kabin WC,
  - c) wymienić skorodowane i zniszczone wsporniki mocujące umywalki,
  - d) pomalować sufity oraz ściany.
  
2. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego dwa pomieszczenia sanitarnohigieniczne dla chłopców na parterze:

- a) wymienić uszkodzone i uzupełnić brakujące płytki w glazurze ściennej oraz podłogowej,
  - b) wymienić zniszczoną stolarkę drzwiową do kabin WC,
  - c) wymienić skorodowane i zniszczone wsporniki mocujące umywalki,
  - d) pomalować sufity oraz ściany.
3. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczenie sanitarnohigieniczne dla dziewcząt na I piętrze:
- a) wymienić uszkodzone i uzupełnić brakujące płytki w glazurze ściennej oraz podłogowej,
  - b) wymienić zniszczoną stolarkę drzwiową do kabin WC,
  - c) wymienić skorodowane i zniszczone wsporniki mocujące umywalki,
  - d) pomalować sufit oraz ściany.
4. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczenie sanitarnohigieniczne dla chłopców na I piętrze:
- a) wymienić uszkodzone i uzupełnić brakujące płytki w glazurze ściennej oraz podłogowej,
  - b) wymienić zniszczoną stolarkę drzwiową do kabin WC,
  - c) wymienić skorodowane i zniszczone wsporniki mocujące umywalki,
  - d) pomalować sufit oraz ściany.

**Termin wykonania: do dnia – 31.08.2023 r.**

Do wykonania niniejszej decyzji zobowiązana jest strona :

1. Gmina Częstochowa ul. Śląska 11/13, 42-200 Częstochowa.
2. Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Wręczycka 111/115, 42-202 Częstochowa.

### **Uzasadnienie**

Przeprowadzona w dniu 24.03.2022 r. kontrola sanitarna wykazała, że stan sanitarno-techniczny pomieszczeń sanitarnohigienicznych Szkoły Podstawowej Nr 13 ul. Wręczycka 111/115 w Częstochowie, jest sprzeczny z cytowanymi na wstępie przepisami: zacieki na ścianach i suficie, zniszczona z ubytkami glazura ścienna i podłogowa, zniszczona stolarka drzwiowa do kabin WC, zniszczone wsporniki mocujące umywalki - stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci.

Powyższe narusza przepisy (Dz.U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)§ 14 i zał. 3 § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz § 78 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w myśl których należy utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku oraz zapewnić

ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, podłoga oraz ściany pomieszczeń higienicznosanitarnych powinny być tak wykonane, aby możliwe było łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach. Ściany pomieszczeń do wysokości co najmniej 2 m powinny być pokryte materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono także zniszczoną stolarkę drzwiową oraz zniszczone, skorodowane wsporniki mocujące umywalki, co powoduje naruszenie przepisów określonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. tj. z 2020 poz. 1604) § 2, § 8 i § 19 gdzie Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce oraz pełną sprawność techniczną urządzeń sanitarnohigienicznych. Mając na uwadze powyższe niezgodności z przepisami prawa, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j Dz.U. z 2021 r., poz. 195) w razie naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, Państwowy Inspektor Sanitarny nakazuje, w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Powyższe ustalenia dają podstawę do ustalenia opłaty na podstawie art. 36 ust. 1 i 4 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W tym stanie należy orzec jak w sentencji.

#### Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie.
2. Niewykonanie obowiązków w terminie ustalonym w decyzji spowoduje skierowanie do zobowiązanego upomnienia, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Koszty postępowania egzekucyjnego obciążają zobowiązanego.
3. Zobowiązany w razie wykonania zarządzeń zawartych w decyzji winien bezzwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie.
4. Na podstawie art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Częstochowie

dr n. med. Dariusz Nowicki

Otrzymują:  
1. adresaci  
2. a/a  
AP