



Częstochowa, 2023-12-05

BDG.0003.1.3169.2023

Szanowny Pan

Piotr Wrona

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zadania pn.:
Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie uprzejmie informuję,
co następuje:

- Ad.1 W dniach 19 i 20 listopada br. nie były prowadzone roboty związane z wbudowaniem warstw bitumicznych. W dniu 21 listopada br. wbudowano dwie warstwy bitumiczne na lewej i prawej jezdni południowego najazdu na estakadę nad Aleją Pokoju;
- Ad. 2 Za kontrolę prawidłowego prowadzenia takich robót zgodnie z art. 22 ustawy Prawo Budowlane odpowiada Kierownik Budowy. Ze strony Miejskiego Zarządu Dróg jako Zamawiającego nadzór Inwestorski sprawuje firma TPF Sp. z o.o. wyłoniona w drodze postępowania przetargowego;
- Ad.3 Odpowiedzi udzielono w punkcie 1;
- Ad.4 Prawidłowość wykonania poszczególnych warstw nawierzchni w każdych warunkach atmosferycznych potwierdzają badania laboratoryjne. W przedmiotowym przypadku potwierdziły normatywne parametry techniczne ułożonych warstw, tym samym nie występuje konieczność ich rozebrania i wybudowania nowych w innych warunkach atmosferycznych;
- Ad.5 Zdjęcie załączone do interpelacji Pana Radnego zostało wykonane we wrześniu br. W tym samym miesiącu Nadzór Inwestorski odnotował odchyłkę od zaprojektowanych rozwiązań nakazując rozebranie fragmentu muru oporowego oraz jego naprawę. Polecenie zostało wykonane;
- Ad.6 Z uwagi na fakt wprowadzenia programu naprawczego nie wystąpiła wada istotna wymagająca wpisu do dziennika budowy;

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

42-217 CZĘSTOCHOWA, ul. Śląska 11/13
tel. (+48 34) 368-25-55, (+48 34) 368-25-66
fax (+48 34) 370-71-70
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
<http://www.czystochowa.pl>



- Ad.7 Po dokonaniu wskazanych wyżej poprawek mur oporowy spełnia wymagania Specyfikacji Technicznych wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie tolerancji wymiarów i równości pionowej i poziomej. W związku z powyższym, w przedmiotowym zakresie jest możliwy do odbioru technicznego;
- Ad.8 Obecnie wykonana konstrukcja nasypu z gruntu zbrojonego, którego jednym z elementów są płyty wykończenia zbrojenia gruntu nie zagraża stabilności konstrukcji najazdu.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Piotr Grzybowski