



Częstochowa, 2024-01-15

BDG.0003.1.3201.2024

Szanowny Pan
Piotr Wrona
Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie kanału burzowego przy ulicy Warownej, uprzejmie informuję.

Po wykonaniu przeglądu wraz z inspekcją TV instalacji kanalizacji deszczowej w ulicy Warownej na wysokości budynku przy ul. Główna 144 stwierdzono:

- W trakcie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa DK-46 – ul. Główniej i ul. Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” nie zostało nic uszkodzone w ulicy Warownej.
- Instalacja kanalizacji deszczowej biegnąca wzdłuż budynku OSP Kawodrza Dolna nie jest własnością MZD i działka, na której ona leży jest własnością OSP Kawodrza Dolna i nigdy nie była w trwałym zarządzie MZD.
- Powyższe tereny przylegają do terenów przemysłowych, na których uzbrojenie terenu nigdy nie było zinwentaryzowane, a wody opadowe były włączone nielegalnie do rowu przydrożnego i taka sytuacja ma tutaj miejsce.
- Po inspekcji istniejącej kanalizacji deszczowej stwierdzono uszkodzony komin studni Ø425 PVC, który jest wstawiony do kanału i spiętrza wodę powodując rozlewisko i migrację wody obok hydrantu przy OSP Kawodrza Dolna.
- Miejski Zarząd Dróg prowadząc przedmiotową inwestycję wykonał sięgacze we wszystkie uliczki boczne wzdłuż ulicy Główniej i Przejazdowej ale nie zamierza naprawiać instalacji należących do prywatnych Inwestorów, którzy latami wprowadzali nieznane wody opadowe do rowów przydrożnych. Obecnie ta zlewnia została uszczelniona i wszystkie nielegalne instalacje zostały odcięte od zrzutu wody do zlikwidowanych rowów.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Piotr Grzybowski