



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 2024-06-05

BDG.0003.1.27.2024

Szanowny Pan
Krzysztof Świerczyński
Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie uszkodzonej nawierzchni parkingu pod wiaduktem w al. Pokoju uprzejmie informuję, że w dniu 29 maja 2024 r. została przeprowadzona przez pracowników Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie kontrola ww. miejsca, podczas której stwierdzono, iż uszkodzenie mogło powstać przez nieszczelną kanalizację deszczową.

Mając na uwadze wyżej opisane okoliczności informuję, że w dniu 5 czerwca 2024 r. odbędzie się badanie szczelności kanalizacji deszczowej. Po uzyskaniu wyników, zostaną podjęte dalsze działania w celu wyeliminowania zagrożenia, poprzez naprawę uszkodzonej nawierzchni parkingu.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
(-) Łukasz Kot
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy