



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 2024-06-11

BDG.0003.1.32.2024

Szanowna Pani
Małgorzata Iżyńska
Radna Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyczyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej na ul. Gilowej na odcinku od Al. Pokoju do ul. Drozdowej informuję, że został wykonany przegląd całego odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Gilowej do wylotu do rzeki Warty na ul. Hutników. Studzienki deszczowe są drożne na całej sieci deszczowej, a powodem cofania wody deszczowej jest istniejący wylot kanalizacji deszczowej na ul. Hutników, który podczas deszczu nawalnego jest podtopiony i nie pozwala odprowadzić wody opadowej z sieci kanalizacji deszczowej. To ma miejsce właśnie na skrzyżowaniu ul. Gilowej z ul. Drozdową i ul. Dębową, gdzie istniejące kraty deszczowe cofają wody opadowe rozlewając się po ul. Gilowej.

Cała sytuacja wymaga przebudowy wylotu istniejącego do rzeki Warty poprzez zabudowę pompowni wód deszczowych z wlotem do rzeki powyżej jej najwyższych stanów poziomu wody. Szacowany koszt opracowania dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem pompowni wód opadowych wyniesie około 600.000,00 zł brutto.

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie nie posiada ww. środków i wymaga to wprowadzenia zadania do planu budżetowego, aby zapobiec w przyszłości takim sytuacjom podtapiania ulic na skutek cofania się wody z sieci kanalizacji deszczowej.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
(-) Łukasz Kot
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy