



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 2024-08-13

BDG.0003.1.103.2024

Szanowna Pani
Karolina Stępień
Radna Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 2 sierpnia 2024 r. w sprawie regulacji gospodarki wód opadowych i roztopowych w ul. por. Hieronima Dudwała, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby, ul. gen. Stanisława Maczka, ul. gen. Franciszka Kleeberga w Częstochowie wyjaśniam, że przyczyną zalewania pasa drogowego ul. gen. Tadeusza Kutrzeby i ul. por. Hieronima Dudwała jest brak istniejącej tam sieci kanalizacji deszczowej podłączonej do odbiornika w postaci zbiornika retencyjnego, potoku lub rowu. Istniejące tam wpusty kanalizacji deszczowej podłączone są do studni chłonnych, które w okresie deszczu nawalnego mają ograniczoną chłonność do gruntu i to powoduje miejscowe podtopienie. Konieczne jest wybudowanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód opadowych z ul. gen. Tadeusza Kutrzeby i ul. por. Hieronima Dudwała do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ul. prof. Kazimierza Michałowskiego. Nie ma możliwości wykonać sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, gdyż ścisła zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna uniemożliwia przejście odcinkiem kanalizacji w działkach przyległych i jedynym rozwiązaniem jest budowa przepompowni do ul. prof. Kazimierza Michałowskiego.

Wydział Utrzymania Dróg i Odwodnienia w Miejskim Zarządzie Dróg w Częstochowie posiada dokumentację projektowo – kosztorysową ww. zadania, ale koszt realizacji to około 1.500.000,00 zł brutto. Obecnie Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie nie posiada takich środków i nie ma tego zadania w budżecie na 2024 r.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
(-) Łukasz Kot
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy