

PROTOKÓŁ Z BADANIA WYDAJNOŚCI HYDRANTU

oryginał / kopia

Nr sprawy:
Data badania: 18.06.2014 r.
Godzina: 10.00

Nr zlecenia:

Lokalizacja hydrantu:

- Miejscowość: CIECHANOWA
- Ulica: P. M. W. J. K. 15/20
- Numer najbliższej posesji: 1A

Rodzaj hydrantu:

- Nadziemny / podziemny*
- Numer inwentarzowy H - 8.153

Wyniki pomiarów:

- Dysza pomiarowa - 26... [mm]
- Wartość chwilowa ciśnienia statycznego - 10.22... [MPa]
- Wartość chwilowa ciśnienia statycznego przy wypływie 10.00 [l/s] - 0.20 [MPa]

Ilość wody zużytej na badanie - m³

Zalecane przepłukanie sieci: tak/nie*

Dołączono mapę: tak/nie*

Dołączono zdjęcie: tak/nie*

Uwagi:

.....

Do przeprowadzenia badania wykorzystano urządzenie: HYDRO-Flow HF-01

Numer urządzenia pomiarowego: 11052

Numer świadectwa wzorcowania: 4621/16/20

Badanie wykonał:

1. M. Gucy

2. P. Łachowski

*Niepotrzebne skreślić

Zatwierdził:

Specjalista ds. diagnostyki
i ewidencji sieci wodociągowej

Tomasz Herczyk

