

## PROTOKÓŁ Z BADANIA WYDAJNOŚCI HYDRANTU

oryginał / kopia

Nr sprawy: .....  
Data badania: 18.06.2024 r.  
Godzina: 10.30

Nr zlecenia: .....

### Lokalizacja hydrantu:

- Miejscowość: CZĘSTOCHOWA
- Ulica: MISIĘCZA 15/0
- Numer najbliższej posesji: 18/28

### Rodzaj hydrantu:

- Nadziemny / podziemny\*
- Numer inwentarzowy H - 9

### Wyniki pomiarów:

- Dysza pomiarowa - 26 [mm]
- Wartość chwilowa ciśnienia statycznego - 0.22 [MPa]
- Wartość chwilowa ciśnienia statycznego przy wypływie 10.00 [l/s] - 0.20 [MPa]

Ilość wody zużytej na badanie - ..... m<sup>3</sup>

Zalecane przepłukanie sieci: tak/nie\*

Dołączono mapę: tak/nie\*

Dołączono zdjęcie: tak/nie\*

Uwagi:

.....  
.....  
.....

Do przeprowadzenia badania wykorzystano urządzenie: 144P20-Flow 14F-01

Numer urządzenia pomiarowego: 11052

Numer świadectwa wzorcowania: 448/11.1.20

Badanie wykonał:

- M. Szymy
- P. Cichowski

\*Niepotrzebne skreślić

Zatwierdził:

Specjalista ds. diagnostyki  
i cewidacji sieci wodociągowej

Tomasz Kierczyński

