

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S. A.  
Oddział w Częstochowie  
Rejon Dystrybucji Częstochowa Miasto  
ul. Mirowska 24, 42-200 Częstochowa  
tel.: 34 364 82 02  
fax: 34 364 89 26  
e-mail: czestochowamiasto.rd@tauron-dystrybucja.pl




1000268080

Częstochowa, dn. 2013-07-22

Nr warunków: WP/074687/2013/O08R01

TD/1001170378

2013-07-26/0000001



Szymon Kita  
ul. Wiejska 9  
42-680 TARNOWSKIE GÓRY

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

### Wnioskodawca:

Gmina Miasto Częstochowa  
ul. Śląska 11/13  
42-217 CZĘSTOCHOWA

### Obiekt:

sala gimnastyczna

### Adres przyłączanego obiektu:

ul. Dąbrowskiego 75  
42-218 Częstochowa  
numery działek: dz. nr 17/8

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2013-07-17. Odpowiadając na wniosek z dnia 2013-07-17, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci OSD i dostawę energii elektrycznej o całkowitej mocy przyłączeniowej:

Przyłączy 1: **59,0 kW** dla zasilania podstawowego,  
na poniższych warunkach.

### I. Wymagania techniczne - przyłączy 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej S-300 15/0,4 kV.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy.  
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od licznika, w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
  - a) w zakresie przyłącza: TAURON Dystrybucja S.A. zabuduje złącze kablowe oraz szafkę pomiarową przy elewacji projektowanego budynku od strony ul. Dąbrowskiego, które zasilą przyłączem kablowym 1 kV z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej S-300 15/0,4 kV,
  - b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
  - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca z szafki pomiarowej wyprowadzi 3-fazową linię zasilającą do miejsca poboru mocy.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
  - a) rodzaj układu: bezpośredni, szczególnie dotyczące układu pomiarowego należy na etapie projektowania uzgodnić z Wydziałem Pomiarów Rejonu Dystrybucji Częstochowa Miasto
  - b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej przy elewacji budynku.

