



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 03.12.2018r.

BDG.0003.1.1.2018

**Pan
Tomasz Tyl
Radny Miasta Częstochowy**

Dot.: interpelacji z dnia 14.11.2018r. w sprawie
zabezpieczenia studzienki wodomierzowej

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie studzienki wodomierzowej zlokalizowanej na części nieruchomości przy Al.NMP 62 informuję:

Zgodnie z informacją uzyskaną od Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego działka przy AL.NMP 62 (nr 36/1 obr.151), stanowiąca własność Gminy Miasto Częstochowa, była w części przedmiotem użytkowania pod kioski handlowe na podstawie umów zawartych do dnia 30.11.2016r.. W związku z licznymi skargami mieszkańców oraz biorąc pod uwagę aspekt estetyczny podjęto decyzję o nieprzedłużaniu najmu. Kioski handlowe ostatecznie usunięto w dniu 04.03.2017r. Jak sprawdzono w terenie oraz jak wynika z załączonej fotografii wąż studzienki jest przykryty betonowym kręgiem. Kontrola stanu obecnego wykazała, iż żeliwny kołnierz studzienki jest pęknięty i wymaga ewentualnej wymiany. Studzienka posiada dwie pokrywy: dolną blaszaną i górną żeliwną, która jest obciążona betonowym kręgiem i nie ulega przesunięciu. Istniejące zabezpieczenie węża, choć prowizoryczne wyklucza wpadnięcie osoby postronnej do otworu studzienki.

Z dokumentacji zgromadzonej w sprawach ustalono, że po opuszczeniu gruntu przez najemców studzienka była prawidłowo zabezpieczona. W chwili obecnej działka nie jest przedmiotem najmu ani dzierżawy. Brak jest możliwości dochodzenia zabezpieczenia studzienki od poprzednich użytkowników tej części nieruchomości. Ponadto studzienka nie jest ujawniona w ewidencji księgowej urzędu.

W związku z powyższym Urząd Miasta Częstochowy w najbliższym czasie wystąpi do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie o możliwość rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Stefaniak