

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM			
LP.	NAZWA POM.	POW. [m ²]	POSADZKA IST.
1.	Sala gimnastyczna	278,81	Parkiet
2.	Zaplecze sali gim.	14,23	Łastyrko
3.	Mag.sprzętu sportowego	5,40	Łastyrko
4.	Szatnia	14,15	Wykładzina pcv
5.	Szatnia	8,22	Wykładzina pcv
6.	Wc	1,85	Płytki ceramiczne
7.	Szatnia	68,56	Łastyrko

LEGENDA: ELEMENTY ISTNIEJĄCE

G	GRZEJNIKI
Os	OPRAWA OŚWIETLENIOWA SUFITOWA
OŚC	OPRAWA OŚWIETLENIOWA ŚCIENNA
D	DRABINKI GIMNASTYCZNE

Szatkia +20 °C
Фввм: 7779 W

istniejący pion instalacji c.o.

grzejnik ścienny płytowy, z obudową (dolno zasilany)
typ, wysokość, długość, mm + zawór, nastawa
armatura przyłączeniowa z odcięciem


UWAGI OGÓLNE:

- [illegible]

UWAGA!

Kolorem szarym oznaczono elementy będące w opracowaniu szczegółowym pozostałych branż: konstrukcja, architektura, elektryka.
Integralne opracowanie.

ZAKRES OPRACOWANIA DLA BRANŻY SANITARNEJ



600 x 1600	1132 W	16
------------	--------	----

Usługi projektowe kosztorysowanie		firma BDC	
Rodzaj inwestycji	Remont sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami przydzielonymi w budynku Szkoły Podstawowej nr 30		
Adres	ul. Ludwowa 58, dz. nr ewid. 63/4 obręb Kiedrzyń 42-215 Częstochowa		
Inwestor	Gmina Miasto Częstochowa,	Data	X.2017
Adres	ul. Świąka 11 / 13, 42-217 Częstochowa	Nr rys.	IS-01
Przedmiot rysunku	Rzut parteru – instalacja c.o.	Projekt:	
Projektant	mgr inż. Karol Przybyła nr upr. SUK/6211/PWBS/15		