



Częstochowa, 2019.02.13

IZ.271.3.2019

**Odpowiedź na pytanie
z dnia 12.02.2019 r.**

Dot. przetargu nieograniczonego na budowę boisk wielofunkcyjnych:

- Część I** - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Łukasińskiego 70/74 w Częstochowie.
- Część II** - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza przy ul. Krakowskiej 29 w Częstochowie.
- Część III** - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 33 przy ul. Goszczyńskiego 9/11 w Częstochowie.

Informuję, że w dniu **12.02.2019 r.** wpłynęło następujące pytanie dotyczące w/w postępowania:

PYTANIE DOT. CZĘŚCI I, II I III ZAMÓWIENIA

Pytanie 31:

Dotyczy nawierzchni poliuretanowej – w związku z odpowiedziami, których Zamawiający udzielił w dn. 08.02.2019 r., proszę Zamawiającego o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez wymóg wykonania Badania jakości wykonania sztucznej nawierzchni – jakiego typu badania mają być wykonane i kto poniesie koszty tych badań?

Odpowiedź 31:

Przy odbiorze robót dotyczącym nawierzchni poliuretanowej Zamawiający wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

1. Badań na zgodność z normą PN-EN 14877 specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe.
2. Karty technicznej oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez jej producenta.
3. Badania jakości wykonania sztucznej nawierzchni.
4. Atestu PZH dla oferowanej nawierzchni.
5. Autoryzacji producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionej dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Przez badanie jakości wykonania nawierzchni poliuretanowej rozumie się:

- sprawdzenie grubości warstw nawierzchni;
- sprawdzenie kolorystyki nawierzchni i namalowanych linii;
- sprawdzenie grubości namalowanych linii;
- sprawdzenie poziomów i spadków wykonanego podłoża.

(-) *Michał Konieczny*
Naczelnik

Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych



Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
tel. 34 370-76-22, fax. 34 370-71-70

www.czestochowa.pl, iz@czestochowa.um.gov.pl

