



IZ.271.22.2019

Częstochowa, 2019.04.12

Odpowiedzi na pytania 1-2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont sanitariatów w placówkach oświatowych – 2 części:

CZĘŚĆ 1: Remont sanitariatów w Zespól Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie ul. Warszawska 142.

CZĘŚĆ 2: Remont sanitariatów w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa Częstochowie ul. Prusa 20

Informuję, że wpłynęły następujące pytania dotyczące w/w postępowania:

Pytanie 1 :

W projekcie jest wymóg zakupu schodołazu dla niepełnosprawnych, a nie ma o tym mowy w SiWZ oraz przedmiarach, czy schodołaz wchodzi w zakres inwestycji?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie przewiduje zakupu schodołazu w ramach niniejszego zamówienia.

Pytanie 2 :

W SiWZ i projekcie jest zapis o konieczności zapewnienia wentylacji min. grawitacyjnej, natomiast nie jest wykonana inwentaryzacja instalacji wentylacji, brak jest też jakichkolwiek nakładów na przedmiotowy zakres prac w przedmiarach. Czy jeżeli zajdzie konieczność dodatkowych nakładów to Zamawiający zapłaci dodatkowo za te prace?

ODPOWIEDŹ

Zadanie przewiduje wykorzystanie istniejącej wentylacji grawitacyjnej, należy sprawdzić drożność istniejącej wentylacji i ewentualne udrożnienie jeżeli jest zasypana.

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej. Zakres objęty umową w ramach ryczałtowego wynagrodzenia, nie przewidujemy dodatkowego wynagrodzenia.

(-)Michał Konieczny
Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych



Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
tel. 34 370-76-22, fax. 34 370-71-75

www.czestochowa.pl, iz@czestochowa.um.gov.pl

