Budynek Klubowy



Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11320303

Przełącznica światłowodowa wysuwalna BKT 19" 1U Vent
11111001.2V

Szafa serwerowa

Szafa serw.SHS, BKT 42U, 600/1000, dowe przednie jednoskrz. perf.i ostone tylne skrzdowne z blachy perf., RAL 7021 czarny, TOP III
SSRA2060B1000 1.2



Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Listwa zas. BKT 19"BxNFC01(bolec), wtyk DIN49441(unite.), wył. + modul przecwp. z filtrem
1134LD18.06-1

Listwa zas. BKT 19"BxNFC01(bolec), wtyk DIN49441(unite.), wył. + modul przecwp. z filtrem
1134LD18.06-1

Urządzenie aktywne 24 porty z PoE
UA 24 port z PoE wg opisu

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Urządzenie aktywne 48 portów z PoE
UA 48 port z PoE wg opisu

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11320303

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11320303

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Szafa GPD

Szafa SHS, BKT 42U, 600/800 dowe blachowkrtn, RAL 7035
SSRA2068B2811 1



Panel went. BKT 4 went. dach+tak + termostat 1HE czarny
24011ADL24AC

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Przełącznica światłowodowa wysuwalna BKT 19" 1U Vent
11111001.2V

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Przełącznica światłowodowa wysuwalna BKT 19" 1U Vent
11111001.2V

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Listwa zas. BKT 19"BxNFC01(bolec), wtyk DIN49441(unite.), wył. + modul przecwp. z filtrem
1134LD18.06-1

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Urządzenie aktywne 48 portów
UA 48 port wg opisu

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Urządzenie aktywne 48 portów
UA 48 port wg opisu

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Urządzenie aktywne 48 portów
UA 48 port wg opisu

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11320303

Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11320303

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11320303

Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11320303

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11320303

Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11320303

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11320303

Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11320303

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Listwa uziomkowa BKT
11160032

Szafa K1

Szafa wiszaca dwusekcyjnowa, BKT TOP 12U, 600/600, RAL 7035
11040801.1v



Przełącznica światłowodowa wysuwalna BKT 19" 1U Vent
11111001.2V

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11320303

Listwa zas. BKT 19"BxNFC01(bolec), wtyk DIN49441(unite.), wył. + modul przecwp. z filtrem
1134LD18.06-1

Listwa uziomkowa BKT
11160032

Szafa K2

Szafa wiszaca dwusekcyjnowa, BKT TOP 12U, 600/600, RAL 7035
11040801.1v



Przełącznica światłowodowa wysuwalna BKT 19" 1U Vent
11111001.2V

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11320303

Listwa zas. BKT 19"BxNFC01(bolec), wtyk DIN49441(unite.), wył. + modul przecwp. z filtrem
1134LD18.06-1

Listwa uziomkowa BKT
11160032

Szafa K3

Szafa wiszaca dwusekcyjnowa, BKT TOP 12U, 600/600, RAL 7035
11040801.1v



Przełącznica światłowodowa wysuwalna BKT 19" 1U Vent
11111001.2V

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11320303

Listwa zas. BKT 19"BxNFC01(bolec), wtyk DIN49441(unite.), wył. + modul przecwp. z filtrem
1134LD18.06-1

Listwa uziomkowa BKT
11160032

Szafa LPD

Szafa wiszaca dwusekcyjnowa, BKT TOP 21U, 600/600, RAL 7035
11040801.1v



Przełącznica światłowodowa wysuwalna BKT 19" 1U Vent
11111001.2V

Urządzenie aktywne 48 portów z PoE
UA 48 port z PoE wg opisu

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11320303

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11320303

Listwa zas. BKT 19"BxNFC01(bolec), wtyk DIN49441(unite.), wył. + modul przecwp. z filtrem
1134LD18.06-1

Listwa uziomkowa BKT
11160032

Szafa K6

Szafa wiszaca dwusekcyjnowa, BKT TOP 12U, 600/600, RAL 7035
11040801.1v



Przełącznica światłowodowa wysuwalna BKT 19" 1U Vent
11111001.2V

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11320303

Listwa zas. BKT 19"BxNFC01(bolec), wtyk DIN49441(unite.), wył. + modul przecwp. z filtrem
1134LD18.06-1

Listwa uziomkowa BKT
11160032

Szafa K5

Szafa wiszaca dwusekcyjnowa, BKT TOP 12U, 600/600, RAL 7035
11040801.1v



Przełącznica światłowodowa wysuwalna BKT 19" 1U Vent
11111001.2V

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11320303

Listwa zas. BKT 19"BxNFC01(bolec), wtyk DIN49441(unite.), wył. + modul przecwp. z filtrem
1134LD18.06-1

Listwa uziomkowa BKT
11160032

Szafa K4

Szafa wiszaca dwusekcyjnowa, BKT TOP 12U, 600/600, RAL 7035
11040801.1v



Przełącznica światłowodowa wysuwalna BKT 19" 1U Vent
11111001.2V

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11320303

Listwa zas. BKT 19"BxNFC01(bolec), wtyk DIN49441(unite.), wył. + modul przecwp. z filtrem
1134LD18.06-1

Listwa uziomkowa BKT
11160032

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz inwestora.
3. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali należy zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Urząd Miasta Częstochowy
INWESTYCJA	Projekt Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie
LOKALIZACJA	dz. nr 33/1; 33/2; 33/3; obręb 342; dz. nr 18/1; 19/1; 20/1; 21/1; 56; 57 obręb 343 Częstochowa, ul. Limanowskiego 83
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG PROJECT S.A.

ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT	tech. Mariusz Sanewski	upr. proj. w specjalności telekomunikacyjnej nr WKP/0331/ZOTP/06 ar.bez.: MKZ/0870/01/07/07	
OPRACOWANIE	mgr inż. Krystyna Knyrek		

TREŚĆ RYS.: Sposób zagospodarowania szaf dystrybucyjnych — SKALA: -

DATA	MAJ 2019	NR KONTRAKTU	002003
BRANŻA: TT	NR REWIZJI: 00	NR RYSUNKU	TT.07

Rysunki stanowi własność firmy DEMURG i nie mogą być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniony osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.