



Częstochowa, dnia 07.02.2020 r.

IZ.271.4.2020

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na rozbudowę budynku Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej przy ulicy Krótkiej 22 w Częstochowie o zewnętrzny szyb windy z windą osobową.**

### **PYTANIA, ODPOWIEDZI, ZMIANA SIWZ**

#### **Pytanie 1:**

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dostarczenie urządzenia o napędzie elektrycznym. Z uwagi na postęp techniczny urządzenia te są nowocześniejsze i tańsze w eksploatacji oraz posiadają mniejsze silniki.”

#### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie proponowanego dźwigu windowego o napędzie elektrycznym pod warunkiem spełnienia minimalnych parametrów podanych w projekcie budowlanym, a w szczególności dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo należy pamiętać o uwzględnieniu przy doborze windy zaniżonego podszybia, które wynosi 50 cm oraz nadszybia, które wynosi 290 cm.

#### **Pytanie 2:**

„W załączonych dokumentach znajduje się wzmianka o konieczności wykonania przełożenia infrastruktury technicznej należącej do Orange Polska. Proszę o określenie czy zamówienie obejmuje wykonanie przełożenia. Jeśli przełożenie ma być realizowane przez wykonawcę, proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji wyżej wymienionego przełożenia.”

#### **Odpowiedź na pytanie 2:**

Zamówienie obejmuje przełożenie infrastruktury technicznej. Zamawiający uzupełni przedmiot zamówienia o odpowiedni projekt.

### **ZMIANY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z wprowadzeniem projektu przełożenia kabli, zamawiający dokonuje następujących zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### **W SIWZ jest:**

8. (...)Wadium należy wnieść w terminie do dnia 11.02.2020 r. do godz. 9:30
- 10.7. Oferty należy składać w terminie do dnia 11.02.2020 r. do godz. 9:30
- 11.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2020 r. o godzinie 10:00 w pokoju 418.

#### **W SIWZ powinno być:**

8. (...)Wadium należy wnieść w terminie do dnia 18.02.2020 r. do godz. 9:30
- 10.7. Oferty należy składać w terminie do dnia 18.02.2020 r. do godz. 9:30
- 11.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2020 r. o godzinie 10:00 w pokoju 418.



Urząd Miasta Częstochowy  
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych  
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa  
tel. 34 370-76-22, fax. 34 370-71-70  
[www.czestochowa.pl](http://www.czestochowa.pl), [iz@czestochowa.um.gov.pl](mailto:iz@czestochowa.um.gov.pl)



**Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o następujące projekty:**

1. Projekt budowlano-wykonawczy, branża telekomunikacyjna
2. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy przyłącza ciepłowniczego
3. Projekt odprowadzenia wód opadowych

*(-) Grzegorz Cierpiał  
Z-ca Naczelnika Wydziału  
Inwestycji i Zamówień Publicznych*

otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania
2. Strona internetowa zamawiającego
3. Aa

M.K.