



Częstochowa, dnia 12.02.2020 r.

IZ.271.4.2020

Dotyczy przetargu nieograniczonego na rozbudowę budynku Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej przy ulicy Krótkiej 22 w Częstochowie o zewnętrzny szyb windy z windą osobową.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie 1:

„1. Czy nadszybie windy może mieć 3,0 m (minimalny wymiar)?
2. Czy wystarczy by tylko nadszybie (lub podszybie) windy było zaniżone? Jeśli podszybie i jednocześnie nadszybie będą zaniżone producent nie wyda Świadectwa Badania Typu (będzie problem z odbiorami technicznymi urządzenia)?”

Odpowiedź na pytanie 1:

Ze względu na wysokość budynku do którego dobudowany będzie szyb windy, oraz ze względu na głębokość na jakiej posadowione są fundamenty, zaprojektowano podszybie o głębokości 50 cm oraz nadszybie o wysokości 290 cm. Do tak zaprojektowanego szybu dobrane zostało urządzenie dźwigowe dla którego minimalna głębokość podszybia była określona jako 45 cm oraz minimalne nadszybie 275 cm.

*(-) Michał Konieczny
Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych*

otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania
2. Strona internetowa zamawiającego
3. Aa

M.K.



Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
tel. 34 370-76-22, fax. 34 370-71-70
www.czestochowa.pl, iz@czestochowa.um.gov.pl

