



IZ.271.6.2020

**Odpowiedź na pytanie
z dnia 12.02.2020 r.**

**Dot. przetargu nieograniczonego na budowę boisk wielofunkcyjnych
w Częstochowie – 2 części.**

Informuję, że wpłynęło następujące pytanie dotyczące ww. postępowania

Pytanie 19:

Dotyczy nawierzchni poliuretanowej – w związku z zapisami umowy odnoszących się do wymagań dotyczących nawierzchni poliuretanowej, proszę Zamawiającego o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez zapis badania jakości wykonania sztucznej nawierzchni – jakiego typu badania mają być wykonane i kto poniesie koszty tych badań?

Odpowiedź 19:

Należy przedstawić następujące dokumenty:

- 1) Badania na zgodność z normą PN-EN 14877 specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe;
- 2) Karty technicznej oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez jej producenta;
- 3) Atestu PZH dla oferowanej nawierzchni;
- 4) Autoryzacji producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionej dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Natomiast przez badania jakości wykonania sztucznej nawierzchni rozumiemy:

- sprawdzenie grubości warstw nawierzchni,
- sprawdzenia kolorystyki nawierzchni i linii,
- sprawdzenie grubości linii,
- ewentualnie sprawdzenie przy obecności inspektora nadzoru poziomów i ewentualne spadków wykonanego podłoża.

Koszty badań ponosi Wykonawca.

Po przedłożeniu dokumentów od 1-4 nie zachodzi konieczność wykonania żadnych badań laboratoryjnych. Wykonanie nawierzchni zgodnie z kartą techniczną producenta oraz normą PN-EN 14877 jest równoznaczne ze spełnieniem warunków dla przedmiotowej nawierzchni.

(-) Grzegorz Cierpiął
Zastępca Naczelnika Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych

