



IZ.271.1.2020

**Odpowiedzi na pytania
z dnia 13.02.2020 r.
z dnia 14.02.2020 r.
z dnia 18.02.2020 r.
z dnia 19.02.2020 r.**

Dot. przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania: „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83”.

Informuję, że wpłynęły następujące pytanie dotyczące ww. postępowania:

- w dniu 13.02.2020 r.

Pytanie 116:

Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie mniejszej ilości wzmacniaczy łącznie wykraczających poza sumaryczną moc wzmacniaczy w projekcie pierwotnym (zamiast 7 szt. wzmacniaczy 4x240W@100V chcielibyśmy zaoferować 3 szt. wzmacniacza 4x2950W@100V)?

Pragniemy zwrócić uwagę, że zmniejszenie liczby wzmacniaczy znacznie ułatwi kontrolę systemu nagłośnienia oraz jego konserwację i serwisowanie w przyszłości. Podział systemu nagłośnienia na większe strefy pozwoli również na znaczne oszczędności na okablowaniu głośnikowym. Tym samym wnioskowana przez nas zmiana jest korzystna dla Zamawiającego i nie powoduje jakiegokolwiek uszczerbku dla jego interesu.

Odpowiedź 116:

Szczegółowe wymagania dotyczące nagłośnienia obiektu zawarte są w dokumencie: „Podręcznik Licencyjny dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2020/2021” – który stanowi załącznik do dokumentacji przetargowej. Dobór odpowiednich rozwiązań jest po stronie Wykonawcy w zależności od przyjętych szczegółowych założeń projektowych.

Pytanie 117:

Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie głośnika o paśmie przenoszenia 90Hz – 20kHz, posiadającego większy max SPL (tj. 124 dB) oraz umożliwiającego podłączenie na odczepie 75 W lub 150 W (więcej niż głośnik z projektu pierwotnego Zamawiającego) oraz spełniającego co najmniej normę IP55?

Pragniemy zwrócić uwagę, że nagłośnienie na obiektach sportowych przeważnie wykorzystywane jest do przekazywania komunikatów głosowych, zatem najważniejsza jest dystrybucja częstotliwości stanowiących pasmo użyteczne ludzkiej mowy, tj. od co najmniej 1kHz do co najmniej 4kHz. Niskie tony w ww. głośnikach zwyczajowo są wycinane przez zwrotnicę wzmacniacza, ustawianą zazwyczaj pomiędzy 80Hz a 100Hz. Tym samym niższa niż 80-100Hz dolna granica pasma nie jest w tym wypadku istotna dla poprawnego wykonania instalacji oraz uzyskania pożądanego efektu nagłośnienia obiektu sportowego.

Ponadto zaproponowany przez nas głośnik posiada zakres częstotliwości rozszerzony w zakresie górnego pasma względem wymagań, co polepsza zrozumiałość przekazywanych komunikatów. Wymóg posiadania normy IP66 może być uznany za sztuczne ograniczenie konkurencji, gdyż miejsca montażu głośników w większości będą pod zadaszeniem zatem norma IP55 jest w zupełności wystarczająca w tym przypadku.



Tym samym wnioskowana przez nas zmiana jest korzystna dla Zamawiającego i nie powoduje jakiegokolwiek uszczerbku dla jego interesu.

Odpowiedź 117:

Szczegółowe wymagania dotyczące nagłośnienia obiektu zawarte są w dokumencie: „Podręcznik Licencyjny dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2020/2021” – który stanowi załącznik do dokumentacji przetargowej. Dobór odpowiednich rozwiązań jest po stronie Wykonawcy w zależności od przyjętych szczegółowych założeń projektowych.

Pytanie 118:

Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie odbiornika mikrofonów bezprzewodowych dwu lub czterokanałowego, co pozwala na pominięcie kosztownego aktywnego splittera antenowego?

Odpowiedź 118:

Szczegółowe wymagania dotyczące nagłośnienia obiektu zawarte są w dokumencie: „Podręcznik Licencyjny dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2020/2021” – który stanowi załącznik do dokumentacji przetargowej. Dobór odpowiednich rozwiązań jest po stronie Wykonawcy w zależności od przyjętych szczegółowych założeń projektowych.

- w dniu 14.02.2020 r.

Pytanie 119:

Prosimy o potwierdzenie, że opublikowany w dniu 04.02.2020 r. dokument stanowiący zał. 4 do PFU „Uzgodnienia wstępne PZPN – grudzień 2019 – zmiana zakresu inwestycji” został zaakceptowany przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Odpowiedź 119:

Zamawiający potwierdza, że „Uzgodnienia wstępne PZPN – grudzień 2019 – zmiana zakresu inwestycji” zostały zaakceptowane przez Polski Związek Piłki Nożnej. Ostateczne uzgodnienia są w zakresie Wykonawcy na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

Pytanie 120:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pyt. 37 i 99, prosimy o potwierdzenie, że projektowane w północnej części placu stanowiące strefy: kibiców drużyny gości, parkingową, TV, miejsca dla służb należy wykonać jako nawierzchnię utwardzoną szutrową.

Odpowiedź 120:

Zamawiający potwierdza, że uzyskał wstępne uzgodnienia w tym zakresie. Ostateczne uzgodnienia są zadaniem Wykonawcy na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

Pytanie 121:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pyt. 56 i 105, prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowa studnia jest już wykonana i nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 121:

Zamawiający potwierdza, że studnia głębinowa jest już wykonana.

Pytanie 122:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pyt. 92, prosimy o potwierdzenie, że zakres inwestycji nie obejmuje także oznaczonej na koncepcji nr 29 istniejącej komunikacji pieszo-jezdnej?

Odpowiedź 122:

Zamawiający potwierdza. Jeżeli w toku prac Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia tej powierzchni, Wykonawca zobowiązany będzie do jej prawidłowego odtworzenia.

Pytanie 123:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pyt. 14 i 108, prosimy o wskazanie kto będzie zarządzał wymiennikownią, gestor sieci czy użytkownik?

Odpowiedź 123:

Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami, wykonanie przyłącza ciepłowniczego do kontenerowego węzła cieplnego jest po stronie gestora sieci.

Wykonanie węzła cieplnego wraz z wyposażeniem i uruchomieniem jest po stronie Wykonawcy.

Eksploatacja węzła cieplnego będzie po stronie Użytkownika obiektu.

- w dniu 18.02.2020 r.

Pytanie 124:

Prosimy o potwierdzenie, że budynki mobilne przeznaczone na gastronomię należy wycenić bez wyposażenia. Wyposażenie w gestii najemców/dzierżawców.

Odpowiedź 124:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku wykonania punktów gastronomicznych w formie budynków, wyposażenie tych budynków pozostaje w gestii najemców/dzierżawców.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w drodze wstępnych uzgodnień uzyskał od PZPN zgodę na wykonanie stanowisk gastronomicznych w formie mobilnych stanowisk gastronomicznych, a nie jak postawione zostało pytanie mobilnych budynków gastronomicznych.

- w dniu 19.02.2020 r.

Pytanie 125:

Prosimy o potwierdzenie, że w myśl zapisów PFU:

„1.2.5 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych.

Założenia ogólne.

Program funkcjonalno-użytkowy w zakresie instalacji elektrycznych dotyczy wymagań dla rozwiązań technologicznych i architektonicznych, a także dostosowania instalacji do aktualnych przepisów i obejmuje:

- 1. Zaprojektowanie włączenia do istniejącego przyłącza NN.*
- 2. Zaprojektowanie oświetlenia zewnętrznego terenu: drogi, parkingi wraz z iluminacją budynku oraz logo obiektu.*
- 3. Wszystkie oprawy ze źródłem światła LED.*
- 4. Moce elektryczne mogą ulec zmianom w toku postępowania w zależności od przyjętych i uzgodnionych z Zamawiającym rozwiązań.*
- 5. Wszystkie przewody w celu zachowania odpowiedniego IP muszą być okrągłe.”*

oraz

„Oświetlenie zewnętrzne składa się z opraw oświetlających parkingi, drogi dojazdowe i elementy dekoracyjno-reklamowe. Na terenie parkingów i dróg dojazdowych, zastosowane zostaną słupy oświetleniowe z oprawami ulicznymi LED”.

*oświetlenie boiska **nie jest** przedmiotem niniejszego zadania?*

Odpowiedź 125:

Zamawiający potwierdza, że oświetlenie boiska (murawy) nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

Pytanie 126:

Jaką rezerwę mocy przyłączeniowej ma istniejące przyłącze energetyczne?

Odpowiedź 126:

Zamawiający informuje, że istniejące przyłącze nN posiada 50 kW rezerwy mocy. Wykonawca zweryfikuje tą wartość na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej.

Pytanie 127:

Czy istniejące agregaty mają rezerwę mocy i jaką?

Odpowiedź 127:

Istniejące agregaty nie posiadają rezerwy mocy.

(-) Michał Konieczny

Naczelnik

Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych