

Częstochowa, 2020.03.03

IZ.271.11.2020

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa, tj. instalacja pomp ciepła typu split – III postępowanie.

Informuję, że dnia 27.02.2020 r. wpłynęło pytanie dot. przedmiotu zamówienia:

Pytanie 1:

„W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu j.w. pragniemy zwrócić uwagę, że ani w PFU, ani w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia Zamawiający nie napisał, że należy wykonać monitoring wszystkich wykonanych instalacji. Obowiązek taki został nałożony na wykonawcę w zapisach umowy w §10. Wymóg ten znacznie podraża koszt inwestycji, ponieważ żaden z producentów pomp ciepła nie posiada systemu umożliwiającego monitorowanie efektów pracy pomp. Zatem konieczność zapewnienia monitoringu wymaga zastosowania dodatkowych materiałów, a przede wszystkim: liczników ciepła, liczników energii elektrycznej oraz serwera. Przy małej ilości instalacji do wykonania, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia koszty monitoringu stanowią znaczący udział w kosztach całej inwestycji. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zapewnienia przez wykonawcę monitoringu umożliwiającego na bieżąco śledzenie efektów pracy każdej instalacji oraz odczyty z pomiarów efektu ekologicznego.”

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający potwierdza, że monitoring jest wymagany i niezbędny w celu śledzenia efektów pracy każdej instalacji oraz odczytu parametrów. Jest to konieczne dla obliczenia efektu ekologicznego, który jest jednym z obligatoryjnych elementów projektu pn. „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Pomiary będą dokonywane w trybie ciągłym, natomiast efekt ekologiczny będzie wyliczony na ich podstawie co roku przez cały okres trwałości projektu.

*(-) Zbigniew Leszczyński
Z-ca Naczelnika Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych*

otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania
2. BIP
3. Aa

M.K.