



IZ.271.20.2020

**Zmiana SIWZ oraz odpowiedzi na pytania
z dnia 08.05.2020 r.
z dnia 11.05.2020 r.**

Dot. przetargu nieograniczonego na rozbudowę placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 30 w Dźbowie.

Informuję, że wpłynęły następujące pytania dotyczące w/w postępowania, w związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następujących zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- w dniu 08.05.2020 r.

Pytanie 1:

"Urządzenie wielofunkcyjne" opisane w opisie technicznym i przedmiarze nie występuje obecnie na rynku. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie urządzenia zastępczego składającego się z zestawu zabawowego i huśtawki wahadłowej podwójnej?

a) wymiary zestawu:

Wymiary urządzenia 800x245x280 cm
Wysokość swobodnego upadku max 200 cm
Strefa bezpieczeństwa 1180x575 cm

b) elementy zestawu:

1. (WE) drabinka pozioma - 1 szt.
2. (W) wieża z dachem, wysokość podestu 120 cm - 1 szt.
3. (W) wieża bez dachu, wysokość podestu 120 cm - 1 szt.
4. (WE) trap wejściowy - 1 szt.
5. (P) pomost ruchomy 11 belek - 1 szt.
6. (SL) ślizg - 1 szt.

c) materiał zestawu:

drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Liny stalowo polipropylenowe \varnothing 16 mm. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

d) wymiary huśtawki:

Wymiary urządzenia 300x190x230 cm
Wysokość swobodnego upadku 130 cm
Strefa bezpieczeństwa 300x725 cm
Liczba użytkowników 2

e) materiał huśtawki:

drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej \varnothing 6 mm. Siedziska gumowe z wkładem metalowym, atestowane. Ułożyskowania ocynkowane ogniowo. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych ogniowo kotwach.



Odpowiedź 1:

Nie wyrażamy zgody na zamianę. Urządzenie podane jako wzorcowe jest dostępne na rynku. Z pewnością nie na zasadzie gotowego produktu, możliwego do odbioru następnego dnia po złożeniu zamówienia.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie: huśtawka bocianie gniazdo o niżej wypisanych parametrach?

Wymiary urządzenia 350x250x240 cm

Wysokość swobodnego upadku 130 cm

Strefa bezpieczeństwa 350x740 cm

Liczba użytkowników 1-4

Materiał: drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej Ø 6 mm. Siedzisko typu "bocianie gniazdo" z lin stalowo-polipropylenowych, pierścień metalowy opleciony liną. Ułożyskowania ocynkowane ogniowo. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Belka górna wykonana z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 70x70mm. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych ogniowo kotwach.

Po analizie stref bezpieczeństwa urządzeń zamiennych oraz terenu projektowanej inwestycji stwierdzono możliwość montażu ww. urządzeń.

Odpowiedź 2:

Możliwe jest zastosowanie huśtawki bocianie gniazdo o wymiarach nieco odbiegających od wskazanych w dokumentacji, o ile jej strefa bezpieczeństwa zmieści się w obrębie powierzchni bezpiecznej przewidzianej w projekcie.

- w dniu 11.05.2020 r.

Pytanie 3:

Proszę o informację, czy dopuszczą Państwo zestaw zabawowy w innym układzie elementów /rozdzielony od huśtawki/, ponieważ przedstawiony w projekcie nie spełnia normy na publiczne place zabaw.

Odpowiedź 3:

Nie dopuszczamy zestawu zabawowego w innym układzie elementów. Postawiony zarzut o niespełnianiu normy PN-EN 1176 (gdyż przypuszczalnie tę normę pytający miał na myśli) jest bezprzedmiotowy;

Pytanie 4:

Proszę o informację, czy opisany w projekcie kosz na śmieci wchodzi w zakres zamówienia oraz czy dysponują Państwo zgodą na wycinkę drzewa.

Odpowiedź 4:

Opisany w projekcie kosz nie wchodzi w zakres zamówienia. W zał. aktualny opis projektu. Zamówienie nie obejmuje wycinki drzew i krzewów. Wchodzące w zakres robót usunięcie pnia pozostałego po dokonanej wcześniej wycince nie wymaga dodatkowych decyzji administracyjnych.

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający **przedłuża termin składania ofert oraz wniesienia wadium** w w/w postępowaniu do dnia **19.05.2020 r. do godz. 9³⁰**.

Otwarcie ofert nastąpi 19.05.2020 r. o godz. 10⁰⁰ w pokoju 418 Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13.

Wadium musi być ważne przez cały okres związania ofertą, tj. 30 dni licząc od dnia 19.05.2020 r.

(-) Michał Konieczny
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych

Załączniki:

1. Aktualny opis projektu