



Częstochowa, 02.06.2020 r.

IZ.271.25.2020

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę placów zabaw w Częstochowie - 2 części:**

**CZĘŚĆ 1: Budowa placu rekreacji ruchowej i placu zabaw przy ul. Zdrowej**

**CZĘŚĆ 2: Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wypalanki.**

Informuję, że wpłynęły następujące pytania dot. ww. postępowania:

**Pytanie 1:**

„Proszę o doprecyzowanie grubości rur w pylonach (w projekcie rury 90 mm i 114 mm).”

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Projekt zawiera przykładowe rozwiązania urządzeń fitness, grubość rur w pylonach może odbiegać od przedstawionych w projekcie (114 mm - zalecane, 90 mm to minimum) jeśli proponowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania, normy i posiada odpowiednie atesty i certyfikaty - urządzenie takie wymaga zgody Inwestora i projektanta na zastosowanie.

**Pytanie 2:**

„Prosimy o usunięcie zapisu tolerancji wymiarów dla urządzeń fitness. Narzucenie tolerancji wymiarów +/- 5 cm (zapis w projekcie) jest wskazaniem konkurencyjnego producenta i ograniczeniem konkurencyjności. Każdy producent posiada własne rozwiązania konstrukcyjne, stąd bardzo trudne lub niemożliwe jest uzyskanie identycznych wymiarów. Należy zauważyć, że zgodnie z Normą strefy bezpieczeństwa urządzeń fitness mogą nachodzić na siebie stąd niezrozumiałe jest stanowisko Zamawiającego ograniczające wymiary urządzeń.”

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Należy zastosować urządzenia fitness o zaprojektowanej funkcji i wymaganiach zgodnie z opisem technicznym (strona 31-33), załączono przykłady urządzeń dla zobrazowania oczekiwania.

Zgodnie z zapisem w projekcie dopuszcza się zastosowanie urządzeń od dowolnego producenta pod warunkiem spełnienia wymagań, norm i posiadania odpowiednich atestów i certyfikatów, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego i projektanta. Strefy bezpieczeństwa wg producenta zastosowanych urządzeń.

**Pytanie 3:**

„W związku z odpowiedziami z dnia 01.06.2020 r. dot. pielęgnacji zieleni: „Pielęgnacji podlegają wszystkie drzewa i krzewy istniejące i nowo nasadzone” – proszę o podanie ilości, rodzaju i wielkości istniejących drzew, w celu dokonania odpowiedniej wyceny.”

**Odpowiedź na pytanie 3:**

Należy uwzględnić 4 drzewa istniejące o wysokości od 2 do 4 m oraz 11 drzew nowo posadzonych.

**Pytanie 4:**

„Zamawiający w opisie technicznym przedmiotu zamówienia wskazuje konkretne wymiary i materiały wskazane do urządzeń konkretnych producentów, a taka kombinacja sprawia, iż właściwie niemożliwe byłoby zaoferowanie urządzeń innych, konkurencyjnych, producentów w związku z czym prosimy o dopuszczenie urządzeń równoważnych poprzez dopuszczenie tolerancji wymiarów +/- 20% od podanych w opisie technicznym.”



Urząd Miasta Częstochowy  
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych  
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa  
tel. 34 370-76-22, fax. 34 370-71-70  
[www.czestochowa.pl](http://www.czestochowa.pl), [iz@czestochowa.um.gov.pl](mailto:iz@czestochowa.um.gov.pl)



Wymiary w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu, dlatego nie powinny być z góry narzucone. Ich narzucenie wymaga zaofiarowania wprost urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej.

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia zamontowane na pylonie z rurą nośną o średnicy 89 mm i gr. 4 mm?

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw zabawowy z innym elementem dekoracyjnym zamiast palmy, np. flaga?

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia siłowni zewnętrznej wykonanych z profili metalowych 100x50 mm, a pozostałe rury są o średnicy 42,3 mm i grubości 3 mm? Zmiana ta nie wpływa na funkcjonalność urządzenia, są odporne na warunki atmosferyczne oraz posiadają potrzebne certyfikaty."

#### **Odpowiedź na pytanie 4:**

Jak już informowaliśmy i zgodnie z zapisem umieszczonym w dokumentacji projektowej dopuszcza się zastosowanie urządzeń od dowolnego producenta pod warunkiem spełnienia wymagań, norm i posiadania odpowiednich atestów i certyfikatów, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego i projektanta. Urządzenie objęte mają być 36 miesięczną gwarancją. Strefy bezpieczeństwa wg producenta zastosowanych urządzeń.

Należy zastosować urządzenia fitness o zaprojektowanej funkcji i wymaganiach zgodnie z opisem technicznym, załączono przykłady urządzeń dla zobrazowania oczekiwań. Dotyczy to również zestawu zabawowego (zestaw nie może być uboższy w funkcje i możliwości zabawy).

*(-) Michał Konieczny  
Naczelnik Wydziału  
Inwestycji i Zamówień Publicznych*

otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania
2. Strona internetowa zamawiającego
3. Aa

M.K.