



IZ.271.38.2020

Dotyczy przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie 1:

W przedmiarach brakuje wykończenia posadzki na klatce schodowej. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie 1:

Przedmiar należy uzupełnić poz.1, poz.2 wg załączonego przedmiaru.

Pytanie 2:

W przedmiarach brakuje obrobienia okien i drzwi (osiatkowanie +podkład +tynk). Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie 2:

Obrobienie okien i drzwi ujęte jest w poz. montażu okien i drzwi.

Pytanie 3:

W przedmiarach brakuje ścianek ustępowych z drzwiami. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie 3:

Przedmiar należy uzupełnić o poz.3 wg załączonego przedmiaru.

Pytanie 4:

W przedmiarach brakuje docieplenia ościeży zewnętrznych. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie 4:

Okna i drzwi zewnętrzne zlicowane są z zewnętrzną płaszczyzną ścian zewnętrznych.

Pytanie 5:

W przedmiarach brakuje wywiezienie ziemi z korytowania. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie 5:

Przedmiar należy uzupełnić o poz.4, poz.5 wg załączonego przedmiaru.

Pytanie 6:

W przedmiarach brakuje pozycji dotyczącej pielęgnacji drzew i krzewów. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie 6:

Przedmiar należy uzupełnić o poz.6, poz.7, poz.8, poz.9 wg załączonego przedmiaru.

Pytanie 7:

W przedmiarach brakuje pozycji dotyczącej zabezpieczenia istniejących pni drzew. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie 7:

Przedmiar należy uzupełnić o poz.6, poz.7, poz.8, poz.9 wg załączonego przedmiaru

Pytanie 8:

Czy należy wyceniać dywany o których mowa w opisie w części dotyczącej wyposażenia meblowego.

Odpowiedź na pytanie 8:

Przedmiar należy uzupełnić o poz.10 wg załączonego przedmiaru.

Pytanie 9:

Czy w zakresie wyceny jest wymiana:

- a) zlewozmywaka dwukomorowego w pomieszczeniu zmywalni i obieralni – szt. 3
- b) wanny i umywalki w pralni.

Odpowiedź na pytanie 9:

Wymiana nie jest przewidziana.

Pytanie 10:

W przedmiarze występują 6 szt szaf (poz. 196) w opisie mebli 28 szt. Ile szaf należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź na pytanie 10:

Przedmiar należy uzupełnić o poz.11 wg załączonego przedmiaru.

*(-) Grzegorz Cierpiał
Z-ca Naczelnika Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych*

w załączeniu: przedmiar robót - uzupełnienie

otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania
2. BIP zamawiającego
3. Aa

M.K.