



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie**
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa

Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00 PLN pokryty w całości.
tel.: centrala 34-365-54-48 ; 34-377-31-99 ; 34-377-32-99
sekretariat 34-377-31-01 ; fax 34-365-15-82
e-mail: poczta@pwik.czyst.pl strona internetowa: http://www.pwik.czyst.pl

Częstochowa, dn. 11.10.2018r.

TT1.410.1476.2018

TT1/2126/2018

Oryginał

F.U. „NEO-PROJEKT” WOJCIECH NOWAK
ul. DUSZNICKA 4
42-202 CZĘSTOCHOWA

dotyczy: Warunków technicznych projektowania i wykonania przyłącza wody oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku bursy miejskiej lokalizowanej przy ul. Kościuszki 8 (I LO im. J. Słowackiego) w Częstochowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.09.2018r. w sprawie j.w. informujemy:

WARUNKI OGÓLNE

Podłączenia wod.-kan. można zrealizować do istniejących sieci znajdujących się w ulicy:

- wodociąg
- kanał sanitarny

Kościuszki

Φ 150 mm (żeliwo)

Uwagi:

- Przedmiotowa posesja posiada podłączenie wod.-kan. - nr dok. przył. 23. Rozbudowy instalacji wod.-kan. można dokonać z istniejącego podłączenia, ale pod warunkiem dokonania analizy hydraulicznej, która wykaże, czy średnica istniejącego przyłącza wody jest wystarczająca dla przewidywanych rozborów wody. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku analizy przewód należy przełożyć, zwiększając jego średnicę, należy także zamontować odpowiedniej klasy zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody za węzłem wodomierzowym od strony instalacji wewnętrznej.
- Ciśnienie statyczne w sieci wodociągowej wynosi 0,33 MPa. Gwarantujemy wydajność sieci wodociągowej Φ 150 mm na poziomie 10 dm³/s.
- Z uwagi na rozdzielczy system kanalizacji na przedmiotowym terenie zabrania się wprowadzania wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
- Należy uregulować sprawy formalno-prawne związane z realizacją projektowanych podłączeń wod.-kan.
- Dokumenty wymagane do realizacji inwestycji winny być uprzednio uzgodnione przez PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych.
- Rozpoczęcie realizacji robót wymaga zgłoszenia ich w PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. Zastrzegamy sobie wyłączność na wykonanie nawierceń do wodociągów ulicznych. Pobór wody i zrzut ścieków warunkujemy wcześniejszym zgłoszeniem podłączeń do odbioru technicznego.
- W przypadku prowadzonej działalności gospodarczej, w wyniku której następuje powstawanie ścieków przemysłowych Inwestor przed rozpoczęciem działalności produkcyjnej zobowiązany jest do podpisania umowy dodatkowej z PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie na przyjęcie ścieków do sieci kanalizacyjnej. Jakość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych musi odpowiadać warunkom dopuszczalnych zanieczyszczeń określonych w załączniku.
- Uściślenia warunków oraz omówienia przyjętych rozwiązań technicznych dokona projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane w Dziale Technicznym PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.
- Niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania.

Załącznik:

- Dopuszczalne wartości składu i stanu ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

Z upoważnienia Zarządu
KIEROWNIK
Działu Technicznego

mgr inż. *Paweł Kwiecień*

RMa