

UWAGA: WIELKOŚCIACH NA SCHEMATACH GDZIE PODANO PRZEKROJE PRZEWODÓW INSTALACJE WYKONAJ PRZEWODAMI ZGODNYMI Z KLASYFIKACJĄ DREWENTY WYGR<sup>®</sup>, T.J.:  
- W POMIESZCZENIACH PRZEWODY W KL. MIN. Dco-s2, d1, a3  
- NA DROGACH EWAKUACJI PRZEWODY W KL. MIN. B2co-s1b, d1, a1

