



<b>STADIUM:</b>	DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.	EGZ.
<b>NAZWA INWESTYCJI:</b>	MODERNIZACJA OGRODZENIA PRZY SP NR 21 UL. SABINOWSKA 7/9 W CZĘSTOCHOWIE. Działka nr ewid.: 1/1, 264, 265/1, obręb 0289.	
<b>ADRES OBIEKTU:</b>	Częstochowa, ul. Sabinowska 7/9.	
<b>BRANŻA:</b>	ARCHITEKTURA	
<b>INWESTOR:</b>	Gmina Miasto Częstochowa Ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa	
<b>DATA WYKONANIA:</b>	Czerwiec 2020 r.	
<b>KODY USŁUG WG CPV:</b>	45110000-1, 45112000-5, 45112700-2, 45233000-9, 45236000-0	
<b>ZESPÓŁ AUTORSKI:</b>		
<b>PROJEKTANT:</b>	mgr inż. Witold RUDECKI	
<b>NR UPRAWNIEŃ:</b>	4/03/SLOKK	
<b>PROJEKTANT:</b>	mgr inż. Andrzej PRZYBYLSKI	
<b>NR UPRAWNIEŃ:</b>	SLK/4107/PWOD/12	
<b>OPRACOWANIE:</b>	mgr inż. Paweł NIEDZIELSKI	
<b>NR UPRAWNIEŃ:</b>	-	

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I.	CZĘŚĆ OPISOWA .....	3
I.1.	PRZEDMIOT INWESTYCJI. ....	3
I.1.1.	Przedmiot i zakres opracowania. ....	3
I.1.2.	Podstawa opracowania. ....	3
I.1.3.	Wykorzystane materiały. ....	3
I.2.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ....	3
I.3.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. ....	4
I.3.1.	Roboty przygotowawcze. ....	4
I.3.2.	Ogrodzenie terenu. ....	4
I.3.3.	Układ komunikacyjny. ....	5
I.3.4.	Elementy małej architektury. ....	6
I.3.5.	Zieleń. ....	7
I.4.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ....	7
I.5.	INFORMACJA O OCHRONIE OBIEKTU NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ O OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. ....	8
I.6.	INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA PRZEDMIOTOWĄ INWESTYJCJĘ. ....	8
I.7.	INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI. ....	8
I.7.1.	Oddziaływanie na środowisko. ....	8
I.7.2.	Szata roślinna. ....	8
I.7.3.	Sposób postępowania z odpadami. ....	8
I.8.	INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA. ....	8
I.9.	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU. ....	8
II.	INFORMACJA BIOZ. ....	10
II.1.	ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI. ....	10
II.1.1.	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. ....	10
II.1.2.	Wykaz poszczególnych rodzajów robót i obiektów do realizacji. ....	10
II.2.	WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. ....	10
II.3.	ELEMENTY ROBÓT STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. ....	10
II.4.	PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI OKREŚLONYCH ROBÓT BUDOWLANYCH. ....	11
II.5.	SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. ....	11
II.6.	ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. ....	12
II.6.1.	Postępowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej. ....	12
III.	ZAŁĄCZNIKI. ....	13
III.1.	MAŁA ARCHITEKTURA. ....	13
III.1.1.	Donica z polimerobetonu. ....	13
IV.	DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA. ....	14
IV.1.	DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEŃ ORAZ ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO. ....	14
V.	CZĘŚĆ GRAFICZNA. ....	16
NR RYS.	NAZWA RYSUNKU .....	SKALA
D-01	PLAN SYTUACYJNY. ....	1:500
D-02	PRZEKROJE I DETALE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI. ....	1:50, 1:20
D-03.1	TABLICA INFORMACYJNA - KONSTRUKCJA. ....	1:20
D-03.2	TABLICA INFORMACYJNA – PROJEKT GRAFICZNY. ....	1:3
D-04.1	OGRODZENIE TERENU. ....	1:50
D-04.2	OGRODZENIE TERENU – DETALE ELEMENTÓW STAŁOWYCH. ....	1:20
D-04.3	OGRODZENIE TERENU – PRZEKROJE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH. ....	1:20

## **I. CZĘŚĆ OPISOWA.**

### **I.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.**

#### **I.1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.**

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ogrodzenia frontowego oraz ogrodzenia oddzielającego teren SP 21 w Częstochowie od przyległych boisk sportowych. Ponadto przewiduje się utwardzenie nawierzchni oraz montaż elementów małej architektury. Zakres opracowania obejmuje:

- rozbiórkę istn. nawierzchni;
- rozbiórkę istn. ogrodzenia;
- przesadzenie krzewów;
- usunięcie drzew (nie wymagają uzyskania decyzji administracyjnej);
- roboty ziemne;
- regulację wysokościową elementów infrastruktury;
- wykonanie ogrodzenia frontowego i wewnętrznego;
- wykonanie nawierzchni wraz z podbudową i obramowaniem;
- ustawienie elementów małej architektury;
- wyrównanie i oczyszczenie przyległego terenu;
- odtworzenie trawników.

#### **I.1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.**

Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji stanowią:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2019.1186 z późn. zm.);
- obowiązujące normy, przepisy prawne i normatywy techniczne;
- uzgodnienia z inwestorem;
- wytyczne materiałowe i instrukcje producentów.

#### **I.1.3. WYKORZYSTANE MATERIAŁY.**

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o następujące materiały:

- mapę zasadniczą do celów projektowych w skali 1:500;
- pomiary sytuacyjno-wysokościowe oraz inwentaryzację wykonane przez zespół projektujący w marcu i kwietniu 2020 r.

### **I.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.**

Objęte opracowaniem ogrodzenie znajduje się w zachodniej części działki przynależnej do SP nr 21. Odcinek ogrodzenia przebiegający w osi północ-południe stanowi ogrodzenie frontowe oddzielające teren szkoły od ul. Sabinowskiej. Odcinek w osi wschód-zachód oddziela teren szkoły od przyległych boisk sportowych. Ogrodzenie zostało wzniesione w konstrukcji murowanej z kamienia naturalnego (podmurówka oraz słupki) z przęsłami stalowymi (imitacja ogrodzeń kutych) zamocowanymi na słupkach z rur stalowych zabetonowanych w podmurówce. Sporządzona na potrzeby niniejszej inwestycji opinia techniczna wykazała, iż stan ogrodzenia jest zły, a jego remont jest niewykonalny z przyczyn technicznych (daleko posunięte zwińtrzenie zaprawy, uszkodzenia materiału konstrukcyjnego, brak możliwości zapewnienia właściwej wytrzymałości muru).

Poza tym na terenie szkoły znajdują się ciągi piesze oraz elementy małej architektury. Na sąsiadującym ze szkołą terenie przebiega droga dojazdowa do boisk sportowych.

W obszarze opracowania występują następujące urządzenia infrastruktury podziemnej:

- kanalizacja deszczowa;
- kanalizacja sanitarna;
- wodociąg;
- sieć elektroenergetyczna;
- sieć teletechniczna.

### **I.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.**

#### **I.3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.**

W ramach prac przygotowawczych należy przesadzić 5 krzewów bukszpanu oraz usunąć 4 żywotniki rosnące przy ogrodzeniu wewnętrznym. Ponadto należy dokonać rozbiórki fragmentów nawierzchni przy ogrodzeniu wewnętrznym. W następnej kolejności należy przystąpić do wyburzenia ogrodzenia. Istniejące ogrodzenie wewnętrzne sięga maksymalnej wysokości ok. 2,8 m. Teren należy wygrodzić taśmami ostrzegawczymi w odległości min. 2,0 m oraz oznaczyć tablicami informacyjnymi. Prace należy prowadzić etapami, poczynając od demontażu stalowych przęseł, słupków oraz furtek. W dalszej kolejności przystąpić do skucia nakryw betonowych muru, następnie należy kolejnymi warstwami skuwać kamienny budulec składając go na odkład lub na bieżąco wywozić poza teren budowy celem utylizacji. Nie dopuszcza się obalania muru w całości lub odcinkami. Po rozebraniu części nadziemnych przystąpić do rozbiórki fundamentów. Do prac rozbiórkowych można wykorzystywać narzędzia ręczne, a także młoty pneumatyczne, koparki wyposażone w odpowiednie narzędzia oraz podobny sprzęt wyburzeniowy.

#### **I.3.2. OGRODZENIE TERENU.**

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego ogrodzenia murowanego na ogrodzenie monolityczne żelbetowe z prefabrykowanymi panelami stalowymi. Zaprojektowano odtworzenie ogrodzenia od strony ul. Sabinowskiej (lokalizacja stycznie do granicy pasa drogowego) oraz od strony południowej pomiędzy terenem szkoły, a boiskami sportowymi. Ponadto przewiduje się montaż 2 furtek (o szerokości otworów 1,42 i 1,12 m) oraz jednej bramy dwuskrzydłowej o szerokości 4,55 m. Lokalizację i wymiary charakterystyczne ogrodzenia, bram oraz furtek wskazano w części graficznej opracowania.

Ogrodzenie należy wykonać jako żelbetowe monolityczne – beton min. C20/25 W8. Fundament dopuszcza się wylewać w szalunku gruntowym (można też stosować deskowanie częściowe). Część nadziemną należy wylewać w szalunku z powlekanej sklejki szalunkowej (w miarę możliwości należy stosować szalunki systemowe). Fundament należy wylewać wraz z podmurówką w jednym etapie. Posadowienie fundamentu min. 80 cm poniżej powierzchni gruntu (rzędna 247,65). Zbrojenie główne z prętów Ø10 mm – stal A-II 18G2-b. Strzemiona gładkie Ø5 mm.

Część nadziemna winna być otynkowana mrozoodpornym hydrofobowym tynkiem renowacyjnym. Powierzchnię tynkowaną uprzednio zagruntować systemowym środkiem zwiększającym szczepność. UWAGA: wraz z tynkowaniem przebudowywanego ogrodzenia należy także otynkować południową elewacją północnego ogrodzenia wewnętrznego. Przed nałożeniem tynku renowacyjnego na ten fragmentu muru należy zaaplikować obrzutkę gruntującą. Nie stosować dodatkowego środka gruntującego. Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C. Układanie tynku dwuwarstwowe. Za pomocą grzebienia tynkarskiego nadać pierwszej warstwie chropowatość. Drugą warstwę nakładać po wystarczającym wyschnięciu pierwszej. Powierzchnię ściągnąć za pomocą aluminiowej łąty do tynków. Grubość tynku nie powinna przekraczać 10 mm. Po związaniu powierzchni wykończyć za pomocą pacy gąbkowanej. Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię należy pomalować farbą elewacyjną przeznaczoną do cokołów.

Wypełnienie ogrodzenia wykonać prefabrykowanymi panelami spawanymi z profili stalowych 30x40x3,0 oraz 14x14x1,5 mm osadzonymi na słupkach stalowych z profilu 60x60x3 mm (słupki zamknięte od góry daszkiem w postaci ostrosłupa spawanego z blachy 3 mm). Przęsła skrajne przy słupkach żelbetowych należy zamontować do osadzonych w żelbecie marek. Wariantowo dopuszcza się przykręcenie elementów montażowych do słupków żelbetowych już po ich rozformowaniu (beton musi osiągnąć min. 90% wytrzymałości) – wówczas należy wykonać montaż za pomocą kotew rozporowych. Skrzydła furtek oraz bramy na bazie ramy z profilu 40x30x3,0 mm – konstrukcja zamknięta. Brama ogrodzeniowa oraz furtki z kompletem zawiasowo-zamkowym wraz z klamką, wkładką i kompletem kluczy. Wymagane jest także zamontowanie dodatkowej podpory w osi bramy, umożliwiającej unieruchomienie zamkniętych skrzydeł.

Słupki stalowe zabetonować w podmurówce w trakcie wylewania konstrukcji żelbetowej. Panele zamontować do słupków poprzez przykręcenie śrubami M8. W tym celu w panelach należy osadzić nitonakrętki stalowe.

Wszystkie powierzchnie spawów należy oszlifować. Ostre krawędzie należy oszlifować w taki sposób, aby połączenie powierzchni było wykończone łukiem o promieniu 3 mm.

Wszystkie elementy stalowe oraz elementy połączeń skręcanych wykonanych ze stali innych niż nierdzewna muszą być odtłuszczone i ocynkowane ogniowo, zgodnie z PN-EN ISO 1461. Trwałość powłoki zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 – minimum C3. Elementy konstrukcyjne należy cynkować po zespawaniu. Gotowe elementy należy poddać śrutowaniu przed ocynkowaniem. Spawy muszą być dokładnie pokryte warstwą cynku.

Stalowe elementy konstrukcyjne malowane proszkowo odpornym na czynniki atmosferyczne lakierem epoksydowym. Dopuszcza się zabezpieczenie elementów poprzez naniesienie powłoki PVC. Elementy stalowe malowane na kolor RAL 7031 (stalowy średni/blue gray). Farba elewacyjna w kolorze jasnoszarym.

UWAGA: po przebudowie ogrodzenie powstanie konieczność odtworzenia fragmentu tynku na wiatrolapie, do którego przylega istniejące ogrodzenie. W tym celu należy zastosować materiały, które wykorzystano podczas przeprowadzonej w ostatnich latach termomodernizacji budynku szkoły. Na ścianach wiatrolapu zastosowany został tynk mozaikowy BOLIX TM 61/2. Należy zastosować ww. materiał lub inny o nie gorszych właściwościach techniczno-użytkowych nie odbiegający kolorystyką od istniejących rozwiązań. Ponadto odtworzeniu podlegają także obróbki blacharskie na styku zadaszenia wiatrolapu z istniejącą nakrywą muru.

### **I.3.3. UKŁAD KOMUNIKACYJNY.**

#### **I.3.3.1. GEOMETRIA POZIOMA.**

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziane jest odtworzenie, przełożenie oraz uzupełnienie istniejących ciągów komunikacyjnych. Oprócz ciągów pieszych zaplanowano wykonanie dojazdu do bocznej bramy, która umożliwi wjazd pojazdów obsługi technicznej na teren położony w strefie wejściowej budynku szkoły. Wymiary charakterystyczne projektowanych nawierzchni wskazano w części graficznej opracowania.

#### **I.3.3.2. GEOMETRIA PIONOWA I ROBOTY ZIEMNE.**

Spadki nawierzchni należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu. Ponadto rzędne charakterystyczne nawierzchnie wskazano na rysunkach konstrukcyjnych w części graficznej opracowania. Nie wprowadza się istotnych zmian w ukształtowaniu terenu oraz nawierzchni.

#### **I.3.3.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.**

Projektowana konstrukcja dojazdu do bramy wewnętrznej:

- 8 cm – kostka betonowa typu Holland szara;
- 3 cm – podsypka żuźłowa;
- 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
- 15 cm – warstwa odsączająca: piasek ( $U>5$ ).

Obramowanie należy wykonać przy pomocy krawężników betonowych najazdowych (15x22) cm posadowionych na ławie betonowej z oporem – światło 4 cm.

Projektowana konstrukcja chodników:

- 8 cm – kostka betonowa typu Holland (niektóre fragmenty z rozbiórki istn. nawierzchni);
- 3 cm – podsypka żuźłowa;
- 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
- 10 cm – warstwa odsączająca: piasek ( $U>5$ ).

Projektowana konstrukcja nawierzchni utwardzanych:

- 8 cm – betonowe płyty ażurowe typu MEBA z zasypką kruszywem łamanym 0/8;
- 3 cm – podsypka żuźłowa;
- 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
- 15 cm – warstwa odsączająca: piasek ( $U>5$ ).

Obramowanie należy wykonać przy pomocy obrzeży betonowych (8x30) cm posadowionych na ławach betonowych (C12/15) z oporem.

Nośność podłoża oraz podbudowy nawierzchni musi spełniać warunki podane w poniższej tabeli (wskazano wartości minimalne). Uwaga: zagęszczenie podbudowy jest prawidłowe, jeśli  $E_2/E_1 \leq 2,2$ .

Tab. 1. Wymagana nośność podłoża i podbudowy.

	Moduł wtórnego odkształcenia podłoża $E_2$ [MPa]	Moduł wtórnego odkształcenia podbudowy $E_2$ [MPa]
Nawierzchnie przeznaczone pod ruch kołowy	80	120
Chodnik	60	80

Do wykonania warstw podbudowy wymaga się stosowania kruszyw C<sub>90/3</sub>. Poza tym kruszywa muszą spełniać wymagania techniczne określone w WT-4 „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych.” jak dla kategorii ruchu KR1.

#### **I.3.3.4. ODWODNIENIE.**

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia istniejących warunków odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe będą przede wszystkim kierowane na przyległe do nawierzchni zieleńce, gdzie nastąpi ich infiltracja w głąb profilu glebowego.

W celu poprawy odwodnienia strefy wejściowej przed szkołą przewidziano wydłużenie odwodnienia liniowego. Należy zabudować w nawierzchni dodatkowy odcinek korytka polimerbetonowego z rusztem żeliwnym o nośności C250. Długość korytka:

8 m. Rzędne należy dostosować do poziomu istniejącej oraz przekładanej nawierzchni z kostki betonowej. Korytko należy posadzić na ławie betonowej.

W zakresie przewidzianych prac uwzględniono regulację pionową studzienki rewizyjnej (2 szt.).

#### **I.3.4. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY.**

W ramach realizacji inwestycji należy zamontować następujące elementy małej architektury:

- tablicę informacyjną– musi być wykonana z płyty PVC o grubości nie mniejszej niż 12 mm i minimalnych wymiarach (100x70) cm. Tablica zawierać będzie informacje takie jak: nazwę inwestycji, informację o zrealizowaniu w ramach BO, numery alarmowe, numer telefonu do zarządcy terenu oraz dane inwestora. Lokalizacja tablicy zgodnie z częścią graficzną opracowania. Wymagane jest zastosowanie tablicy dwustronnej, tj. konstrukcja wsporcza (zgodna z częścią graficzną opracowania) winna mieć zamontowaną dwie płyty PVC o identycznej treści. Nie dopuszcza się montażu jednej płyty z dwustronnym nadrukiem. Na powierzchni tablicy przewidziano przestrzeń na umieszczenie logotypu oraz 3 linijek tekstu zawierających dane adresowe/kontaktowe wykonawcy. Logotyp nie może być większy niż 115x60 mm (wymiar poz. x pion.) i musi być przygotowany w wersji monochromatycznej. Wykonawca przekaze stosowne dane projektantowi, który umieści je na wzorze tablicy wykonanym zgodnie z projektem załączonym w części graficznej, a następnie przekaze wykonawcy w wersji elektronicznej (plik z grafiką wektorową) - 1 szt.;
- donice z polimerobetonu – należy zastosować donice o wymiarach 60x60x60 cm w kolorze grafitowym z wykończeniem matowym. Wzór wskazano w dalszej części opracowania - 3 szt.

Tab. 2. Wymogi techniczno-użytkowe dla elementów małej architektury.

L.p.	Zakres		Wymogi szczegółowe
1.	Akty normatywne, certyfikaty urządzeń oraz ogólne warunki montażu urządzeń		1) Montaż urządzeń może dokonywać firma/y i osoby w oparciu o instrukcje montażu, zalecenia, i wskazówki dostawcy, pod nadzorem jego oraz przedstawiciela Zamawiającego. 2) Wymagane jest przedstawienie zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczony sprzęt i wyposażenie odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. posiadają certyfikaty CE lub deklaracje zgodności stwierdzającej, że wyroby są zgodne z wymogami i wprowadzone do obrotu i używania, zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodności (Dz. U. 2004.204.2087 z późn. zm.) oraz zgodności z wymogami bezpieczeństwa i higieny użytkowania zgodnie z ustawą z 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2003.229.2275 z późn. zm.).
2.	Fundamentowanie		1) Sprzęt musi być stabilnie umocowany w podłożu za pomocą fundamentowych prefabrykatów betonowych (dopuszcza się wykonanie fundamentów wylewanych w szalunkach przy użyciu betonu cementowego klasy minimum C16/20). 2) Fundament musi być posadowiony minimum 60 cm pod powierzchnią terenu, chyba, że instrukcja montażu lub indywidualny projekt przewidują inaczej. Górna powierzchnia fundamentu, tj. punkt mocowania urządzenia musi znajdować się pod powierzchnią gruntu. 3) Urządzenia muszą być zamocowane do fundamentów za pomocą kotew. 4) Niedopuszczalny jest montaż poprzez bezpośrednie zabetonowanie ustroju nośnego w fundamencie lub zakopanie w gruncie.
3.	Konstrukcja urządzeń		1) Dopuszczalna masa użytkownika musi wynosić minimum 120 kg. 2) Konstrukcja sprzętu winna być solidna i odporna na dewastację. 3) Dopuszcza się połączenia spawane oraz skręcane.
4.	Materiały	Wymagania ogólne	1) Profile metalowe używane do produkcji urządzeń muszą być bezszwowe.
		Elementy nośne	1) Ustrój nośny z rur stalowych o przekroju minimalnym Ø42,4x3,2 mm.
		Połączenia skręcane	1) Połączenia śrubowe, złączki i podkładki muszą być wykonane ze stali i zabezpieczone przed odkręcaniem przez osoby niepowołane. 2) Należy stosować odpowiednio zabezpieczone nakrętki kołpakowe. 3) Śruby metryczne. 4) Klasa wytrzymałości elementów: minimum 8.8.
		Elementy wykończeniowe	1) Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna świerkowego klasy minimum II. 2) Siedziska i oparcia ławek wykonane z desek o grubości min. 35 mm. Klasa wytrzymałości: minimum C20. 3) Profile metalowe, z których zostaną wykonane elementy konstrukcyjne urządzeń muszą być zaślepione przez zaspawanie. 3) Urządzenia muszą być pozbawione ostrych krawędzi – w tym celu krawędzie poszczególnych elementów należy wyokrąglić promieniem min. 3,0 mm.
5.	Zabezpieczenie antykorozyjne		1) Wszystkie elementy stalowe urządzeń oraz elementy połączeń skręcanych wykonanych ze stali innych niż nierdzewna muszą być odfuszczone i ocynkowane ogniowo bądź galwanicznie, zgodnie z PN-EN ISO 1461. 2) Trwałość powłoki zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 – minimum C3. 3) Elementy konstrukcyjne urządzeń należy cynkować po zespawaniu. Gotowe elementy należy poddać śrutowaniu przed ocynkowaniem. Spawy muszą być dokładnie pokryte warstwą cynku. 4) Nie dopuszcza się nanoszenia powłoki cynkowej technikami malarskimi oraz w drodze stosowania stopów lutowniczych. 5) Stalowe elementy konstrukcyjne urządzeń malowane proszkowo odpornym na czynniki atmosferyczne lakierem epoksydowym.

6.	Kolorystyka	1) Elementy stalowe – kolor szary. 2) Elementy drewniane – kolor jasnobrązowy/naturalny kolor drewna.
7.	Cechowanie urządzeń	1) Każde urządzenie powinno być posiadać tabliczkę znamionową zawierającą informację o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano.
8.	Pozostałe wymogi	1) Wykonawca sporządzi i przekaze Zamawiającemu instrukcję kontroli i konserwacji elementów małej architektury zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawnymi w tym zakresie. 2) Zamontowane urządzenia będą bezpłatnie serwisowane w trakcie trwania gwarancji, zgodnie z instrukcją eksploatacyjną urządzeń obiektu. 3) Urządzenia muszą być objęte 36-miesięczną gwarancją uwzględniającą coroczne bezpłatne przeglądy gwarancyjne.

**I.3.5. ZIELEŃ.****I.3.5.1. TRAWNIKI.**

Po zakończeniu robót budowlanych na terenie objętym opracowaniem przewiduje się odtworzenie muraw. Trawniki należy wykonać na odpowiednio przygotowanym podłożu. Do obsiewu wykorzystać mieszankę nasion typu parkowego – preferowany skład uzgodnić z przedstawicielem Inwestora przed zakupem materiałów. Odtworzenie muraw należy przeprowadzić zgodnie z następującymi wymogami:

- podłoże pod trawnik musi stanowić warstwa ziemi urodzajnej o grubości 15 cm. Zakłada się wykorzystanie ziemi pozyskanej w miejscu wykonywania robót (przynajmniej w 70%). Gleba nie może posiadać zanieczyszczeń oraz kamieni i korzeni roślin (w razie potrzeby należy ją przesiać). Wierzchnią warstwę podłoża należy uzupełnić humusem wymieszanym z torfem ogrodniczym;
- należy wykorzystywać mieszankę nasion traw przygotowaną z odpowiednich gatunków – do wysiewu poleca się stosowanie mieszanek parkowych, odpornych na wydeptywanie. Przed zakupem materiału należy uzyskać akceptację ze strony Zamawiającego;
- w celu zapewnienia należytej gęstości trawy należy wysiewać 3,5 kg mieszanki na ar;
- po zakończeniu obsiewu powierzchni należy przykryć nasiona warstwą humusu o grubości około 1-2 cm, a następnie poddać wałowaniu.

**I.3.5.2. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEJ ZIELENI.**

Wszystkie istniejące nasadzenia, które w niniejszym projekcie nie są przewidziane do wycinki należy odpowiednio zabezpieczyć. Jeśli w ich pobliżu prowadzone są wykopy, to ściany bądź skarpy wykopów należy zabezpieczyć tkaniną jutową, aby zapobiec nadmiernemu ich przesychaniu. Dodatkowo rośliny muszą być podlewane, aby utrzymać należyte uwilgotnienie strefy korzeniowej. Grupy krzewów należy zabezpieczać siatkami z tworzyw sztucznych instalowanymi na palikach tak, aby tworzyły formę ogrodzenia, którego wysokość powinna być równa bądź wyższa od wysokości krzewów. Pnie drzew należy zabezpieczać okalając je przy pomocy desek połączonych drutem z wykorzystaniem elementów dystansowych – deski nie mogą przylegać bezpośrednio do kory. Elementami dystansowymi mogą być elastyczne rury drenarskie zamocowane po wewnętrznej stronie desek. Niedopuszczalne jest mocowanie zabezpieczeń do pnia przy pomocy gwoździ bądź innych technik powodujących uszkodzenia roślin.

**I.3.5.3. PIELEGNACJA W OKRESIE GWARANCYJNYM.**

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania zieleni w okresie 1 roku od daty odbioru zrealizowanego przedsięwzięcia. Pielęgnacja wykonywana będzie w ramach świadczenia usługi gwarancyjnej i obejmuje także rośliny, które były przesadzane w ramach przedmiotowej inwestycji. **Rośliny, które nie przyjmą się w okresie gwarancyjnym w miejscu ich posadzenia podlegają wymianie na koszt Wykonawcy.** Ustalenie to dotyczy także powierzchni trawników – murawy, które ulegną przesuszeniu podlegają odtworzeniu zgodnie z procedurą ustaloną w niniejszej dokumentacji.

**I.3.5.3.1. Zakres prac pielęgnacyjnych.**

Trawniki:

- podlewanie przynajmniej do momentu ukorzenienia się i rozwinięcia części nadziemnych;
- koszenie – minimum 3 razy w okresie wegetacyjnym. Wykonawca утилизуje pokos na własny koszt;
- uzupełnianie powierzchni (dosiewanie), w których trawnik nie przyjął się lub zmarł w trakcie gwarancji.

**I.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.**

Numery działek, na których zlokalizowany jest projektowany obiekt wskazano na stronie tytułowej opracowania. Całkowita powierzchnia opracowania wynosi 1065 m<sup>2</sup>. Zestawienie powierzchni:

- droga wewnętrzna - 40,6 m<sup>2</sup>;

- chodnik (kostka betonowa) - 6,5 m<sup>2</sup>;
- utwardzenie nawierzchni płytami ażurowymi - 43,8 m<sup>2</sup>;
- przebrukowanie istn. chodnika - 14,5 m<sup>2</sup>;
- odtworzenie trawników - 111,4 m<sup>2</sup>.

Pozostała powierzchnia pozostaje bez zmian.

#### **I.5. INFORMACJA O OCHRONIE OBIEKTU NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTEKÓW ORAZ O OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.**

Teren objęty inwestycją nie figuruje w rejestrze zabytków. Ponadto obszar opracowania nie jest objęty żadną formą ochrony na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu.

#### **I.6. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA PRZEDMIOTOWĄ INWESTYCJĘ.**

Brak wpływu eksploatacji górniczej na obszar objęty niniejszym opracowaniem.

#### **I.7. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.**

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016.71) oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, planowana inwestycja:

- nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz nie wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

##### **I.7.1. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO.**

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu i nie będzie powodowało naruszenia interesów osób trzecich, a w szczególności uciążliwości spowodowanych przez hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza itp.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, nie powoduje szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza walorów estetycznych środowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska.

Sposób wykorzystania terenu nie będzie powodował również przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu stanowiącego własność Inwestora.

##### **I.7.2. SZATA ROŚLINNA.**

Projektowane zagospodarowanie terenu powoduje konieczność przesadzenia 5 pojedynczych krzewów, z których żaden nie zajmuje powierzchni przekraczającej 25 m<sup>2</sup>. Przesadzenie odbędzie się w obrębie obszaru inwestycji na miejsca wskazane przez inspektora nadzoru w trakcie prowadzenia prac. Ponadto istnieje konieczność wycinki 4 żywotników zachodnich o obwodach nie przekraczających 50 cm mierzonych 5 cm nad powierzchnią gruntu. Przesadzenie krzewów i wycinka drzew nie wymaga uzyskania pozwolenia w trybie decyzji administracyjnej.

##### **I.7.3. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI.**

Obiekty będące przedmiotem niniejszego opracowania nie powodują powstawania odpadów na etapie eksploatacji.

#### **I.8. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA.**

Ileokroć w niniejszym projekcie występuje sformułowanie, iż „należy” zastosować dane rozwiązanie, rozumie się przez to bezwzględną konieczność stosowania się do zapisów dokumentacji. Dopuszczenie wariantowego stosowania materiałów i rozwiązań jest każdorazowo jednoznacznie wskazane i wymaga dostarczenia certyfikatów lub aprobat potwierdzających zgodność proponowanych materiałów z wymogami dokumentacji.

#### **I.9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.**

Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, który stanowi,

że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego należy zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), ale także przepisy dotyczące między innymi ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż przedmiotowe zamierzenie nie powoduje ograniczeń w możliwości zagospodarowania sąsiednich nieruchomości, a obszar oddziaływania obiektu zawiera się w granicach opracowania wyznaczonych w części graficznej opracowania.

## **II. INFORMACJA BIOZ.**

### **II.1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI.**

#### **II.1.1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.**

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ogrodzenia frontowego oraz ogrodzenia oddzielającego teren SP 21 w Częstochowie od przyległych boisk sportowych. Ponadto przewiduje się utwardzenie nawierzchni oraz montaż elementów małej architektury. Zakres prac obejmuje:

- rozbiórkę istn. nawierzchni;
- rozbiórkę istn. ogrodzenia;
- przesadzenie krzewów;
- usunięcie drzew (nie wymagają uzyskania decyzji administracyjnej);
- roboty ziemne;
- regulację wysokościową elementów infrastruktury;
- wykonanie ogrodzenia frontowego i wewnętrznego;
- wykonanie nawierzchni wraz z podbudową i obramowaniem;
- ustawienie elementów małej architektury;
- wyrównanie i oczyszczenie przyległego terenu;
- odtworzenie trawników.

#### **II.1.2. WYKAZ POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT I OBIEKTÓW DO REALIZACJI.**

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostaną następujące etapy prac:

- wytyczenie i zabezpieczenie terenu robót;
- roboty rozbiórkowe;
- roboty ziemne;
- regulacja wysokościowa elementów infrastruktury;
- wzniesienie ogrodzenia;
- wykonanie obramowania nawierzchni (ustalenie rzędnych obramowania);
- wykonanie dolnych i górnych warstw podbudowy;
- wykonanie nawierzchni;
- wyrównanie i oczyszczenie przyległego terenu;
- montaż elementów małej architektury;
- odtworzenie trawników.

### **II.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.**

W granicach opracowania znajdują się następujące obiekty budowlane:

- infrastruktura techniczna;
- nawierzchnie;
- obiekty małej architektury;
- ogrodzenie;
- budynek szkoły.

### **II.3. ELEMENTY ROBÓT STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.**

Odpowiednio zabezpieczony teren realizacji robót budowlanych nie będzie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego związane z elementami zagospodarowania terenu są następujące:

- uzbrojenie terenu – niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejących przewodów kanalizacyjnych (zagrożenie zatruciem lub zakażeniem), elektroenergetycznych (zagrożenie poparzeniem, porażeniem prądem), gazowych (zagrożenie zatruciem, wybuchem), wodociagowych (zagrożenie zalaniem wykopów wodą, podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umocnień wykopu)
- zieleń wysoka.

**II.4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI OKREŚLONYCH ROBÓT BUDOWLANYCH.**

Roboty ziemne i budowlane powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robót powinien być zabezpieczony barierkami ochronnymi. Należy zwracać szczególną uwagę na pracę ludzi podczas równoczesnego używania maszyn.

Tab. 3. Rodzaje zagrożeń.

I.p.	Skala*	Rodzaj zagrożenia	Miejsce i czas ich występowania
1.	II	Upadki z wysokości	a. praca na rusztowaniach b. praca na podnośnikach
2.	I	Zagrożenie przy pracy na drabinach i rusztowaniach	a. praca na rusztowaniach b. praca na podnośnikach
3.	II	Upadki na powierzchniach	a. przemieszczanie się pracowników na placu budowy
4.	II	Przedmioty spadające na osoby znajdujące się w strefie niebezpiecznej (zagrożenia)	a. praca na rusztowaniach b. praca na podnośnikach c. przemieszczanie się osób trzecich na i poza placem budowy d. mechaniczny załadunek i wywóz gruntu
5.	I	Wylądowania atmosferyczne - porażenie pracujących na wysokościach	a. praca na rusztowaniach b. praca na podnośnikach
6.	II	Niezabezpieczone ruchome części maszyn, urządzeń i ich oprzyrządowania	a. mechaniczny załadunek i wywóz gruzu
7.	II	Ostre wystające elementy, krawędzie, postrzępione i chropowate powierzchnie narzędzi i materiałów mogące spowodować urazy	a. przemieszczanie się pracowników na placu budowy b. obróbka materiałów i innych
8.	II	Zagrożenia powodowane przez ruchome środki transportu pionowego i poziomego	a. transport pionowy gruzu i innych materiałów b. mechaniczne wykonywanie robót budowlanych c. przebywanie i praca w pobliżu dróg wewnętrznych oraz publicznych
9.	I	Zagrożenia powodowane składowaniem materiałów	a. przemieszczanie się pracowników na placu budowy b. transport materiałów na lokalne składowisko c. załadunek materiałów ze składowiska na środki transportu d. transport i składowanie materiałów budowlanych na placu budowy
10.	II	Narażenie na hałas i drgania maszyn i narzędzi (maszyny i sprzęt budowlany, narzędzia ręczne z napędem elektrycznym i pneumatycznym)	a. mechaniczny załadunek i wywóz gruzu b. transport pionowy gruzu i innych materiałów c. mechaniczne wykonywanie robót budowlanych d. zagęszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
11.	I	Występowanie opadów atmosferycznych przy pracy na otwartej przestrzeni (przemoczenie, przemarznięcie)	jak w punkcie 1
12.	II	Narażenie na pyły i kurz, występujące w powietrzu	jak w punkcie 1; 5; 8
13.	I	Zagrożenia pożarem, zagrożenia poparzeniami	a. obróbka materiałów
14.	I	Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym (instalacja elektryczna- przewody; osprzęt -gniazda, wtyczki; maszyny i urządzenia zasilane energią)	a. przebywanie w obiektach budowlanych, szatni i biurach budowy b. używanie maszyn i urządzeń zasilanych energią elektryczną c. uszkodzenie przewodów przy prowadzeniu robót ziemnych
15.	II	Zagrożenie związane z realizacją prac budowlanych przy użyciu sprzętu w odległości mniejszej niż 15m	a. jak w punkcie 1
16.	I	Nieprzestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	jak w punkcie 1-16
17.	I	Złe postępowanie w sytuacjach zagrożeń i awaryjnych	jak w punkcie 1-17

\*) Skala zagrożenia - stopień prawdopodobieństwa wystąpienia danego typu zagrożenia, podczas wykonywanych prac:

I - małe

II - średnie

III – duże

**II.5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.**

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych powinni przejść instruktaż stanowiskowy dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia należy zwrócić szczególną uwagę na środki ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. Dodatkowe szkolenie powinny przejść osoby wyznaczone do nadzorowania w/w. robót.

## **II.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.**

Prowadzone roboty należy wykonywać zgodnie z:

- rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003.47.401),
- odpowiednimi wymaganiami BHP.

Roboty ziemne i budowlane powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robót powinien być zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do świtu i przy złej widoczności powinien być odpowiednio oświetlony.

Pracownicy muszą obowiązkowo korzystać ze środków ochrony indywidualnej (kaski, odzież robocza i ochronna, okulary ochronne, osłony uszu i rękawice).

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, gazociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić.

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.

Roboty prowadzone będą na otwartej przestrzeni w sąsiedztwie ulic zapewniających konieczny transport i ewakuację w razie nieszczęśliwego wypadku.

### **II.6.1. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK ZAISTNIENIA KATASTROFY BUDOWLANEJ.**

Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej każdy pracownik jest zobowiązany:

- udzielić pomocy poszkodowanym,
- powiadomić osobiście lub z każdego dostępnego źródła powiadamiania, w tym również z prywatnego telefonu komórkowego, kierownika budowy, a w przypadku nieobecności, jego zastępcę.

Kierownik budowy jest zobowiązany:

- przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy,
- zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania wyjaśniającego (nie stosuje się do czynności mających na celu ratowanie życia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem się skutków katastrofy).
- niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:
  - właściwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego),
  - właściwego miejscowego Prokuratora,
  - Inwestora,
  - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
  - Projektanta obiektu budowlanego.

mgr inż. Andrzej PRZYBYLSKI  
upr. nr SLK/4107/PWOD/12  
(projektant)

mgr inż. Paweł NIEDZIELSKI  
-  
(opracowanie)

.....  
(podpis)

.....  
(podpis)

### **III. ZAŁĄCZNIKI.**

#### **III.1. MAŁA ARCHITEKTURA.**

##### **III.1.1. DONICA Z POLIMEROBETONU.**

